



Fylkesmannen i Hordaland

Sakshandsamar, innvalstelefon
Anniken Friis, 5557 2313

Vår dato
15.06.2015
Dykkar dato
22.04.2015

Vår referanse
2015/5839 561
Dykkar referanse
07/4145

NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Avgrensa høyring om auka slukeevne i Stølsdalselva kraftverk i Jondal

Vi viser til søknad om å auke produksjon i Stølsdalselva kraftverk.

Det er oppgitt følgjande grunngeving for søknaden:

«Da Stølsdalselva kraftverk ble bygget i 2009 var innslaget for grunnrenteskatt 5,499 MVA. Vannføringen i Stølsdalselva tilsier at mer av vannet kan utnyttes til kraftproduksjon, og i forbindelse med at innslaget for grunnrenteskatt heves opp til 10 MVA ønsker vi å utnytte dette potensialet.»

Planendringa omfattar følgjande:

- « - Det installeres et nytt 2 MW Pelton aggregat i tillegg til dagens 5 MW Francis aggregat i kraftstasjonen.
 - Utbyggingen medfører en økning i slukeevnen fra dagens 3,4 m³/s til 4,7 m³/s.
- Vi beregnet at vi kan øke produksjonen med 4,3 GWh i året til 25,3 GWh.»

Det er ikkje søkt om endringar i minstevassføringa frå dagens situasjon. Endringane vil ikkje få vesentlege verknader for naturmangfaldet eller friluftinteressene i området. Fylkesmannen har ut frå dette ingen merknader i saka.

Med helsing

Kjell Kvingedal
miljøvernsjef

Anniken Friis
seniorrådgjevar

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Kopi til:
Jondal kommune Kommunehuset 5627 Jondal