



Norges Vassdrags- og Energidirektorat, Konesjonsavdelingen
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Mo i Rana, 18.05.2017

Saksnr.-dok.nr.
2014/3497-34

Arkivkode
S10

Avd/Saksb
EIENDOM/DAN

Deres ref.
Ragnhild Stokker

**Revisjon av konsesjonsvilkårene for Langvatnreguleringen og Bjerka-Plura reguleringen.
Høring av revisjonsdokumenter.**

Vedlagt følger høringsuttalelsen fra Rana kommune.

Rana kommune har fått utsatt frist til 18. mai 2017 med å gi uttalelse.

Uttalelsen omfatter følgende dokument:

- Høringsdokument Bjerka-Plurareguleringen
- Høringsdokument Langvatnreguleringen
- Saksframstilling til politisk utvalg
- Saksprotokoll (vedtak) fra kommunestyret 16.05.2017 – K.sak 44/17.

Denne uttalelsen sendes i dag også på mail til nve@nve.no.

Med henvisning til dokumentene som nevnt ovenfor gjengis vedtaket som ble som følger:

Vedtak:

- 1. Vedlagte to høringsdokument for henholdsvis Langvatnreguleringen og Bjerka-Plurareguleringen datert april 2017, sammen med de prioriteringer av krav som fremkommer av denne saken, - fastsettes som høringsinnspill fra Rana kommune i forbindelse med Statkraft sine revisjonsdokumenter for disse to reguleringene.*
- 2. Kommunestyret ønsker å presisere en prioritering av kravet om at konsesjonær skal pålegges å ha vedlikeholdsplikt over anleggsveier ut over eget behov. (sommer som vinter) Spesielt gjelder det veistrekingene som betjener fast bosetning som opp til Jordbru ved Kallvatnet og opp til Anleggshammeren.*

3. Videre ønsker kommunestyret at det bygges en terskel ved utløpet av Lille Kallvatn, i en høyde som gjør at man kan holde en jevn vannstand og forhindre utvasking inn over elven i Kvitsteindalen, slik at det flate myrområdet står under vann også ved LRV. Dette vil også være en fordel for levekårene for fisk. Tap av vann vil være en engangsføreteelse.
4. Fangdam i Ranelva overfor Reinforsen dam fjernes. (Tiltak for å hindre isoppstuvning)

Følgende flyttes fra gul til rød sone:

- Sikring av elvebredder med forbygning – Røssvoll – Skonseng
- Krav til minstevassføring som sikrer nødvendig kvalitet på prosessvatn ved inntak Huberget.

Med hilsen
Teknisk avdeling

Dag-Arnfinn Nilsen
saksbehandler
Tlf.: 75 14 52 30

Vedlegg

- Høringsdokument Bjerka-Plurareguleringen
- Høringsdokument Langvatnreguleringen
- Saksframstilling til politisk utvalg
- Saksprotokoll (vedtak) fra kommunestyret 16.05.2017 – K.sak 44/17.

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.