



## Adresseliste

Vår dato: **07 JUL 2010**

Vår ref.: NVE 200802261-4 ki/vhst

Arkiv: 312 /307.6B5Z

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Vegard Hotvedt Strømsvåg

22 95 94 85

## NTE Energi AS - Søknad om tillatelse til bygging av Nyvikelva kraftverk i Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag - Høring

NVE har mottatt søknad fra NTE Energi AS, datert 29.6.2010, om tillatelse til å bygge Nyvikelva kraftverk i Røyrvik kommune.

Nyvikelva kraftverk er planlagt bygget i Nyvikelva i Røyrvik kommune. Kraftverket vil ha en brutto fallhøyde på 83 m mellom inntak på kote 536,5 og utløp på kote 453,5 og vil berøre en elvestrekning på 1440 m. Vannveien vil være nedgravd og vil få en lengde på ca. 810 m. I forbindelse med etablering av rørgate og inntak, samt adkomst til inntaket etter utbygging, må det anlegges ca. 800 m vei. I tillegg må det anlegges 410 m vei fra riksvei 346 frem til kraftstasjonen. Kraftstasjonen vil tilknyttes eksisterende nett via en 500 m lang luftlinje. Middelvannføringen i vassdraget er på 1790 l/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 2700 l/s. Installert effekt vil være 1,8 MW og årlig produksjon er estimert til 4,8 GWh. Søker planlegger slipp av minstevannføring på 100 l/s hele året.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Nyvikelva kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker), og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte NTE Energi AS v/Are Paulsen på tlf. 74 15 03 87 eller e-post: [are.paulsen@nte.no](mailto:are.paulsen@nte.no).

Vi ber Røyrvik kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn i resepsjonen på kommunehuset i Røyrvik frem til **1.10.2010**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.



NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker) så snart som mulig og senest innen **1.10.2010**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no) eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen

*Øystein Grundt*  
For Øystein Grundt  
seksjonssjef

*Vegard Strømsvåg*  
Vegard Hotvedt Strømsvåg  
avdelingsingeniør

Vedlegg: 4      Søknad til kommunen  
Kunngjøringstekst  
Informasjonsark  
Adresseliste

**Adresseliste for:** Bygging av Nyvikelva kraftverk

**Behandles etter:** Vannressursloven

**Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i:** Namdalsavisa og Trønder-Avisa

Antall søknader	Navn/adresse
2	Røyrvik kommune, 7898 RØYRVIK
	Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Postboks 2600, 7737 STEINKJER
	Nord-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2560, Seilmakergata 2, 7735 STEINKJER
	Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 MOLDE
	Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok/Kárášjohka
	NJFF Nord-Trøndelag, 7622, MARKABYGDA
	Forum for natur og friluftsliv, Nedre Slottsgt. 25, 0157 OSLO
	Nord-Trøndelag Turistforening, Postboks 232, 7501 STJØRDAL
	Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, Postboks 132, 7702 STEINKJER
	NTE Nett AS, 7736 STEINKJER
	Østre Namdal Reinbeitedistrikt v/Algot Jáma, 7898 LIMINGEN
	Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, 7760 SNÅSA
	Norsk Ornitologisk Forening Nord-Trøndelag, Postboks 68, 7501 TRONDHEIM
	Norges Padleforbund, Serviceboks 1 Ullevål stadion, 0840 OSLO
1	KD/GHM
1	ER/JSL
1	KM/TOS

## - KUNNGJØRING -

### **NTE Energi AS – Søknad om tillatelse til bygging av Nyvikelva kraftverk i Nyvikelva i Røyrvik kommune**

NVE har mottatt søknad fra NTE Energi AS om tillatelse til å bygge Nyvikelva kraftverk i Røyrvik kommune.

Nyvikelva kraftverk er planlagt bygget i Nyvikelva i Røyrvik kommune. Kraftverket vil ha en brutto fallhøyde på 83 m mellom inntak på kote 536,5 og utløp på kote 453,5 og vil berøre en elvestrekning på 1440 m. Vannveien vil være nedgravd og vil få en lengde på ca. 810 m. I forbindelse med etablering av rørgate og inntak, samt adkomst til inntaket etter utbygging, må det anlegges ca. 800 m vei. I tillegg må det anlegges 410 m vei fra riksvei 346 frem til kraftstasjonen. Kraftstasjonen vil tilknyttes eksisterende nett via en 500 m lang luftlinje. Middelvannføringen i vassdraget er på 1790 l/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 2700 l/s. Installert effekt vil være 1,8 MW og årlig produksjon er estimert til 4,8 GWh. Søker planlegger slipp av minstevannføring på 100 l/s hele året.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn i resepsjonen på kommunehuset i Røyrvik og på NVEs nettsider [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker) fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med NTE Energi AS v/Are Paulsen på tlf. 74 15 03 87 eller e-post: [are.paulsen@nte.no](mailto:are.paulsen@nte.no).

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker) så snart som mulig og senest innen **1.10.2010**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no) eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.



## Orientering til høringspartene

### Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen delegert myndighet for kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke saker i vernede vassdrag.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

### Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut til offentlig gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker) med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarings i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

### Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK bør legge vekt på kulturminner og friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det skal redegjøres for tiltakets status og antatte konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, dersom slik plan er utarbeidet.

### Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker).