

André Aune Bjerke
Blåfall AS
Parkveien 33b
0258 Oslo

17. juni 2016

NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Kommentarer til høringsuttalelser for Forselva kraftverk

I forbindelse med konsesjonsbehandlingen av planlagte Forselva kraftverk er det her gitt kommentarer til de høringsuttalelsene vi har mottatt. Det har kommet uttalelser fra følgende:

1. Fylkesmannen i Nordland
2. Nordland fylkeskommune
3. Sametinget
4. Direktoratet for mineralforvaltning
5. Statens vegvesen
6. Helgeland kraft
7. Naturvernforbundet

Bare uttalelser som gjelder det spesifikke prosjektet vil kommenteres. Uttalelsene kommenteres i vist rekkefølge.

Fylkesmannen i Nordland:

Fylkesmannen i Nordland fremmer innsigelse mot Forselva kraftverk. Innsigelsen begrunnes ut fra hensynet til reindriftens flyttleie i området og fordi det ikke kan utelukkes at det er elvemusling i vassdraget.

Kommentar:

Fylkesmannen skriver at hele tiltaksområdet er innenfor reindriftens flyttleie og at det er «vanskelig å se for seg at flyttleia kan opprettholde sin funksjon i driftsfasen på grunn av de fysiske inngrepene og andre aktiviteter som kommer når anlegget er i drift.

Utbygger mener at selve rørgaten ikke vil være til hinder for reindrifta i kraftverkets driftsfase. Anleggsfasen kan gjennomføres i dialog med reindriftsnæringen for å finne riktig tidspunkt for arbeidene, slik at man er til minst mulig hinder for flytting av rein. Inntaksdammen er en permanent konstruksjon som vil kunne være til hinder, men det er en mulig løsning at man flytter inntaket noe lenger ned i elva, slik at inntaksdammen etableres på utsiden av den avmerkede flyttleia. Nedre del av rørgata og kraftstasjonen er planlagt utenfor den avmerkede flyttleia.

Til Fylkesmannens argumentasjon rundt elvemusling, vil vi si at elvemusling vanskelig kan utelukkes i de fleste vassdrag der det ikke er gjort systematiske søk etter dem. I biologisk mangfoldrapporten

vises det til Dolmen og Kleiven (1997) der det står at elvemuslingen ble satt ut i vassdraget, man at den døde ut i 1980. Det er ikke gjort nyere funn av elvemusling i vassdraget. Vi mener at kunnskapsgrunnlaget er godt nok.

Nordland fylkeskommune:

Nordland fylkeskommune fraråder at Forselva kraftverk får konsesjon med begrunnelse at «kraftverket vil produsere lite kraft sammenlignet med tiltakets negative konsekvenser for reindrift, naturtype, rødlistearter, fossefall og anadrom fisk».

Fylkeskommunen skriver at dersom det gis konsesjon bør kraftstasjon og rørgate etableres slik at elvemusling og fossesprøytsone ikke skades eller ødelegges. Det må etableres omløpsventil i kraftverket og det forutsettes at rørgate og inntak ikke blir en hindring i flyttleia for rein.

Kommentar:

Tiltakshaver vil etablere omløpsventil hvis det kreves i en eventuell konsesjon. Når det gjelder elvemusling og reindrifftsproblematikk, vises det til kommentar til høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nordland.

Sametinget:

Sametinget fremmer innsigelse mot alle prosjektene i småkraftpakken fordi de mener at konsekvensene for reindriftnæringen er for dårlig kartlagt i konsesjonssøknadene. Sametinget vil, etter møter og konsultasjoner med NVE, vurdere hvilke innsigelser som kan trekkes.

Kommentar:

-

Direktoratet for mineralforvaltning:

Direktoratet for mineralforvaltning skriver at de ikke kan se at tiltaket berører mineralske ressurser av regional eller nasjonal verdi. Derimot berører rørgaten og kraftstasjonen sand- og grusforekomsten Austvika grus, som er vurdert av NGU til å være lite viktig.

Kommentar:

-

Statens vegvesen

Statens vegvesen har ingen kommentarer som gjelder Forselva kraftverk spesifikt.

Kommentar:

-

Helgeland kraft

Helgeland kraft skriver i et brev til tidligere tiltakshaver at det ikke lenger er ledig nettkapasitet for Forselva kraftverk. Helgeland kraft skriver videre hvilke forsterkninger som skal til for å øke kapasiteten og oppgir et estimat for anleggsbidraget disse forsterkningene vil utløse.

Kommentar:

-

Naturvernforbundet

Naturvernforbundet skriver at konsesjonssøknaden for Forselva kraftverk bør avslås på grunnlag av truet naturtype, mulig bestand av elvemusling og andre ansvarsarter og streifdyr som er truet i Norge.

Kommentar:

Naturvernforbundet skriver i sin uttalelse at tidspunktet for feltregistrering(oktober) er problematisk. Tiltakshaver vil minne om at dette er diskutert i rapporten under punktet «Feltregistrering og verdivurdering» i kapittelet om usikkerhet. Utreder skriver at det var mulig å få oversikt over vegetasjonstypene i tiltaksområdet og at det er usannsynlig at det noe sene tidspunktet for kartlegging har medført at naturtyper ikke har blitt fanget opp.

Vennlig hilsen

André Aune Bjerke
prosjektleder
Blåfall AS