



Adresseliste

Vår dato: **30 OKT 2013**
Vår ref.: NVE 200905347-13 ksk/krm
Arkiv: 312 /019.F21Z
Dykkar dato:
Dykkar ref.:

Sakshandsamar:
Kristine Naas

Skagerak Kraft AS – Søknad om løyve til Klofoss og Støyldalen kraftverk i Nissedal kommune, Telemark – høyring

NVE har motteke ein søknad frå Skagerak Kraft AS, datert 03.10.2013, om løyve til Klofoss og Støyldalen kraftverk i Håtveitåi, Nissedal kommune.

Klofoss kraftverk vil utnytte eit brutto fall på 92 m med inntak på kote 343 og kraftstasjon på kote 251. Vassvegen er planlagt som nedgrave røyr over ei strekning på 550 m. Kraftverket er planlagt med ei største slukeevne på 2 m³/s. Til samanlikning er middelvassføringa 0,852 m³/s. Det er planlagt å sleppe ei minstevassføring lik alminnelig lågvassføring på 15 l/s. Småkraftverket vil gje ein årleg kraftproduksjon på 4 GWh, noko som svarar til straumbruken til om lag 200 husstandar.

Støyldalen kraftverk vil utnytte eit brutto fall på 330 m, med inntak på kote 690 og kraftstasjon på kote 360. Vassvegen er planlagt som nedgrave røyr over ei strekning på ca. 3,9 km. Kraftverket er planlagt med ei største slukeevne på 1 m³/s. Til samanlikning er middelsvassføringa til 0,39 m³/s. Det er planlagt å sleppe ei minstevassføring lik alminnelig lågvassføring på 7 l/s. Småkraftverket vil gje ein årleg kraftproduksjon på 7 GWh, noko som svarar til straumbruken til om lag 350 husstandar.

Det er òg søkt om løyve etter energilova for bygging og drift av Klofoss og Støyldalen kraftverk med tilhøyrande koplingsanlegg og kraftline.

Søknaden skal handsamast etter reglane i kap. 3 i vassressurslova og gjeld løyve etter vassressurslova § 8. Søknaden med vedlegg vert lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den vert kunngjort av NVE. Kopi av kunngjeringa ligg ved. Viss de ønskjer papirutgåve av søknaden, kan de kontakte Lars Ole Thunold i Skagerak Kraft AS på tlf. 35 90 27 79 eller e-post: larsole.thunold@skagerakenergi.no.

NVE ber Nissedal kommune leggje to eksemplar av søknaden ut til offentleg ettersyn i resepsjonen fram til **13.12.2013**. Det eine eksemplaret kan, om naudsynt, lånast ut for kortare tid (2-3 dagar). Det andre må ikkje fjernast frå utleggingsstaden.

Vi syner elles til vedlagde informasjonsark som forklarar sakshandsaminga frå saka vert sendt på høyring til endeleg vedtak. Av dette går det fram kva for tilbakemelding vi ønskjer.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst


Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR




NVE føretrekkjer at fråsegner sendast oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mogeleg og seinast innan **13.12.2013**. I tillegg kan ein sende fråsegner per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Fråsegner eller delar av fråsegna vert referert i eit endeleg vedtak. Om fråsegna er lang, er det difor ein fordel om det utarbeidas eit samandrag som kan brukast til dette.

Med helsing


for Øystein Grundt
seksjonssjef


Kristine Naas
overingeniør

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
Kunngjeringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Støyldalen og Klovfoss kraftverk

Handsamast etter: Vassressurslova og energilova

Vert kunngjort av NVE ved CIA Media Marketing 1 gong i: Vest-Telemark Blad og Varden

Tal på søknadar	Namn/adresse
3	Nissedal kommune, 3855 Treungen
	Fylkesmannen i Telemark, postboks 2603, 3702 Skien
	Telemark fylkeskommune, postboks 2844, 3702 Skien
	Statens vegvesen, Region sør, postboks 723 Stoa, 4808 Arendal
	Naturvernforbundet i Telemark c/o Tormod Svartdal, Fogtegata 19, 3936 Porsgrunn
	NJFF Telemark, Bøgata 8, 3800 Bø i Telemark
	Skagerak Nett AS, Postboks 80, 3901 Porsgrunn
	Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo
	Friluftsrådet Sør, Postboks 324, 4803 Arendal
	Forum for natur og friluftsliv Telemark, Bøgata 8, 3800 Bø i Telemark
	Telemark Turistforening, postboks 3089, 3707 Skien
	Interne:
1	TBM – Anders Thon Bråten
1	TBD - Dag Trygve Norum
1	ER – Kjell Erik Stensby

Kopi: Skagerak Kraft AS, Postboks 80, 3901 Porsgrunn

- KUNNGJERING -

Søknad om løyve til å bygge Støyldalen og Klovfoss kraftverk i Nissedal kommune

Skagerak Kraft AS søker om løyve etter vassressurslova til å byggje Klovfoss og Støyldalen kraftverk i Håtveitåi. Småkraftverks vil samla gje ein årleg kraftproduksjon på 11 GWh. Dette svarar til straumbruken til om lag 550 husstandar.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn i kommunens resepsjon og på NVE sine nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høyringsfristen går ut. Om du ønskjer papirutgåve av søknaden, ta kontakt med Lars Ole Thunold i Skagerak Kraft AS på tlf.: 35 90 27 79 eller e-post: larsole.thunold@skagerakenergi.no. Fråsegn kan sendast oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker, per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innan **13.12.2013**.



ORIENTERING TIL HØYRINGSPARTANE (revidert februar 2013)

Generelt

NVE er konsesjonsstyresmakt i saker som gjeld utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW) og andre vassdragstiltak. Kongen i statsråd gir løyve til større kraftutbyggingar.

Denne orienteringa gjeld saker der NVE kan gi løyve etter vassressurslova § 8.

Handsaming av søknaden fram til endeleg vedtak

NVE handsamar dei fleste av søknadane i grupper, vanlegvis etter geografisk plassering. Dette effektiviserer sakshandsaminga samstundes som høyringspartane og NVE kan sjå søknadane i samanheng.

NVE sender søknadane på høyring til kommunar, fylkesmenn, fylkeskommunar, statlege forvaltingsorgan og interesseorganisasjonar som søknadane vedkjem. Høyringsperioden er vanlegvis tre månader for søknadar som blir handsama gruppevis, og minst seks veker for enkeltsaker. Ein eventuell søknad om utsett frist må vere grunngeiven. NVE ventar at høyringspartane gir fråsegn på sjølvstendig grunnlag. Vanlegvis blir det ikkje gitt løyve til søknad om utsett frist, dersom det kan forseinke sakshandsaminga.

Søkjar får høve til å kommentere innkomne fråsegner før NVE gjennomfører synfaring. Dei som har uttalt seg i samband med høringa, blir inviterte til å delta på synfaringa. I konsesjonsvurderinga veg NVE fordelar og ulemper mot kvarandre, jf. vassressurslova § 25. Olje- og energidepartementet har som overordna politisk styresmakt gitt retningsliner for handsaming av små vasskraftverk. Desse er å finne på NVE sin nettstad: nve.no.

Dersom NVE gir løyve, blir det knytt vilkår til dette, jf. vassressurslova § 26. Vilkår vil omfatte mellom anna vasslepp, naturforvaltning, kulturminne, frist for bygging og sanksjonar ved eventuelle brot på vilkåra.

Kva forventar NVE av høyringspartane?

NVE ønskjer mest mogleg konkrete synspunkt på om løyve bør bli gitt eller ikkje, val av eventuelle alternativ og forslag om avbøtande tiltak. Fråsegner om energipolitikken til styresmaktene på eit generelt grunnlag, er av avgrensa nytte i sakshandsaminga.

Særleg der søknader blir handsama i grupper, ønskjer NVE synspunkt på den samla belastninga.

Dersom partane er kjend med tilhøve som det ikkje er opplyst om i tilstrekkeleg grad i søknaden, ønskjer NVE opplysningar om det.

Det blir forventa at kommunar, fylkeskommunar, fylkesmenn og andre styresmakter gir fråsegn med utgangspunkt i sine høvesvise ansvarsområde. Kommunane blir spesielt bedne om å vurdere søknadane opp mot gjeldande arealplanstatus.

Fråsegnene, opplysningane i søknaden og retningslinene frå Olje- og energidepartementet er viktige for vurderinga og vedtaket til NVE.

Retten til motsegn og klage

Ein treng ikkje handsama energianlegg etter plan- og bygningslova, og det er ikkje lenger krav om reguleringsplan. For å ta vare på meininga bak motsegnsinstituttet i plan- og bygningslova, er det gitt reglar i energi- og vassdragslovgjevinga om rett til motsegn og klage, jf. vassressurslova § 24. NVE vil understreke at ei eventuell motsegn må bli fremja i høyringsperioden. Sjå nettstaden vår for meir informasjon: nve.no/konsesjoner.

Partane kan klage på NVE sitt vedtak til Olje- og energidepartementet innan 3 veker frå det tidspunkt dei mottok orientering om vedtak. NVE syner til kapittel VI i forvaltningslova om klage og omgjerding.