

**Fra:** Rognstad Anne Johanne  
**Sendt:** 3. februar 2016 13:46  
**Til:** 'firmapost@bkk.no'; 'post@bergen-turlag.no'; 'info@blaafall.no';  
'mail@dirmin.no'; 'hordaland@fnf-nett.no';  
'fmhopostmottak@fylkesmannen.no'; 'hfk@hfk.no';  
'postmottak@mattilsynet.no'; 'hordaland@naturvernforbundet.no';  
'post@sbnatur.no'; 'hordaland@njff.org'; 'nmf@nmf.no';  
'sven.n.anderssen@padling.no'; 'firmapost-vest@vegvesen.no';  
'firmapost@statnett.no'; 'firmapost@statnett.no'; 'andre@blaafall.no';  
'fmhoafr@fylkesmannen.no'; 'firmapost@bof.no'; 'Jon Olav Volden';  
'nicolas@bergen-turlag.no'; 'Sveinung Klyve'; 'oystein.randal.berge@bkk.no'  
**Kopi:** Øyslebø Eirik; Arnesen Fredrik; Eftevand Katarina; Marcussen Kristian;  
Indrebø Oddvar  
**Emne:** Feil i høringsbrev for 4 småkraftverk i Vaksdal kommune (Vaksdalpakke II)

Vår ref 201003720-11

I høringsbrevet som ble sendt ut i dag (3.2.2016) var opplysningene om minstevannføring for Fjellfossen kraftverk og Nonstadgilet kraftverk feil/mangelfulle. Oppdatert informasjon finner dere nedenfor. Opplysningene i søknadene er riktige.

### **Fjellfossen kraftverk – NGK Utbygging AS**

Kraftverket vil nytte eit fall på 410 m i Fjellfosselva, frå inntaket på kote 750 til kraftstasjonen på kote 340. Vassvegen vil bli 1230 m totalt, 630 m vil vere tunnel og 600 m vil vere nedgrave i grøft. Det vil ikkje bli bygd veg til inntaket, men det må byggjast 2300 m ny veg inn til kraftstasjonen. Middelvassføringa er 780 l/s og kraftverket er planlagd med ei maksimal slukeevne på 1600 l/s. Kraftverket vil ha ein installert effekt på 5,44 MW, og vil etter planane produsere 16,5 GWh årleg. Det er planlagd ei minstevassføring på 120 l/s i sommarhalvåret (1.5-30.9) og 15 l/s i vinterhalvåret (1.10-30.4). Til jamføring er dei utrekna 5-persentilverdiane høvesvis 61 l/s og 15 l/s.

### **Nonstadgilet kraftverk – Blåfall AS**

Kraftverket vil nytte eit fall på 530 m i Nonstadgilet, frå inntaket på kote 795 til kraftstasjonen på kote 265. Vassvegen vil bli 1850 m totalt vil vere nedgrave i grøft. Store Nonstadgilsvotn planleggjast overført til syndre Nonstadgilsvotn. Det planleggjast anleggsveg som vil følgje rørgata opp til inntaket. Det er ikkje naudsynt med ny veg til kraftstasjonen. Middelvassføringa er 320 l/s og kraftverket er planlagd med ei maksimal slukeevne på 880 l/s. Kraftverket vil ha ein installert effekt på 3,7 MW, og vil etter planane produsere 9,7 GWh årleg. Det er planlagd ei minstevassføring på 22 l/s heile året. Dette er i storleik med berekna alminneleg lågvassføring.

#### **Anne Johanne Rognstad**

Overingeniør

Konsesjonsavdelingen, Seksjon for småkraftverk (KSK)

#### **Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)**

Telefon 22959595 eller direkte 22959445, mobil 48246479

E-post [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no) eller direkte [ajr@nve.no](mailto:ajr@nve.no)

