

Alternativer	Minstevannføring sommer/vinter l/s	Produksjon GWh	Utbygningspris kr/kWh	Konsekvens for landskap
Scenario 1	85/15	18,2	2,7	Stort negativ
Scenario 2	200/50	16	3,08	Stor negativ
Scenario 3	330/50	14,2	3,49	Middels til stor
Scenario 4	500/70	11,7	4,22	Middels til liten

Alternativer	Minstevannføring sommer/vinter l/s	Produksjon GWh	Utbygningspris kr/kWh	Konsekvens for landskap
Scenario 1	85/15	18,2	2,7	Stort negativ
Scenario 2	200/50	16	3,08	Stor negativ
Scenario 3	330/50	14,2	3,49	Middels til stor
Scenario 4	500/70	11,7	4,22	Middels til liten