

Sunnfjord Energi AS
Postboks 123
6801 FØRDE

Vår dato: 21.03.2017
Vår ref.: 201100908-20
Arkiv: 437
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Kristoffer M. Skogseid

Rapport - Kontroll av innrapporterte opplysninger om damsikkerhet - Sunnfjord Energi AS

Vi viser til stikkprøvekontroll av Sunnfjord Energi AS' innrapporterte opplysninger. Kontrollen ble først varslet i brev av 26.08.2016. Vedlagt følger utkast til rapport fra stikkprøvekontrollen.

Ved kontrollen er det ikke avdekket avvik, men det er gitt tre anmerkninger.

NVE ber Sunnfjord Energi AS uttale seg om hvorvidt de faktiske forholdene som ligger til grunn for utkastet til rapporten er korrekte og fullstendige. Uttalelsen bes oversendt NVE innen 5.4.2017. Dersom NVE ikke mottar kommentarer innen fristen, er denne rapporten å anse som endelig.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
avdelingsdirektør

Lars Grøttå
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: Revisjonsrapport

Kopi: Sunnfjord Energi AS v/Odd Rune Håland

Rapport fra stikkprøvekontroll

Kontrollert enhet: Sunnfjord Energi AS, org.nummer 916 501 420

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med kontrollen

Sunnfjord Energi AS har innrapportert en rekke opplysninger til NVE gjennom *Damdatabasen SIV*. Opplysningene omfatter internkontrollsystem, beredskapsplaner, overvåking av vassdragsanleggene (hovedtilsyn), og krav til personell.

Formålet med kontrollen var å vurdere hvorvidt Sunnfjord Energi AS oppfyller kravene gitt av forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) og forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag), i tråd med innrapporterte opplysninger.

1.2 Grunnlag for kontroll

- Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR-2011-10-28-1058)
- Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (FOR-2009-12-18-1600)
- Mottatt dokumentasjon fra virksomheten

Ved gjennomgang av dokumentasjon er det kontrollert hvorvidt dokumentasjonen omfatter bestemmelsene gitt av damsikkerhetsforskriften og IK-vassdrag. Kvaliteten på innholdet i dokumentasjonen er ikke vurdert i denne kontrollen, men vil være gjenstand for øvrig kontrollvirksomhet – eksempelvis systemrevisjon.

1.3 Tema for kontrollen

I denne stikkprøvekontrollen var tema basert på opplysninger innrapportert av Sunnfjord Energi AS den 13.2.2016 der følgende ble angitt:

- Leder har gjennomført kurs *Damsikkerhet III*
- Det foreligger oppdatert internkontrollsystem
- Det foreligger beredskapsplan for vassdragsanleggene i konsekvensklasse 2-4
- Det er gjennomført hovedtilsyn i 2015 ved dam Trollavatn

1.4 Funn

Tre anmerkinger

Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.5 Generelle kommentarer

Ved rapportering i NVEs damdatabase SIV den 13.2.2016 har Sunnfjord Energi AS bekreftet følgende:

- Leder har gjennomført kurs *Damsikkerhet III*.
- Det foreligger oppdatert internkontrollsystem for vassdragsanleggene som tilfredsstiller alle krav gitt av forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) og forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag).
- Det foreligger beredskapsplaner for vassdragsanlegg i konsekvensklasse 2 eller høyere. Beredskapsplanene er oppdatert innenfor de siste tre år.
- Det er gjennomført hovedtilsyn ved dam Trollavatn i 2015.

Kontrollen viser at de faktiske forhold er i tråd med Sunnfjord Energi AS' egenmelding. NVE finner ingen vesentlige mangler ved internkontrollsystem, beredskapsplaner eller rapport gjennomført hovedtilsyn. Leder har beviselig gjennomgått spesifikk teoretisk opplæring (*Damsikkerhet III*).

Kontrollen har kun omfattet å se til at omfanget av dokumentene etterlever forskriftsbestemmelsene. Kvaliteten på dokumentasjonens innhold er ikke vurdert og denne rapporten er således ikke å anse som en godkjenning av innholdet i oversendt dokumentasjon.

2 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Rapport fra hovedtilsyn ved dam Trollavatn i 2015 har begrenset dokumentasjon. NVE anbefaler å oppdatere rutine / prosedyre for gjennomføring av fremtidige hovedtilsyn i tråd med NVEs retningslinjer for tilsyn og revurdering. Vurderinger som er gjort i forbindelse med inspeksjon bør i fremtiden dokumenteres bedre.
2	Dato-merking og definert ansvar for oppdatering av internkontrollsystem mangler.
3	Beredskapsplaner mangler rutine for varsling til NVE, jf. damsikkerhetsforskriften § 7-4.