

Adresseliste

Vår dato: **21 MAR 2013**
Vår ref.: NVE 201103863-9 ksk/krn
Arkiv: 312/26.BZ
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Kristine Naas
Tlf. 22 95 97 66

NK Småkraft AS - Søknad om bygging av Rusdal kraftverk i Lund kommune, Rogaland - høring

NVE har mottatt søknad fra NK Småkraft AS, datert 15.03.2013, om tillatelse til å bygge Rusdal kraftverk i Lund kommune.

Kraftverket vil utnytte et fall på 210 m i Rusdalsåna med inntak på kote 352 og kraftstasjon på kote 142. Det er også planlagt et bekkeinntak i Klubbestølbekken på kote 352. Det er planlagt å føre vannet i nedgravd rør over en strekning på ca. 3,5 km. Røret som koples på fra Klubbestølbekken blir ca. 350 m langt. Det er planlagt en permanent vei til kraftstasjonen med en lengde på 20-30 m. Til inntaket etableres midlertidig anleggsvei i rørtraseen. Middelvannføringen er beregnet til 1,66 m³/s og det er søkt om en maksimal slukeevne på ca. 3 m³/s. Kraftverket vil få en installert effekt på 5,49 MW og skal etter planen produsere ca. 19,84 GWh/år. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring over en strekning på ca. 3,4 km i Rusdalsåna og 400 m i Klubbestølbekken. Det er planlagt å slippe en minstevannføring tilsvarende alminnelig lavvannføring på 132 l/s hele året.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Rusdal kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Bård Moberg i NK Småkraft AS på tlf. 911 71 678 eller e-post: bm@norskraft.no.

Vi ber Lund kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på Rådhuset frem til **14.06.2013**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **14.06.2013**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen

for Mathilde Bey
Øystein Grundt
seksjonssjef

Kristine Naas
Kristine Naas
overingeniør

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

- KUNNGJØRING -

NK Småkraft AS – Søknad om tillatelse til Rusdal kraftverk i Rusdalsåna i Lund kommune

NVE har mottatt søknad fra NK Småkraft AS om tillatelse til å bygge Rusdal kraftverk i Lund kommune.

Kraftverket vil utnytte et fall på 210 m i Rusdalsåna med inntak på kote 352 og kraftstasjon på kote 142. Det er også planlagt et bekkeinntak i Klubbestølbekken på kote 352. Det er planlagt å føre vannet i nedgravd rør over en strekning på ca. 3,5 km. Røret som koples på fra Klubbestølbekken blir ca. 350 m langt. Det er planlagt en permanent vei til kraftstasjonen med en lengde på 20-30 m. Til inntaket etableres midlertidig anleggsvei i rørtraseen. Middelvannføringen er beregnet til 1,66 m³/s og det er søkt om en maksimal slukeevne på ca. 3 m³/s. Kraftverket vil få en installert effekt på 5,49 MW og skal etter planen produsere ca. 19,84 GWh/år. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring over en strekning på ca. 3,4 km i Rusdalsåna og 400 m i Klubbestølbekken. Det er planlagt å slippe en minstevannføring tilsvarende alminnelig lavvannføring på 132 l/s hele året.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Rådhuset i Lund og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Bård Moberg i NK Småkraft AS på tlf. 911 71 678 eller e-post: bm@norskraft.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **14.06.2013**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.



ORIENTERING TIL HØRINGSPARTENE (revidert februar 2013)

Generelt

NVE er konsesjonsmyndighet i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE behandler de fleste av søknadene gruppevis, vanligvis etter geografisk plassering. Dette effektiviserer saksbehandlingen samtidig som både høringsspartene og NVE kan se søknadene i sammenheng.

NVE sender søknadene på høring til berørte kommuner, fylkesmenn, fylkeskommuner, statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er vanligvis tre måneder for søknader som behandles gruppevis, og minst seks uker for enkeltsaker. Ev. søknad om utsatt høringsfrist må begrunnes. NVE forventer at høringssinstansene gir uttalelse på selvstendig grunnlag. Søknad om utsatt frist vil normalt ikke bli innvilget hvis det påvirker sakens fremdrift.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarings i området. De som har uttalt seg til søknaden, blir invitert til å delta på befaringsen. I konsesjonsvurderingen foretar NVE en avveining av fordeler mot ulemper i henhold til vannressursloven § 25. Olje- og energidepartementet har som overordnet politisk myndighet gitt retningslinjer for behandling av små vannkraftverk. Retningslinjene er tilgjengelige via NVEs nettsider.

Dersom NVE gir tillatelse, knyttes det vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkår omfatter blant annet byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, kulturminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

Hva forventes av høringssinstansene?

NVE ønsker i størst mulig grad konkrete synspunkter på om tillatelse bør gis eller ikke, valg av eventuelle alternativer og forslag til avbøtende tiltak. Høringsuttalelser om myndighetenes energipolitikk på et generelt grunnlag, vil være av begrenset nytte i saksbehandlingen.

Spesielt der søknader behandles gruppevis, ønsker NVE synspunkter på den samlede belastningen.

Dersom partene er kjent med forhold som ikke er belyst i tilstrekkelig grad i søknaden, ønsker vi opplysninger om det.

Det forventes at kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og andre myndighetsorganer gir uttalelse med utgangspunkt i sine respektive ansvarsområder. Kommunene bes spesielt om å vurdere søknadene i forhold til gjeldende arealplanstatus.

Høringsuttalelsene, opplysningene i søknaden og retningslinjene fra Olje- og energidepartementet er viktige for NVEs vurdering og vedtak.

Innsigelses- og klagerett

Energianlegg trenger ikke behandles etter plan- og bygningsloven, og det er ikke lenger krav om reguleringsplan. For å ivareta intensjonen bak innsigelsesinstituttet i plan- og bygningsloven, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett, jf. vannressursloven § 24. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjoner.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt partene mottok orientering om vedtak. Vi viser til forvaltningslovens kapittel VI om klage og omgjøring.

Adresseliste for: Bygging av Rusdal kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven og energiloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Avisen Agder og Dalane Tidende

Antall søknader	Navn/adresse
3	Lund kommune, moivn. 9, 4460 MOI
	Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59, 4001 STAVANGER
	Rogaland fylkeskommune, postboks 130, 4001 STAVANGER
	Statens vegvesen, Region vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER
	NJFF Rogaland, pb. 313, 4291 KOPERVIK
	Lyse Elnett AS, Postboks 8124, 4069 STAVANGER
	Dalane Energi IKS, postboks 400, 4379 EGRERSUND
	Dalane friluftsråd, postboks 506, 4369 HELLELAND
	FNF-Rogaland, Gamle Jåttåvågen 67, 4020 STAVANGER
	Naturvernforbundet i Rogaland, postboks 441, sentrum, 4002 STAVANGER
	Stavanger turistforening, postboks 239, 4001 STAVANGER
	Dalane turlag, postboks 239, 4001 STAVANGER
	Norges padleforbund, serviceboks 1 Ullevål stadion, 0840 OSLO
1	TBM/Anne Johanne Kråkenes
1	TBD/Karen Marie Straume
1	ER/Kjell Erik Stensby

Kopi: NK Småkraft AS v/ Bård Moberg, Statsminister Michelsensvei 38, 5231 PARADIS