

NVE

[nve@nve.no](mailto:nve@nve.no)

[ssa@nve.no](mailto:ssa@nve.no)



Dykkar ref.: Siv Sannem Inderberg

04.04.2018

Vår ref.: 1400815 / 3 Gunnar Vassbotten / Atle Isaksen

## **Søknad om konsesjonsendring – 132 kV Ålfoten - Deknepollen**

Vi viser til planendring 132 kV Ålfoten - Deknepollen, oversendt til OED 29.02.2018.

Under føresetnad av at Guleslettene vindpark vert realisert (blir truleg avgjort rundt 15.mai 2018), søker vi endring av konsesjonen for 132 kV Ålfoten – Deknepollen slik:

- Vi nytter eksisterande 132 kV kraftlinjetrase (Svelgen - Ålfoten) mellom Ålfotentrafastasjon og vest om Langevatnet, for deretter å knekke linja nordover mot Blålid parallelt med 66 kV linja mellom Svelgen og Rugsund, sjå kart i planendring.
- Vi vil då kunne gjenbruke ca 6,9 km av eksisterande 132 kV mellom Ålfotentrafastasjon og vestsida av Langevatnet, beståande av 1,267 km FeAl nr 240, bygd i 2015, og ca 5,7 km FeAl nr 150, bygd i 1966 – med antatt restlevetid på 15– 20 år.
- Korrigering av 132 kV traseen mellom vestsida av Langevatnet til Blålid, slik at vi kan bygge parallelt med 66 kV linja, sjå kart i planendring.
- Riving av 66 kV mellom Svelgen og Rugsund vert utsett til det er etablert 132 kV ring mellom Ålfoten – Deknepollen – Bryggja – Ålfoten, og vi har sikra forsvarleg redundans til kundane under både Bryggja og Rugsund trafostasjonar.

Vi søker også om oreingning etter oreigningsloven § 2 – 19.

Vi søker også om å ta grunnen i bruk før skjøn er halde etter jfr oreigningsloven § 25

Dersom Guleslettene vindpart ikkje vert realisert, søker vi om følgjande konsesjonsendring:

- Vi får korrigert 132 kV traseen fram til Blålid, slik at vi kan bygge parallelt med 66 kV linja, sjå kartblad i planendring.
- Riving av 66 kV mellom Svelgen og Rugsund vert utsett til det er etablert 132 kV ring mellom Ålfoten – Deknepollen – Bryggja – Ålfoten, og vi har sikra forsvarleg redundans til kundane under både Bryggja og Rugsund trafostasjonar.

Vi søker også om oreingning etter oreigningsloven § 2 – 19.

Vi søker også om å ta grunnen i bruk før skjøn er halde etter jfr oreigningsloven § 25

Nærare utgreiing av tiltaka er gitt i vedlagt planendring.

Venleg helsing  
SFE Nett AS

Asgeir Aase

Nettdirektør

(Dette brevet er elektronisk godkjent)

**Vedlegg:**

Planendring 132 kV Ålfoten – Deknepollen, sendt OED 29.02.2018, dok 1394958

