



Kragerø Energi AS
Bråtevn. 6
3770 KRAGERØ

31 OKT 2013

Vår dato:

Vår ref.: NVE 201203154-6 etn/chs

Arkiv: 641

Deres dato:

Deres ref.: am/PE

Saksbehandler:

Camilla Aabakken

Kragerø Energi AS - Overtredelse av systemansvarsforskriften § 14 - Avslutning av saken

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev fra Kragerø Energi AS 21.10.2013 med redegjørelse angående rutiner for å søke systemansvarlig om idriftsettelse av nye anlegg tilknyttet regionalnettet i henhold til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14.

Bakgrunn

NVE ba i brev 12.11.2012 om redegjørelse for årsaken til at Kragerø Energi AS ikke søkte om idriftsettelse av nytt koblingsanlegg i Bråten transformatorstasjon før anlegget ble satt i drift. Søknad om endringer i anlegget ble sendt til systemansvarlig etter at anlegget var satt i drift. Bråten transformatorstasjon driftes på 66 kV, men det nye anlegget er dimensjonert for 132 kV.

I brev til NVE 20.11.2012 begrunner Kragerø Energi den manglende søknaden før anlegget ble satt i drift med at det kun var Kragerø Energi AS som var berørt konsesjonær. Selskapet anså ikke systemansvarlig som berørt konsesjonær i denne saken. Det kom ikke klart nok frem i brevet at Kragerø Energi AS hadde endret sine rutiner, slik at alle regionalnettsanlegg der komponentene ikke ble skiftet en til en skal omsøkes. NVE varslet derfor vedtak om endring av rutinene i brev 8.10.2013. I brev fra Kragerø Energi AS 21.10.2013 bekrefter selskapet at rutinene for å søke om idriftsettelse av anlegg etter fos § 14 er endret slik at forskriftens krav oppfylles. Rutinene er satt i instruks for planlegging av regionalnett.

NVEs vurdering

I henhold til systemansvarsforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av egne anlegg tilknyttet regional- og sentralnettet, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Nye anlegg eller endringer kan ikke idriftsettes uten etter vedtak av systemansvarlig. Systemansvarlig er å anse som konsesjonær og er berørt av alle endringer i regional- og sentralnettet som medfører endring i anleggets funksjonalitet.

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst


Vangsvøien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



NVE forutsetter at Kragerø Energi AS i fremtiden følger opp fos § 14 og sender søknad om endring i anlegg eller nye anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. NVE avslutter med dette saken om manglende søknad til systemansvarlig i henhold til fos § 14.

Med hilsen


Torfinn Jonassen
seksjonssjef


Camilla Aabakken
overingeniør