

From: Lars Arnesen <Lars.Arnese@grong.kommune.no>
Sent: 30. august 2016 12:03
To: NVE
Cc: Solvang Tord; Marthinsen Kirsten
Subject: Høringsuttalelse Grøndalselva minikraftverk

Hei

Sender noe forsinket over Grong kommunes uttalelse i saken:

Behandling/vedtak i Grong formannskap den 25.08.2016 sak 101/16

Behandling:

Steinar Sæternes satte fra forslag om følgende tilleggspunkt under tredje prikkpunkt:

o Det er et sterkt ønske at veggen inn til anlegget blir åpent for allmenheten etter at anlegget er ferdig.

Grong formannskaps vedtak:

Rådmannens forslag til vedtak med tilleggspunktet fra Steinar Sæternes ble enstemmig vedtatt:

- *Grong kommune er positive til at det etableres et minikraftverk i Grøndalselva, forutsatt at man hensyntar de forhold som er vurdert i saksfremlegget og som nevnes under.*
- *Det planlagte tiltaket er i strid med kommuneplanens arealbruk og bestemmelser. Dersom NVE innvilger konsesjon i saken vil dette betinge at Namdal Kraft AS søker dispensasjon fra kommuneplanens arealdel før tiltaket kan igangsettes. Alle tekniske inngrep må fremkomme av søknaden.*
- *Grong kommune ber videre om at følgende ivaretas ved detaljprosjektering av kraftverket:*
 - *Det bør ikke aksepteres tørrlegging under drift eller ved feil på stasjonen. Planlagt minstevannføring bør tilsvare målte 10-persentiler av vannføringa for sommer og vinter. Kjøring av vannet må være tregt nok til at fisken rekker å følge vannstrømmen og unngår stranding. Montering av omløpsventil vil være med på å sikre dette.*
 - *Det skal tas hensyn til omkringliggende terreng og landskap ved utforing av anlegg og legging av vei/vannvei. Revegetering skal skje med naturlige avdekningsmasser fra stedet, og det må ikke tilsås med ikke stedegne frøblandinger.*
 - *Det er viktig at utbygger har løpende dialog med reindriftsnæringa for å sikre minst mulig forstyrrelser i sårbare perioder og under anleggsperioden.*
 - *Det er et sterkt ønske om at veggen inn til anlegget blir åpent for allmenheten etter at anlegget er ferdig.*

Dette var formannskapets innstilling til kommunestyre. Saken tas opp endelig i kommunestyret 08.09.2016. Ta kontakt om du har noen spørsmål.

Med hilsen



GRONG KOMMUNE

Lars Å. Arnesen

Avdelingsleder plan, byggesak, GIS og oppmåling

74312151 / 99042468

lars.arnesen@grongkommune.no



Bli kjent med Grong i [brosjyren vår](#)