

NVE
Postboks 5091, Majorstua
0301 OSLO

ASKO

Ålgård, 11.11.2016

TINDAFJELLET VINDKRAFTVERK – OVERSENDELSE AV DETALJPLAN OG SØKNAD OM KONSESJONSENDRING

Vi viser til vilkår nr. 12 i meddelte anleggskonsesjon for Tindafjellet vindkraftverk, og oversender herved detaljplanen for veg og turbin. Da endelig utbyggingsløsning er revidert sammenliknet med den som lå til grunn for konsesjonssøknaden, er det også vedlagt en vurdering av konsekvensene av denne endringen. Vurderingen er gjort for de temaene som i vesentlig grad påvirkes av revidert utbyggingsløsning, eller hvor det foreligger ny kunnskap som påvirker vurderingene som ble gjort i forbindelse med konsekvensutredningen fra 2013. Endelig nettløsning vil håndteres i en separat henvendelse og oversendes så snart detaljene her er avklart.

Vi viser videre til deres brev av 8.11.2016 hvor det fremgår at en deling av detaljplan og MTA-plan vurderes som en god løsning. MTA-planen for hele den tekniske løsningen (veg, turbin og nett) vil sendes inn så snart detaljene for nettilknytningen er avklart.

Samtidig søkes det om tillatelse til å øke installert effekt i vindkraftverket fra 10 MW til 10,35 MW. Økningen skyldes optimalisering av produksjonen fra anlegget hvor bruk av «power mode» funksjonen i Vestas V117 turbinen (3,45 MW) vil bidra positivt til lønnsomheten i prosjektet. Konsekvensene av endret turbintype av beskrevet i vedlegg 4.

I forbindelse med utforming av endelig utbyggingsløsning har det vært en dialog med både berørte grunneiere, IVAR, Fylkesmannen i Rogaland og Gjesdal kommune. Det har også vært gjennomført befaringer i planområdet hvor representanter fra IVAR, grunneierne og kommunen har deltatt. Berørte parter har også fått mulighet til å uttale seg til endelig utbyggingsløsning gjennom nabovarsel i forbindelse med søknad om dispensasjon fra gjeldende arealplan. Det har derfor ikke vært gjennomført ytterligere møter og/eller høringer med berørte grunneiere, IVAR eller Gjesdal kommune før innsending av detaljplanen. Dispensasjonssøknaden ble innvilget 19.10.2016. Vedtaket sammen med mottatte uttalelser i forbindelse nabovarselet og kommunal høring av saken er vedlagt.

Med hilsen
ASKO ROGALAND AS



Nils Giskeødegaard
Administrerende direktør

ASKO ROGALAND AS

Postboks 50, NO-4064 STAVANGER | Skurvemarka 21 | Telefon 815 22 520 | Telefaks 51 61 40 01
www.asko.no | Kontonummer 1503 67 92407 | Org.nr. NO 923 622 845 MVA



Norgesgruppen

- Vedlegg 1: Detaljplankart
- Vedlegg 2: Kart over berørte eiendommer
- Vedlegg 3: Liste over berørte grunneiere turbin og veg
- Vedlegg 4: Vurdering av konsekvenser av revidert utbyggingsløsning
- Vedlegg 5: Mottatte uttalelser i forbindelse med nabovarsel og kommunal høring av dispensasjonssøknaden
- Vedlegg 6: Vedtak om dispensasjon fra gjeldende arealplan