



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

N V E

Gudbrandsdal Energi AS
Strandgata 39
2640 VINSTRA

21 NOV 2013

Vår dato:

Vår ref.: NVE 201305951-4 etn/caa

Arkiv: 641

Deres dato:

Deres ref.: SKO/011/1462

Saksbehandler:

Camilla Aabakken

Gudbrandsdal Energi AS – Overtredelse av systemansvarsforskriften § 14 – Avslutning av saken

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev fra Gudbrandsdal Energi AS 15.11.2013 med redegjørelse angående rutiner for å søke systemansvarlig om idriftsettelse av nye anlegg tilknyttet regionalnettet i henhold til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14.

Bakgrunn

NVE ba i brev 17.10.2013 om redegjørelse for årsaken til at Gudbrandsdal Energi AS søkte for sent til systemansvarlig om idriftsettelse av 66 kV linje fra Nedre Vinstra kraftverk – Vinstra transformatorstasjon, linje fra Sør-Fron – Harpefossen og linje fra Vinstra – Heggerusten. Linjen Vinstra – Heggerusten ble omsøkt etter idriftsettelse, mens linjene Nedre Vinstra kraftverk – Vinstra transformatorstasjon og Sør-Fron – Harpefossen ble omsøkt kun to dager før idriftsettelse.

Gudbrandsdal Energi AS beklager at søknad ikke ble sendt til systemansvarlig i tide og skriver at selskapet har gjennomgått kravene i systemansvarsforskriften og skal sikre at forskriften blir fulgt neste gang situasjonen krever det.

NVEs vurdering

I henhold til systemansvarsforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av egne anlegg tilknyttet regional- og sentralnettet, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Nye anlegg eller endringer i anlegg kan ikke idriftsettes uten etter vedtak av systemansvarlig. Systemansvarlig er å anse som konsesjonær og er berørt av alle endringer i regional- og sentralnettet som medfører endring i anleggets funksjonalitet eller elektriske data.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Barikkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst


Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



NVE forutsetter at Gudbrandsdal Energi AS i fremtiden følger opp fos § 14 i henhold til selskapets rutiner og sender søknad om endring i anlegg eller nye anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. NVE avslutter med dette saken om manglende søknad til systemansvarlig i henhold til fos § 14.

Med hilsen


Torfinn Jonassen
seksjonssjef


Camilla Aabakken
overingeniør