

Lofotkraft AS
Postboks 800
8305 SVOLVÆR

Vår dato: 04 DES 2013 04 DES 2013
Vår ref.: NVE 201306551-5 etn/caa
Arkiv: 641
Deres dato:
Deres ref.: 3030/ 2011-BHV-0115

Saksbehandler:
Camilla Aabakken

Lofotkraft AS – Overtredelse av systemansvarsforskriften § 14 – Avslutning av saken

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev fra Lofotkraft AS 26.11.2013 med redegjørelse angående rutiner for å søke systemansvarlig om idriftsettelse av nye anlegg tilknyttet regionalnettet i henhold til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14.

Bakgrunn

NVE ba i brev 1.11.2013 om redegjørelse for årsaken til at Lofotkraft AS søkte for sent til systemansvarlig om idriftsettelse av Fygle transformatorstasjon og sjøkabel over Sløverfjorden. Sjøkabelen over Sløverfjorden ble omsøkt nesten ett år etter idriftsettelse, mens Fygle transformatorstasjon ble omsøkt kun dager før dato for planlagt idriftsettelse. Idriftsettelsen av Fygle transformatorstasjon ble utsatt til vedtak fra systemansvarlig forelå.

Lofotkraft AS beklager at søknad ikke ble sendt til systemansvarlig i tide og har endret sine rutiner for å hindre at tilsvarende skjer igjen. Lofotkraft skriver at i fremtiden vil systemansvarlig bli varslet når anleggskonsesjon foreligger.


NVEs vurdering


I henhold til systemansvarsforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av egne anlegg tilknyttet regional- og sentralnettet, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Nye anlegg eller endringer i anlegg kan ikke idriftsettes uten etter vedtak av systemansvarlig. Systemansvarlig er å anse som konsesjonær og er berørt av alle endringer i regional- og sentralnettet som medfører endring i anleggets funksjonalitet eller elektriske data.



NVE forutsetter at Lofotkraft AS i fremtiden følger opp fos § 14 i henhold til selskapets rutiner og sender søknad om endring i anlegg eller nye anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. NVE avslutter med dette saken om manglende søknad til systemansvarlig i henhold til fos § 14.

Med hilsen


Torfinn Jonassen
seksjonssjef


Camilla Aabakken
overingeniør