

Skagerak Nett AS
Postboks 80
3901 PORSGRUNN

Vår dato: 12.12.2014
Vår ref.: 201306603-7
Arkiv: 641
Deres dato:
Deres ref.: 09/01449-122

Saksbehandler:
Astrid Ånestad

Skagerak Nett AS – Overtredelse av systemansvarsforskriften § 14 - Avslutning av saken

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev fra Skagerak Nett AS datert 08.12.2014 med redegjørelse angående rutiner for å søke systemansvarlig om idriftsettelse av nye anlegg i henhold til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14.

Sakens bakgrunn

NVE varslet i brev 17.11.2014 om vedtak om overtredelse av fos § 14 og ba om redegjørelse for årsaken til at Skagerak Nett var sent ute med å søke systemansvarlig om idriftsettelse av ny 132 kV effektbryter for T3 i Rjukan Næringspark og strømtransformatorene i Grønvollfoss.

Skagerak Nett skriver i brev til NVE at selskapets rutiner for å følge fos § 14 er at prosjektleder for det enkelte prosjekt/anlegg er ansvarlig for å søke systemansvarlig om fos §§ 7 og 14 godkjenning, og at søknadene avklares med en §§ 7 og 14 koordinator dersom det er uklareheter om søknaden. Skagerak Nett skriver videre at de har innskjerpet denne rutinen for sine prosjektledere. Skagerak Netts standarder for bygging av stasjoner og ledninger er under oppdatering, og rutineene for å oppfylle fos blir da samtidig oppdatert. Prosjektledere blir minnet om fos §§ 7 og 14 ved felles samlinger og andre anledninger hvor dette er et naturlig tema.

For idriftsettelsen av ny 132 kV effektbryter for T3 i Rjukan Næringspark skriver Skagerak Nett at søknad om idriftsettelse til systemansvarlig ble sendt for sent fordi prosjektleder ikke hadde kontrollert at dette tiltaket var søknadspliktig. Da dette ble oppdaget ble søknad sendt umiddelbart.

Videre skriver Skagerak Nett at utskiftningen av strømtransformatorene i Grønvollfoss ble forsert for å gjøre det samtidig med andre jobber i stasjonen, men at utskiftningen ikke burde vært påbegynt før alle tillatelser var på plass.

NVEs vurdering

I henhold til systemansvarsforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av egne anlegg tilknyttet regional- og sentralnettet, når andre

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsvieien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



konsesjonærer blir berørt av dette. Nye anlegg eller endringer kan ikke idriftsettes uten etter vedtak av systemansvarlig.

Systemansvarlig er å anse som konsesjonær og er berørt av alle endringer i regional- og sentralnettet som medfører endring i anleggets funksjonalitet eller elektriske data for komponentene. Systemansvarlig skal informeres så tidlig som mulig, slik at det er en reell mulighet til å gjøre endringer i prosjektet dersom systemansvarlig har noe å påpeke i planene.

NVE forutsetter at Skagerak Nett AS i fremtiden følger opp fos § 14 i henhold til selskapets rutiner og sender søknad om endring i anlegg eller nye anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. NVE avslutter med dette saken om for sen søknad om idriftsettelse til systemansvarlig i henhold til fos § 14.

Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Astrid Ånestad
avdelingsingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: