

Andøy Energi AS
Postboks 3
8493 RISØYHAMN

Vår dato: 20.03.2015
Vår ref.: 201406348-4
Arkiv: 641
Deres dato: 05.03.2015
Deres ref.:

Saksbehandler:
Astrid Ånestad

Gjentatt overtredelse av systemansvarsforskriften § 14 - Avslutning av saken

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev fra Andøy Energi AS datert 05.03.2015 med kommentar angående gjentatt for sen søknad til systemansvarlig om idriftsettelse av nye anlegg i henhold til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14.

Bakgrunn

NVE ba Andøy Energi i brev av 30.01.2015 gi sine kommentarer angående for sen søknad til systemansvarlig om idriftsettelse av nye MVA transformatorer i Andenes transformatorstasjon.

Andøy Energi skriver i brevet at de beklager at systemansvarsforskriften § 14 ikke ble fulgt.

For overnevnte transformatorer skriver Andøy Energi at de var av den oppfatning av at ingen andre konsesjonærer ble berørt av tiltaket, men ser i etterkant at systemansvarlig som konsesjonær skulle vært orientert umiddelbart etter gitt konsesjon.

Andøy Energi skriver videre at for å unngå gjentakelser i fremtiden vil de i forkant av prosjekter der konsesjonær blir berørt gjennomgå systemansvarsforskriften punktlig med alle involverte parter.

Disse tiltakene er allerede satt i gang i forbindelse med prosjektering av konsesjonssøknad på ny 132 kV linje Risøyhamn-Hinnøy. Andøy Energi skriver videre at de vil gjøre sitt beste for å unngå å komme i en slik situasjon på nytt.

Avslutning av saken

NVE forutsetter at Andøy Energi AS i fremtiden følger opp fos § 14 i henhold til selskapets nye rutiner og sender søknad om endring i anlegg eller nye anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. NVE avslutter med dette saken om gjentatt for sen søknad om idriftsettelse til systemansvarlig i henhold til fos § 14.



Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Astrid Ånestad
avdelingsingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: