

Hafslund Nett AS  
Postboks 990 Skøyen  
0247 OSLO

Vår dato: 09.06.2016  
Vår ref.: 201501760-19  
Arkiv: 611  
Deres dato: 25.05.2016  
Deres ref.: H2016-60303 jjo

Saksbehandler:  
Håvard Hansen

## Avslutning av saken – Hafslund Nett AS – fos § 14

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev fra Hafslund Nett av 25.5.2016 med begrunnelse for et anlegg ble idriftsatt 29.9.2015 uten vedtak om idriftsettelse fra systemansvarlig, samt redegjørelse av rutiner for søknad til systemansvarlig om idriftsettelse av anlegg i henhold til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14.

### Bakgrunn

NVE varslet i brev av 2.5.2016 vedtak om overtredelse av fos § 14 om ba om redegjørelse for årsaken til at Hafslund Nett uten å søke systemansvarlig om idriftsettelse hadde idriftsatt kabling av ca. 0,5 km av eksisterende 132 kV luftlinje mellom kabelstativ nær Borgen transformatorstasjon og ny endemast ved Kjonebråten, ca. 0,1 km 132 kV ny kabel mellom T2 i Borgen og det nye kabelstativet (denne kabel benyttes kun ved revisjon på GIS-anlegg), samt tilhørende anleggsdeler og kontrollanlegg. Videre ble Hafslund Nett bedt om å redegjøre for selskapets rutiner for å oppfylle fos § 14.

### Generelt

I henhold til systemansvarsforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av egne anlegg tilknyttet regional- og sentralnett, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Nye anlegg eller endringer kan ikke idriftsettes uten etter vedtak fra systemansvarlig.

Systemansvarlig er å anse som konsesjonær og er berørt av alle endringer i regional- og sentralnett som medfører endring i anleggets funksjonalitet eller elektriske data for komponentene. Systemansvarlig skal informeres så tidlig som mulig, slik at det er en reell mulighet til å gjøre endringer i prosjektet dersom systemansvarlig har noe å påpeke i planene.

### Hafslund Netts kommentarer

I brev til NVE skriver Hafslund Nett at tiltaket ble oppfattet av selskapet som ikke søknadspliktig. Anlegget ble idriftsatt 29.9.2015 og ved innrapportering av anleggsdata til Statnett etter fos § 14a ga Statnett tilbakemelding om at de anså tiltaket som meldingspliktig og etterlyste en søknad om idriftsettelse. Hafslund Nett sendte søknad om idriftsettelse 3.2.2016.

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no)

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

**Hovedkontor**  
Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

**Region Midt-Norge**  
Vestre Rosten 81  
7075 TILLER

**Region Nord**  
Kongens gate 14-18  
8514 NARVIK

**Region Sør**  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**  
Naustdalsvn. 1B  
Postboks 53  
6801 FØRDE

**Region Øst**  
Vangsvieien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR

Hafslund Nett beskriver videre sin vurdering av tiltakets meldeplikt, sett i lys av både systemansvarliges veileder for meldeplikt etter fos § 14 og tidligere praksis ved omlegging av kabeltrasé, hvor tiltaket ble vurdert som ikke meldepliktig.

Hafslund Nett skriver videre at selskapet har rutiner som skal sikre at nødvendige meldinger blir gitt til systemansvarlig til rett tid. Disse er nedfelt i en standardavtale som inngås mellom utbyggere og Hafslund Nett. Avtalen beskriver Hafslund Netts ansvar under selve gjennomføringsfase av prosjektet som omfatter blant annet søknad iht. fos til Statnett så vel som innmelding av prosjekt- og anleggsdata til systemansvarlig.

Hafslund Nett skriver videre at de innfører en ny standardisert rutine der alle nye planlagte kablingsprosjekter meldes etter fos § 14, slik at systemansvarlig selv har anledning til å vurdere om de skal fatte vedtak etter fos § 14 eller ikke. Dette er for å eliminere risiko for feilvurderinger av meldeplikten fra Hafslund Netts side.

### **NVEs vurdering**

I denne saken anser NVE at søknad ikke ble sendt som følge av at Hafslund Nett feilvurderte tiltakets meldeplikt. NVE ser det som positiv at Hafslund Nett har revidert sine rutiner for å sikre at slike misforståelser ikke gjentar seg, og anser nå Hafslund Netts rutiner for innsending av søknad etter fos § 14 som dekkende for kravene fremsatt i fos § 14.

### **Avslutning av saken**

NVE forutsetter at Hafslund Nett i fremtiden følger opp fos § 14 i henhold til selskapets rutiner og sender søknad om endringer i anlegg eller nye anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. NVE avslutter med dette saken om idriftsettelse av anlegg uten vedtak av systemansvarlig i henhold til fos § 14.

Med hilsen

Torfinn Jonassen  
seksjonssjef

Håvard Hansen  
avdelingsingeniør

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

Vedlegg: