

Nordlandsnett AS
Postboks 1410
8002 BODØ

Vår dato: 12.10.2015
Vår ref.: 201503096-3
Arkiv: 627
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Bjørnar Araberg Fladen

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Nordlandsnett AS

Vi viser til revisjon av Nordlandsnett AS og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 1. september 2015. Revisjonen var varslet i brev av 20. mai 2015.

Ved revisjonen ble det funnet 6 avvik. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket. Dokumentasjon på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte tidsfrister.

NVE varsler at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfrister som er satt.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 1. november 2015. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.

Frist for lukking av avvikene er satt til 1. januar 2016.

Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Bjørnar Araberg Fladen
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

Revisjonsrapport

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Revidert enhet:	Nordlandsnett
Revisjonsdato:	1. september 2015
Sted:	Bodø
Medvirkende fra revidert enhet:	Hans Vidar Torbergrsen, leder distribusjonsnett. Bjørn Kristiansen, Økonomi og regnskap Bjørn Pedersen, stabsfunksjon i Nordlandsnett. Tor-Einar Johansen, prosjektleder i reinvestering og investering Svein Bø, saksbehandler meldingsbehandling (delvis tilstede)
Revisorer fra NVE:	Bjørnar Fladen, revisjonsleder Velaug Mook, medrevisor
Seksjon	Seksjon for regulering av netjtjenester v/Torfinn Jonassen

1 Innledning

1.1 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

Forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) del I, II og spesielt del V.

1.2 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Praktisering av anleggsbidrag og vilkår for tilknytning
- Tariffering av uttak i 2014-2015
- Tariffering av innmating av kraft 2014-2015
- Praksis for bruk av eksterne tjenesteleverandører ifm. anleggsbidrag.

1.3 Funn

6 avvik

Ingen anmerkinger

Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.4 Generelle kommentarer

Nordlandsnett har etter NVEs vurdering et godt grunnlag for å kvalitetssikre sine prosesser knyttet til beregning av anleggsbidrag og informasjon til kunde. Et slikt system anses å være spesielt viktig for et

selskap som Nordlandsnett der prosjektledere er lokalisert i ulike deler av nettselskapets konsesjonsområde. NVE ser imidlertid at det er forhold knyttet til blant annet beregning av anleggsbidraget som foreløpig ikke er tilstrekkelig beskrevet.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Kontrollforskriften § 17-5 femte og sjette ledd og § 13-1 c)
Avviket	Nordlandsnett har ikke rutiner som beskriver hvordan reinvesteringskostnader og fremskyndingskostnader ved forsterkning av nettanlegg beregnes.
Begrunnelse	<p>NVE har stilt krav om at nettselskapene skal ha skriftlige rutiner for sin praktisering av anleggsbidrag. Disse rutinene bør beskrive hvordan anleggsbidraget beregnes. I tilfeller der en nytilknytting eller forsterkning av eksisterende kundes tilknytting medfører at nettselskapet må forsterke eksisterende nettanlegg, skal reinvesteringskostnader trekkes fra anleggskostnaden. NVE mener at det bør fremkomme hvordan nettselskapet sikrer at kunden ikke dekker reinvesteringskostnader.</p> <p>Uten klare rutiner for hvordan reinvesteringer og fremskyndingskostnader skal beregnes mener NVE at det er vanskelig å sikre likebehandling av kunder.</p> <p>Krav om beregning at kunden ikke skal dekke reinvesteringskostnadene gjelder også ved flytting av nettanlegg.</p>
Hvordan lukke	Nordlandsnett skal innen fristen for lukking oversende oppdaterte rutiner for beregning av anleggsbidrag som inkluderer beregning av reinvesteringskostnader og hvordan disse kostnadene trekkes fra anleggskostnaden.
Frist for lukking	1. januar 2016

Avvik 2	
Krav	Kontrollforskriften § 17-5
Avviket	Bunnfradrag trekkes kun fra kostnader ved tilknytningslinje og ikke fra hele anleggskostnaden.
Begrunnelse	Bunnfradraget skal være generelt og gjelde alle anleggsbidrag og trekkes fra basert på hele anleggskostnaden.
Hvordan lukke	Nordlandsnett skal innen fristen for lukking oversende oppdaterte rutiner for beregning av anleggsbidrag hvor det fremkommer at bunnfradraget er generelt og trekkes fra hele anleggskostnaden.
Frist for lukking	1. januar 2016

Avvik 3	
Krav	Energiloven § 3-3
Avviket	Ut i fra tilsendt informasjon til NVE og kunde fremstår det som at Nordlandsnett krever at kunden selv er ansvarlig for graving av grøft for stikkledning.
Begrunnelse	<p>Nettselskapet er pålagt en leveringsplikt gjennom sin områdekonsesjon. Leveringsplikten gjelder frem til klemme på vegg eller inntak gjennom grunnmur. Nettselskapet er ansvarlig for tilknytningen frem til dette punktet med mindre kunde ønsker å avtale annet tilknytningspunkt.</p> <p>I informasjon til kunde må det fremgå tydelig at det er nettselskapet som er ansvarlig for hele tilknytningen også graving av grøft for stikkledning.</p> <p>Dersom tilbud om anleggsbidrag ikke inkluderer graving av grøft må det tydelig fremgå at kunden kan kreve at nettselskapet sørger for hele tilknytningen mot at kostnadene inkluderes i anleggskostnaden som legges til grunn for beregning av anleggsbidraget.</p>
Hvordan lukke	<p>Nordlandsnett skal innen fristen for lukking oversende oppdaterte rutiner for beregning av anleggsbidrag samt standardbrev for tilbud om anleggsbidrag hvor det fremkommer at nettselskapet er ansvarlig for hele tilknytningen.</p> <p>Dersom tilbud om anleggsbidrag ikke inkluderer graving av grøft må det tydelig fremgå at kunden kan kreve at nettselskapet sørger for hele tilknytningen mot at kostnadene inkluderes i anleggskostnaden som legges til grunn for beregning av anleggsbidraget</p>
Frist for lukking	1. januar 2016

Avvik 4	
Krav	Kontrollforskriften § 13-1 c)
Avviket	Det er på enkelte punkter avvik mellom informasjonen som er presentert på Nordlandsnett sine nettsider og hva Nordlandsnett opplyser å være selskapets gjeldende praksis.
Begrunnelse	NVE krever at nettselskapet skal ha skriftlige rutiner for beregning av anleggsbidrag. Det er også et krav om at kunden skal informeres om nettselskapets praksis for beregning av anleggsbidrag. Det er derfor viktig at den informasjonen som gis til kunde gjennom blant annet internett samsvarer med selskapets praksis.
Hvordan lukke	NVE ber om at Nordlandsnett tar en gjennomgang av informasjonen som gis på nettsidene for å kontrollere at den samsvarer med gjeldende regelverk og selskapets praksis. Konkret ber vi om at Nordlandsnett innen fristen for lukking dokumenterer at praksis, rutiner og nettsider er identiske hva gjelder informasjon angående forskuttering av ledig kapasitet
Frist for lukking	1. januar 2016

Avvik 5	
Krav	Kontrollforskriften § 13-5 fjerde og femte ledd
Avviket	Nordlandsnett informerer ikke den enkelte nettkundene i rimelig tid om endring i tariffen før endring av tariffene trer i kraft.
Begrunnelse	Tariffendringer skal varsles direkte til den enkelte kunde i forkant av endringen. Ved endringer skal det gis en begrunnelse for hvorfor tariffen endres.
Hvordan lukke	Nordlandsnett skal innen fristen for lukking informere NVE om hvilke rutiner som nettselskapet har innført for å sikre at alle kundene varsles om tariffendringer i forkant av at endringene gjennomføres.
Frist for lukking	1. januar 2016

Avvik 6	
Krav	Kontrollforskriften § 13-1 e) og § 14-2 tredje ledd
Avviket	Kriteriet for å tariffen NSH (høyspenningstariff) er ifølge tariffhefte at kunden har et effektuttak over 3 MW og egen driftsavtale med Nordlandsnett.
Begrunnelse	Det skal beregnes separate tariffer for høyspent og lavspent uttak. Alle høyspenningsskunder skal derfor ha høyspenningstariff uavhengig av effektuttaket eller hvilken driftsavtale kunden har for drift av eget nettanlegg.
Hvordan lukke	Nordlandsnett skal innen fristen for lukking informere NVE om hvilke endringer som er gjort for å lukke avviket.
Frist for lukking	1. januar 2016