

Vesterålskraft Nett AS
Postboks 103
8401 SORTLAND

Vår dato: 21.10.2015
Vår ref.: 201503263-7
Arkiv: 627
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Velaug Amalie Mook

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Vesterålskraft Nett AS

Vi viser til revisjon av Vesterålskraft Nett AS og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 2. september 2015. Revisjonen var varslet i brev av 5. juni 2015.

Ved revisjonen ble det funnet sju avvik og gitt to anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket. Dokumentasjon på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte tidsfrister.

NVE varsler at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfrister som er satt.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 16. november 2015. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.

Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Velaug Amalie Mook
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: Revisjonsrapport

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Vesterålskraft Nett AS
Revisjonsdato:	2. September 2015
Sted:	Sortland
Medvirkende fra revidert enhet:	Prosessleder plan, Torfinn Krey Planlegger, Rolf Ingar Jensen Planlegger, Camilla Tellnes Planlegger, Øystein Kvikstad Nilsen PE måle/avregning, Karen-Sofie Nicolaisen Økonomisjef, Erik Buset
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Velaug Mook Medrevisor Bjørnar Fladen
Seksjon	Seksjon for regulering av netjtjenester, seksjonssjef Torfinn Jonassen

1 Innledning

1.1 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

Forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffen (kontrollforskriften) del I, II og spesielt del V.

1.2 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Praktisering av anleggsbidrag og vilkår for tilknytning
- Tariffering av uttak i 2014-2015
- Tariffering av innmating av kraft 2014-2015
- Praksis for bruk av eksterne tjenesteleverandører ifm. anleggsbidrag.

1.3 Funn

7 avvik

2 anmerkinger

Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerkning er: Påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.4 Generelle kommentarer

Vesterålskraft Nett AS stilte godt forberedt med ressurspersoner som blant annet gjennomfører anleggsbidragsberegninger. Selskapet har lagt ned arbeid i å få på plass gode prosesser og rutiner for håndtering av kundeforhold om tilknytning og økning i effektuttak.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Kontrollforskriften § 17-5 femte og sjette ledd
Avviket	Ved forsterkning av nettanlegg dekker kunden kapasitetsøkningen og arbeidskostnadene.
Begrunnelse	Anleggsbidraget kan ikke inkludere kostander til materiell og arbeidskraft som forlenger nettanleggets levetid (reinvesteringskostnader), men merkostnader ved at endringer i nettet blir gjort tidligere enn nødvendig kan inngå. Arbeidskostnader vil hovedsakelig være de samme med og uten en kapasitetsøkning. Etter NVEs oppfatning skal arbeidskostnader behandles som reinvesteringskostnad, og kan ikke inngå i anleggsbidraget.
Hvordan lukke	Vesterålskraft AS skal innen frist for lukking ha lagt fram interne rutiner for beregning av anleggsbidrag, der det framgår at arbeidskostnader ved forsterkning av nettanlegg i utgangspunktet behandles som en reinvesteringskostnad ved beregning av anleggsbidrag.
Frist for lukking	1. januar 2016

Avvik 2	
Krav	Kontrollforskriften § 17-5 femte og sjette ledd
Avviket	I tilfeller hvor nettanlegg dimensjoneres utover minste standard i forhold til hva kunde eller kundegruppe har bedt om, betaler kunden minste standard.
Begrunnelse	Når nettselskapet dimensjonerer nettanlegg utover minste standard, skal nettselskapet forskuttere anleggskostnaden og fastsette anleggsbidraget forholdsmessig overfor de kundene som etter hvert blir tilknyttet nettet. Dette innebærer at bare en forholdsmessig andel av anleggskostnaden kan inngå i anleggsbidraget.
Hvordan lukke	Vesterålskraft Nett AS skal innen frist for lukking ha lagt fram interne rutiner for beregning av anleggsbidrag, der det fremgår at anleggsbidraget fastsettes etter en forholdsmessig andel basert på effekt i de tilfeller Vesterålskraft Nett AS

	dimensjonerer anlegg utover minste standard.
Frist for lukking	1. januar 2016

Avvik 3	
Krav	Kontrollforskriften § 17-5 femte og sjette ledd
Avviket	Vesterålskraft Nett AS benytter nypris ved beregning av anleggsbidrag når det benyttes brukte komponenter.
Begrunnelse	Anleggsbidrag skal settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen. Ved bruk av brukte komponenter skal bokført verdi benyttes. Det er allerede gitt avkastning på brukte komponenter gjennom inntektsrammen.
Hvordan lukke	Vesterålskraft Nett AS skal innen frist for lukking ha lagt fram interne rutiner ved beregning av anleggsbidrag, der det fremgår at det skal benyttes bokført verdi, også ved bruk av brukte komponenter, ved beregning av anleggsbidrag.
Frist for lukking	1. januar 2016

Avvik 4	
Krav	Kontrollforskriften § 17-5 sjette ledd og § 13-1 c)
Avviket	Vesterålskraft Nett AS etterberegner ikke anleggsbidraget overfor kunde i alle tilfeller.
Begrunnelse	Anleggsbidraget skal settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen. Ved ferdigstilling av nettanlegg skal anleggsbidraget etterberegnes, slik at kunden dekker de nødvendige kostnadene ved tilknytningen eller forsterkningen. En slik praksis vil sikre likebehandling av kunder.
Hvordan lukke	Vesterålskraft Nett AS skal innen frist for lukking ha lagt fram interne rutiner ved beregning av anleggsbidrag, der det fremgår at anleggsbidraget etterberegnes overfor kunde i alle tilfeller.
Frist for lukking	1. januar 2016

Avvik 5	
Krav	Kontrollforskriften §§ 17-5 og 13-1 c)
Avviket	Vesterålskraft Nett AS krever ikke anleggsbidrag når kunde ønsker omlegging fra 1 til 3 faser.
Begrunnelse	Omlegging fra 1 til 3 fase innebærer økt kapasitet for kunden, og skal behandles på lik linje som andre krav om kapasitetsøkning.

Hvordan lukke	Vesterålskraft Nett AS skal innen frist for lukking ha lagt fram interne rutiner ved beregning av anleggsbidrag, der det fremgår at kapasitetsøkning som følge av kundeinitiert omlegging fra 1 til 3 faser behandles på lik linje som andre kundekrav om økt kapasitet.
Frist for lukking	1. januar 2016

Avvik 6	
Krav	Kontrollforskriften §§ 1-4 og 13-1 c)
Avviket	Vesterålskraft Nett AS vurderer skjønnsmessig om reinvesteringskostnader trekkes i fra ved omlegging av anleggsbidrag.
Begrunnelse	I de tilfeller omlegging medfører reinvestering, skal ikke kunden betale for reinvesteringen.
Hvordan lukke	Vesterålskraft Nett AS skal innen frist for lukking dokumentere at selskapet ikke vil kreve at kunder som ber om omlegging betaler for reinvestering.
Frist for lukking	1. januar 2016

Avvik 7	
Krav	Kontrollforskriften §§ 13-2 og 14-2
Avviket	Gatelys uten måler tarifferes bare effektledd. Gatelys med måler tarifferes bare energiledd.
Begrunnelse	Tariffer skal utarbeides med bruksavhengige tariffledd og andre tariffledd. I d-nettet skal tariffen minimum være sammensatt av et bruksavhengig ledd og et fastledd. Gatelys tarifferes basert på måling i grensesnittet med det ordinære overføringsnettet, dvs. et fastledd per tilknytningspunkt/målepunkt. I tilfeller hvor anleggene ikke er målt kan gatelseier behandles som én kunde, eller som én kunde per trafokrets.
Hvordan lukke	Avviket lukkes ved at Vesterålskraft Nett AS legger frem dokumentasjon på at tariffen for gatelys er endret, slik at gatelys tarifferes i samsvar med gjeldende regelverk.
Frist for lukking	1. januar 2016

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Vesterålskraft Nett AS har fastsatt krav til effektfaktor > 0,95, men det er ikke fastsatt noen tariff

	<p>for kunder som eventuelt bryter dette kravet.</p> <p>Nettselskapene kan sette en grense for maksimalt uttak av reaktiv effekt. Kostnader for uttak under denne grensen skal inngå i de generelle tariffene. Uttak over denne grensen avregnes etter en egen tariff for reaktiv effekt.</p>
2	<p>Vesterålskraft Nett AS oppgir at selskapet ved tariffendringer varsler kunden ved første faktura i tillegg til annonse i avisen og på nettsider, men at tariffen ikke er endret de to siste årene.</p> <p>Ved kommende tariffendringer skal kundene informeres direkte og i rimelig om endring i tariffen, og om bakgrunnen for endringen før endrede tariffer trer i kraft.</p>