

SFE Nett AS  
Bukta  
6823 SANDANE

Vår dato: 15.12.2015  
Vår ref.: 201505919-4  
Arkiv: 641  
Deres dato:  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Håvard Hansen

## SFE Nett AS – fos § 14 – Avslutning av saken

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til epost fra SFE Energi AS datert 23.11.2015 med redegjørelse angående rutiner for søknad til systemansvarlig om idriftsettelse av nye anlegg i henhold til forskrift om systemansvaret (fos) § 14.

### Bakgrunn

NVE varslet i brev 03.11.2015 vedtak om overtredelse av fos § 14 og ba om redegjørelse for årsaken til at SFE Nett ikke hadde søkt om idriftsettelse av fire nye/oppgraderte bryterfelt i Svelgen transformatorstasjon og en fire km innskutt kabling av 66 kV linjen Svelgen-Rugrud. Videre ble SFE Nett bedt om å redegjøre selskapets rutiner for å oppfylle fos § 14.

### SFE Netts kommentarer

I epost til NVE skriver SFE Nett at prosjektledelsen i SFE Nett ikke oppfattet endringene i bryterfeltene i Svelgen transformatorstasjon som meldingspliktige, men vedgår at dette var en feilvurdering og at Statnett burde blitt informert etter fos § 14.

SFE Nett skriver videre at melding av 66 kV kabel i Sjørdalen falt mellom SFE Nett AS og Statnett SF. Statnett stod for konsesjonssøknad, prosjektering og utføring av arbeid. SFE Nett har ikke etablert noen prosjektorganisasjon i forbindelse med utførelsen av anlegget, og prosjektet kom derfor utenfor kvalitetssystemet.

SFE Nett skriver videre at selskapet har rutiner som skal sikre at nødvendige meldinger blir gitt til systemansvarlig til rett tid, og at disse er nedfelt i kontrollpunkt/sjekkliste i et kvalitetssystem som blir brukt i forbindelse med prosjektgjennomføring. I de to tilfellene saken angår skriver SFE at rutinene ikke er tilstrekkelig til å sikre rett informering av systemansvarlig. SFE Nett opplyser at de har planlagt endring i kvalitetssystemet for å sikre oppfyllelse av informasjonsplikten i fos § 14.

### NVEs vurdering

I henhold til systemansvarforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av egne anlegg tilknyttet regional- og sentralnett, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Nye anlegg eller endringer kan ikke idriftsettes uten etter vedtak fra systemansvarlig.

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no)

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

**Hovedkontor**  
Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

**Region Midt-Norge**  
Vestre Rosten 81  
7075 TILLER

**Region Nord**  
Kongens gate 14-18  
8514 NARVIK

**Region Sør**  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**  
Naustdalsvn. 1B  
Postboks 53  
6801 FØRDE

**Region Øst**  
Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR



Systemansvarlig er å anse som konsesjonær og er berørt av alle endringer i regional- og sentralnett som medfører endring i anleggets funksjonalitet eller elektriske data for komponentene. Systemansvarlig skal informeres så tidlig som mulig, slik at det er en reell mulighet til å gjøre endringer i prosjektet dersom systemansvarlig har noe å påpeke i planene.

Til informasjon viser for øvrig NVE til veileder fra systemansvarlig om hvilke endringer i regional- og sentralnett systemansvarlig anser det som nødvendig å søke iht. fos § 14, publisert 2.3.2015 på Statnetts hjemmesider.

### **Avslutning av saken**

NVE forutsetter at SFE Nett AS i fremtiden følger opp fos § 14 i henhold til selskapets rutiner og sender søknad om endring i anlegg eller nye anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. NVE avslutter med dette saken om for sen søknad om idriftsettelse til systemansvarlig i henhold til fos § 14.

Med hilsen

Torfinn Jonassen  
seksjonssjef

Håvard Hansen  
avdelingsingeniør

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

Vedlegg: