

Midt Nett Buskerud AS
Øvre Nedmarken 15
3370 VIKERSUND

Vår dato: 01.07.2016

Vår ref.: 201602535-4

Arkiv: 641

Deres dato: 22.06.2016

Deres ref.: R512.2/ODRO

Saksbehandler:

Håvard Hansen

Avslutning av saken - Ramfoss transformatorstasjon - fos § 14

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev fra Midt Nett Buskerud av 22.6.2016 med begrunnelse for at et anlegg ble bygget uten at systemansvarlig ble informert i henhold til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14.

Sakens bakgrunn

NVE varslet i brev av 9.6.2016 vedtak om overtredelse av fos § 14 og ba om redegjørelse for årsaken til at Midt Nett Buskerud uten å søke systemansvarlig om idriftsettelse bygget nytt innendørs 66 kV SF6 koblingsanlegg med 7 effektbrytere, 3 linjeavganger og 4 transformatorer, samt 66 kV kabelinnføringer og tilhørende anleggsdeler og kontrollanlegg. Videre ble Midt Nett Buskerud bedt om å redegjøre for selskapets rutiner for å oppfylle fos § 14.

Generelt

I henhold til fos § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av eksisterende anlegg tilknyttet regional- og sentralnettet, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Nye anlegg eller endringer kan ikke idriftsettes uten etter vedtak fra systemansvarlig.

Systemansvarlig er å anse som konsesjonær og er berørt av alle endringer i regional- og sentralnett som medfører endring i anleggets funksjonalitet eller elektriske data for komponentene. Systemansvarlig skal informeres så tidlig som mulig, slik at det er en reell mulighet til å gjøre endringer i prosjektet dersom systemansvarlig har noe å påpeke i planene. Det er ikke tilstrekkelig å søke systemansvarlig kun få uker før idriftsettelse.

Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til NVE dersom konsesjonærene ikke oppfyller sin plikt om å informere systemansvarlig i henhold til fos § 14.

Midt Nett Buskeruds kommentarer

I brev til NVE skriver Midt Nett Buskerud at tiltaket ble oppfattet av selskapet som ikke søknadspliktig.

Midt Nett Buskerud skriver videre at da de sjelden setter i drift nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg er rutinen ved et hvert slikt tiltak at de engasjerer en ekstern rådgiver, som de samarbeider med

om gjennomføring av prosjektet og imøtekommelse av gjeldende regelverk. Denne rutinen ble også fulgt ved arbeidet med Ramsfoss transformatorstasjon.

NVEs vurdering

Tiltaket i Ramsfoss transformatorstasjon innebærer å etablere en helt ny stasjon. Selv om den nye stasjonen får samme funksjon som den gamle, er det systemansvarligs praksis at nye stasjoner eller total ombygging av eksisterende stasjoner krever vedtak fra systemansvarlig. Dette er begrunnet med at systemansvarlig, samtidig med de enkelte komponentene, vedtar den nye stasjonens funksjon og fleksibilitet.

I denne saken anser NVE at søknad ble sendt for sent som følge av at Midt Nett Buskerud feilvurderte tiltakets meldeplikt.

Avslutning av saken

NVE forutsetter at Midt Nett Buskerud i fremtiden følger opp fos § 14 i henhold til selskapets rutiner og sender søknad om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. Ved fremtidige overtredelser av fos § 14 vil NVE vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr. NVE avslutter med dette saken om for sen søknad til systemansvarlig etter fos § 14.

Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Håvard Hansen
avdelingsingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: