

Fosen Nett AS  
Emil Schanches gate 8  
7160 BJUGN

Vår dato: 25.10.2016  
Vår ref.: 201603076-6  
Arkiv: 447  
Deres dato:  
Deres ref.: Kåre Bulling

Saksbehandler:  
Amir Messiha  
ame@nve.no

## Oversending av revisjonsrapport – Fosen Nett AS

Vi viser til revisjon av Fosen Nett AS 18.10.2016 og oversender rapport fra revisjonen. Revisjonen var varslet i brev av 19.07.2016.

Ved revisjonen ble det gitt tre avvik og seks anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble gitt. Bekreftelse på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte tidsfrister.

NVE varsler om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfrister som er satt.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 11.11.2016. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.

Dersom NVE ikke mottar noen kommentar innen fristen, er denne revisjonsrapporten å anse som endelig.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen  
avdelingsdirektør

Eldri Naadland Holo  
seksjonssjef

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

# Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Fosen Nett AS
Revisjonsdato:	18.10.2016
Sted:	Fosen Nett AS, Bjugn
Medvirkende fra revidert enhet:	Ståle Rostad, daglig leder Kåre Bulling, beredskapskoordinator Svein Erik Winsjansen, leder på plan
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder Amir Messiha Medrevisor Lars Andreas Eriksson Observatør Jonas Amundsen
Seksjon	Seksjonssjef Eldri Naadland Holo , TBB

## 1. Innledning

### 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å kartlegge status for hvordan selskapet oppfyller krav i henhold til energilovforskriften, beredskapsforskriften og rasjoneringsforskriften, og kontrollere at ROS-analyser, beredskapsplanverk, dokumenterte rutiner og tilgang på ressurser tilfredsstiller kravene.

### 1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- LOV 1990-06-29 nr 50: Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).
- FOR 1990-12-07 nr 959: Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften).
- FOR-2012-12-07-1157: Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften).
- Vedtak av 6.11.2006 «Innhold i planverket for kraftrasjonering – Nytt vedtak».
- Selskapets redegjørelser under revisjonen og dokumentasjon oversendt NVE 30.8.2016.

### 1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Rutiner for drift og vedlikehold
- Oppfølging av avvik
- Rutiner og strategi for skogrydding
- Drift og gjenoppretting under ekstraordinære forhold
- Risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner
- Tilgjengelige beredskapsressurser

- Krisekommunikasjon og sikringstiltak
- Informasjonssikkerhet
- Planverk for gjennomføring av kraftrasjonering

## 1.4 Funn

**Tre avvik**, hvor av ett i beredskapsforskriften og to i kraftrasjonering.

**Seks anmerkninger**, hvor av to i hver av energilovforskriften, beredskapsforskriften og i kraftrasjonering.

Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

## 1.5 Generelle kommentarer

Tilsynet ble gjennomført som et samlet møte mellom representantene for Fosen Nett AS og revisjonslaget fra NVE. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter. Fosen Nett AS ga et positivt inntrykk over arbeidet som utføres særlig innen rutiner og dokumentasjon.

## 2. Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	<b>bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse</b>
Avviket	Selskapet handlingsplaner er generelle og mangler konkrete aktiviteter.
Grunnlag	<i>Jf. beredskapsforskriften med tilhørende veiledning, kapitel 2.4.</i>
Hvordan lukke	Selskapet må definere konkrete planer som reflektere hvordan tiltakene fra ROS-analyser skal håndteres.
Frist for lukking	15.02.2017

Avvik 2	
Krav	<b>Vedtak av 6.11.2006, I c</b>
Avviket	Selskapets plan for samarbeid med kommuner og innehavere av samfunnskritiske funksjoner inneholder ikke rutiner som sikrer fremtidig og løpende samarbeid om rasjonering. Selskapet har heller ikke etablert faste rutiner for å gi aktører som kan være omfattet av rasjoneringsforskriftens prioriteringskriterier tilbakemelding om hvordan de påvirkes av selskapets rasjoneringsplan.
Grunnlag	<i>Jf. vedtak med vedlagt veiledning.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal utarbeide prosedyrer som sikrer koordinering av rasjoneringsplaner med de relevante aktørene, sikrer fremtidig samarbeid og at de som har behov for

	å tilpasse sin egen beredskap gis tilstrekkelig informasjon om de gjeldende rasjoneringsplaner.
Frist for lukking	15.02.2017
<b>Avvik 3</b>	
Krav	<b>Vedtak av 6.11.2006, I f 3. punktum</b>
Avviket	Selskapet har en plan for hvordan selskapet skal redusere overføringen til sine sluttbrukere med sonevis roterende utkoblinger, men er usikker om besparelse er henholdsvis 30, 50 og 70%. Selskapet skal hensyn ta termostateffekt og andre virkning i hele forsyningsområde.
Grunnlag	<i>Jf. vedtak med vedlagt veiledning.</i>
Hvordan lukke	Selskapet skal etablere en realistisk plan for hvordan selskapet skal redusere overføringen til sine sluttbrukere med 50 og 70 % under en sonevis roterende utkobling.
Frist for lukking	15.02.2017

### 3. Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	<b>enf § 3-5 a) 1. Planer for systematisk vedlikehold</b> Selskapet bør implementere sjekklister ved linjebefaring for å kunne dokumentere det utførte arbeidet.
2	<b>enf § 3-5 a) 5. Dokumentasjon</b> Selskapet bør etablere en oversikt over alle avvik/mangler med frister for oppfølging
3	<b>bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging</b> Selskapets planer er dokumenterte, men bør ha en klarere henvisning til hvilken ROS hendelse det gjelder for.
4	<b>bfe § 2-9 Evaluering</b> Forbedringspotensiale bør være fast punkt under all evaluering.
5	<b>Vedtak av 6.11.2006, I d</b> Selskapet bør vurdere planen for utkobling av uprioritert forbruk til hytter. Politiet bør informeres om selskapets planer om gatelys.
6	<b>Vedtak av 6.11.2006, I e 6. punktum</b> NVE forutsetter at grenseverdier for minimums- og maksimumskvoter fastsettes for bruk i selskapets plan for gjennomføring av kvoterasjonering. Det forutsettes også at selskapet etablerer en prosedyre for korrigerende av kvoter basert på den eventuelle skeivhet som minimums- og maksimumskvoter og energi reservert for skjermede sluttbrukere introduserer.