

Midt Nett Buskerud AS
Nedmarken
3370 VIKERSUND

Vår dato: 30.09.2016
Vår ref.: 201603118-5
Arkiv: 627
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Velaug Amalie Mook

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Midt nett Buskerud AS

Vi viser til revisjon av Midtnett Buskerud AS og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 30. august 2016. Revisjonen var varslet i brev av 3. juni 2016.

Ved revisjonen ble det funnet 7 avvik og gitt 1 anmerkning. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket. Dokumentasjon på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte tidsfrister.

NVE varsler om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfrister som er satt.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 17. oktober 2016. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.

Dersom NVE ikke mottar noen kommentar innen fristen, er denne revisjonsrapporten å anse som endelig.

Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Velaug Amalie Mook
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: Revisjonsrapport

Kopi:

Revisjonsrapport

| | |
|---------------------------------|--|
| Revidert enhet: | Midtnett Buskerud AS |
| Revisjonsdato: | 30. august 2016 |
| Sted: | Øvre Nedmarken 15, Vikersund |
| Medvirkende fra revidert enhet: | Administrerende direktør, Eivind Ruud Leder planavdelingen, Øyvind Gravermoen leder avregning, Jan Ramstad |
| Revisorer fra NVE: | Revisjonsleder Velaug Mook Medrevisor Kjell Rune Verlo |
| Seksjon | Seksjonssjef Torfinn Jonassen, ETN |

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Kontrollere at nettselskapets praktisering av anleggsbidrag og utforming av tariffer er i tråd med gjeldende regelverk.

1.2 Revisjonsgrunnlag

Forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) del I, II og spesielt del V.

Mottatt dokumentasjon fra Midtnett Buskerud AS:

- Intern rutine for anleggsbidrag
- Intern rutine for flytting/endring av nettanlegg
- 4 utvalgte anleggsbidragssaker
- Tariffhefte
- Oversikt over fellesmålte punkt per felles inntaksledning

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Praktisering av anleggsbidrag og vilkår for tilknytning
- Tariffering av uttak
- Tariffering av innmating

1.4 Funn

7 avvik

1 anmerking

Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerking er: Påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.5 Generelle kommentarer

Midtnett Buskerud har nylig revidert sine rutiner for anleggsbidrag, spesielt med tanke på prosess med kunde. Det ble vist flere eksempler på at Midtnett Buskerud har gjennomført ønsket arbeid svært raskt. Rutine for endring/flytting av nettanlegg er revidert med virkning fra 8.6.2016.

2 Beskrivelse av avvik

| Avvik 1 | |
|----------------|--|
| Krav | Kontrollforskriften §§ 17-5 jf. 13-1 bokstav c og 13-5 tredje ledd |
| Avviket | Midtnett Buskerud har lite utfyllende skriftlige rutiner for beregning av anleggsbidrag. Det fremgår ikke i tilstrekkelig grad hvordan anleggsbidraget beregnes eller fordeles. Den skriftlige rutinen sikrer dermed ikke at praksis for beregning av anleggsbidrag håndteres likt i alle tilfeller. Rutinene er ikke kjent for kunde, utover selve forskriftsteksten. |
| NVEs vurdering | Nettselskapet plikter å tilby alle som etterspør nettjenester ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår. Klare rutiner for beregning av anleggsbidrag er nødvendig for å sikre likebehandling og at anleggsbidraget ikke overstiger nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen. Tariffer og vilkår skal finnes samlet i egen brosjyre eller i annen skriftlig informasjon som er tilgjengelig for kunde. |
| Hvordan lukke | Avviket lukkes ved at Midtnett Buskerud legger fram revidert rutine for beregning av anleggsbidrag. Utover det som står om beregningsgrunnlag i dagens rutine, skal den inneholde en beskrivelse av hvordan anleggsbidraget beregnes med tanke på |

| | |
|-------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • reinvesteringskostnader, • hvordan nettselskapet legger til eventuelle fremskyndingskostnader, • hvordan nettselskapet fordeler anleggskostnaden i radielle fellesanlegg, og • hvordan nettselskapet fordeler anleggskostnaden mellom kunder som tilknyttes det samme nettanlegget på ulike tidspunkt. <p>Videre for lukking av avviket kan Midtnett Buskerud legge ut rutiner for beregning av anleggsbidrag på sine nettsider, eller bekrefte at rutineene sendes til kunde når nettselskapet får henvendelser om nytilknytning eller forsterkning av inntak til eksisterende kunder.</p> |
| Frist for lukking | 1. januar 2017 |

| Avvik 2 | |
|-------------------|--|
| Krav | Kontrollforskriften § 17-5 sjette ledd |
| Avviket | Midtnett Buskerud trekker ikke i fra reinvesteringskostnader ved beregning av anleggsbidrag. |
| NVEs vurdering | <p>Anleggsbidrag settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr.</p> <p>Ved forsterkninger skal reinvesteringer trekkes ut av anleggskostnaden slik at anleggskostnaden som legges til grunn for beregning av anleggsbidraget bare omfatter kostnader knyttet til selve kapasitetsøkningen. Med mindre annet kan dokumenteres skal arbeidskostnader behandles som en reinvesteringskostnad.</p> |
| Hvordan lukke | Avviket lukkes ved at Midtnett Buskerud legger fram rutiner for beregning av anleggsbidrag hvor det fremgår at reinvesteringskostnader ikke inngår i anleggsbidraget. Anleggskostnad som kan legges til grunn for beregning av anleggsbidraget er kostnaden ved forsterket anlegg fratrukket nypris for eksisterende anlegg. Anleggsbidraget kan inkludere nettselskapets merkostnad ved at en reinvestering i nettet blir gjort tidligere enn nødvendig (fremskyndingskostnad). |
| Frist for lukking | 1. januar 2017 |

| Avvik 3 | |
|----------------|---|
| Krav | Energiloven § 3-3 |
| Avviket | Midtnett Buskerud legger opp til at kunde er ansvarlig for å besørge blant annet tomt/grunn for kabelskap og kabeltraseer, opparbeidelse av grøft, legging av kabel, innblåsing av trekkspor. |
| NVEs vurdering | Nettselskapene er pålagt å tilknytte og levere elektrisk energi til abonnentene innenfor det geografiske området konsesjonen gjelder for. Leveringsplikten gjelder |

| | |
|-------------------|---|
| | fram til tilknytningspunktet som vanligvis er klemme på husvegg, eller ved innføring gjennom grunnmur. Nettselskapet er dermed ansvarlig også for grave- og grunnarbeider fram til klemme på husvegg eller inntak i grunnmur. Dette innebærer at nettselskapet plikter å tilby seg overfor kunde å utføre alt nødvendig arbeid inkludert gravearbeid ved tilknytning. |
| Hvordan lukke | Avviket lukkes ved at Midtnett Buskerud legger fram oppdatert mal for tilbudsbrev/kostnadsoverslag og avtale mellom utbygger og nettselskap hvor det fremgår at nettselskapet er ansvarlig helt fram til inntak gjennom grunnmur eller klemme på husvegg, med mindre utbygger selv ønsker å være ansvarlig, og nettselskapet tillater dette. |
| Frist for lukking | 1. januar 2017 |

| Avvik 4 | |
|-------------------|--|
| Krav | Kontrollforskriften §§ 17-5 og 1-4 |
| Avviket | Midtnett Buskerud beregner anleggsbidrag ved flytting eller endring av nettanlegg. |
| NVEs vurdering | Merkostnader ved endring av eksisterende anlegg som følge av at kunden etterspør kvalitet eller tjenester som normalt ikke kan forventes levert, kan faktureres kunden med hjemmel i kontrollforskriften §1-4. Inntekter som følge av omleggingsjobber føres i e-Rapp i note 7. Slike merkostnader skal i utgangspunktet ikke inngå i et anleggsbidrag, jf.§17-5. Anleggsbidrag kan kun kreves for å dekke anleggskostnader ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. |
| Hvordan lukke | Avviket lukkes ved at Midtnett Buskerud legger fram reviderte rutiner for flytting/endring av nettanlegg. Rutinene må sikre at betalingen som kreves er i samsvar med gjeldende regelverk og at like tilfeller behandles likt. |
| Frist for lukking | 1. januar 2017 |

| Avvik 5 | |
|-------------------|--|
| Krav | Kontrollforskriften § 13-5 tredje ledd |
| Avviket | Midtnett Buskerud har tariffer som ikke oppgis i tariffheftet. |
| NVEs vurdering | Tariffer og vilkår skal finnes samlet i egen brosjyre, eller annen skriftlig informasjon, som er tilgjengelig for nettkundene. NVE kan ikke er at Midtnett Buskerud har oppgitt tariffen for umålte veilys i tariffheftet. |
| Hvordan lukke | Avviket lukkes ved at Midtnett Buskerud oppgir alle tariffer i tariffheftet, også tariffer hvor det ikke lenger tilknyttes nye kunder. |
| Frist for lukking | 1. januar 2017 |

| Avvik 6 | |
|-------------------|--|
| Krav | Kontrollforskriften §§ 13-5 og 16-1 |
| Avviket | Midtnett Buskerud tarifferer energileddet kun basert på marginaltapsberegninger i eget distribusjonsnett. Det er uklart hva som er praksis for oppdatering av disse, og satsene er ikke kjent for kunden på forhånd. |
| NVEs vurdering | Energileddet for innmating i distribusjonsnettet skal gjenspeile marginale tap i det aktuelle punktet. NVE godtar at energileddet i distribusjonsnettet fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittlig områdevis marginaltap. Som en praktisk tilnærming mener NVE at tapsleddet i slike tilfeller kan fastsettes tilsvarende marginaltap i nærmeste utvekslingspunkt mot overliggende nett pluss gjennomsnittlig marginaltap i området. Tapsprosent skal være tilgjengelig for produsentene på forhånd, slik at de kan tilpasse produksjonen sin etter dette prissignalet. |
| Hvordan lukke | Avviket lukkes ved at Midtnett Buskerud dokumenterer hvordan tapsprosenten fastsettes, slik at den så langt som mulig fastsettes slik at fortegn og nivå står i forhold til den samlede systemmessige virkningen innmatingen har på tapsforholdene i nettet. Det skal også dokumenteres hvordan tapssatsene gjøres tilgjengelig for kunder som mater kraft inn i nettet. |
| Frist for lukking | 1. januar 2017 |

| Avvik 7 | |
|-------------------|---|
| Krav | Kontrollforskriften §16-2 annet ledd |
| Avviket | Midtnett Buskerud tarifferer andre tariffledd for kraftverk med installert ytelse mindre enn 1 MW på bakgrunn av midlere årsproduksjon, også i de tilfeller dette overstiger 30% av kraftverkets installerte effekt multiplisert med 5.000 timer. |
| NVEs vurdering | For kraftverk med installert ytelse mindre enn 1 MW skal avregnet mengde maksimalt være 30% av installert effekt multiplisert med 5000 timer. |
| Hvordan lukke | Avviket lukkes ved at Midtnett Buskerud dokumenterer at fastsettelse av avregningsgrunnlaget for kraftverk med installert ytelse mindre enn 1 MW maksimalt er 30% av installert effekt multiplisert med 5.000 timer. |
| Frist for lukking | 1. januar 2017 |

3 Beskrivelse av anmerkninger

| Nr. | Beskrivelse av anmerkning |
|-----|---------------------------|
|-----|---------------------------|

| | |
|----------|---|
| 1 | Midtnett Buskerud har ikke rutiner som sikrer at kunde blir informert direkte om tariffendringer og bakgrunn for endringen, i forkant av endringen. |
|----------|---|