

Voss Energi AS
Postboks 205
5702 VOSS

Vår dato: 19.08.2016
Vår ref.: 201603251-4
Arkiv: 641
Deres dato: 04.07.2016
Deres ref.: John Magne Herre

Saksbehandler:
Håvard Hansen

Avslutning av saken - Kjønnagard transformatorstasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev fra Voss Energi AS av 4.7.2016 (deres ref: John Magne Herre, vår ref: 201603251-3) med begrunnelse for at et anlegg tilknyttet regionalnettet ble bygget uten at systemansvarlig ble informert i henhold til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14.

Sakens bakgrunn

NVE varslet i brev av 15.6.2016 vedtak om overtredelse av fos § 14 og ba om redegjørelse for årsaken til at Voss Energi AS, uten å på forhånd søke systemansvarlig om idriftsettelse, bygget ny 50 (132) kV enkel samleskinne inkl. spenningstransformator, bryterfelt avgang Holmen med effektbryter og 2 stk. skillebrytere samt strøm- og spenningstransformator, bryterfelt avgang Urdland med effektbryter og 2 stk. skillebrytere samt strøm- og spenningstransformatorer samt tilhørende anleggsdeler og kontrollanlegg. Videre ble Voss Energi AS bedt om å redegjøre for selskapets rutiner for å oppfylle fos § 14.

Generelt

I henhold til fos § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av eksisterende anlegg tilknyttet regional- og sentralnettet, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke idriftsettes uten etter vedtak fra systemansvarlig.

Systemansvarlig er å anse som konsesjonær og er berørt av alle endringer i regional- og sentralnett som medfører endring i anleggets funksjonalitet eller elektriske data for komponentene. Systemansvarlig skal informeres så tidlig som mulig, slik at det er en reell mulighet til å gjøre endringer i prosjektet dersom systemansvarlig har noe å påpeke i planene. Det er ikke tilstrekkelig å søke systemansvarlig kun få uker før idriftsettelse.

Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til NVE dersom konsesjonærene ikke oppfyller sin plikt om å informere systemansvarlig i henhold til fos § 14.

Voss Energis kommentarer

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



I brev til NVE skriver Voss Energi at selskapet gjennom kommunikasjon med systemansvarlig ble oppmerksomme på at fos § 14 søknad skulle ha vært innsendt, og gjorde dette to dager før anlegget var planlagt idriftsatt.

Voss Energi skriver videre at de er et lite selskap med begrenset med regionalnett og lite erfaring med idriftsettelse av anlegg tilknyttet regionalnett. De skriver at de ser at selskapets eksisterende rutiner knyttet til fos § 14 er mangelfulle, og at de vil forbedre disse rutineene.

NVEs vurdering

I denne saken anser NVE at søknad ble sendt for sent som følge av at Voss Energi har manglende rutiner for oppfølging av fos § 14.

Avslutning av saken

NVE forutsetter at Voss Energi i fremtiden utarbeider rutiner for oppfølging av fos § 14 og sender søknad om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelser. Ved fremtidige overtredelser av fos § 14 vil NVE vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr dersom vilkårene foreligger. NVE avslutter med dette saken om for sen søknad til systemansvarlig etter fos § 14.

Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Håvard Hansen
avdelingsingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: