

SISO ENERGI AS

8226 STRAUMEN

Vår dato: 19.09.2019

Vår ref.: 201604120-9

Arkiv: 641

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Håvard Hansen

Vedtak: Overtredelse av systemansvarsforskriften

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fatter vedtak om at Siso Energi AS har brutt forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (systemansvarsforskriften) § 14 ved å idriftsette anlegg uten godkjenning fra systemansvarlig. Etter en helhetsvurdering har vi kommet til at det ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken.

Vedtak

I henhold til forskrift av 7. mai 2002 nr. 448 om systemansvaret i kraftsystemet §§ 14 og 26a fatter NVE følgende vedtak:

1. Siso Energi AS har i forbindelse med idriftsettelse av magnetiseringsutstyr i Siso kraftverk ikke fulgt systemansvarsforskriften § 14 første ledd.
2. Det ilegges ikke overtredelsesgebyr.

Sakens bakgrunn

Den 18. oktober 2018 mottok vi en kopi av vedtak om idriftsettelse av magnetiseringsutstyr i Siso kraftverk fra Statnett som systemansvarlig. I vedtaket kommer det frem at anlegget ble idriftsatt uten godkjenning av systemansvarlig. Systemansvarlig ble varslet om tiltaket fire år etter idriftsettelse. Systemansvarlig mener dette er et brudd på systemansvarsforskriften § 14 første ledd og har derfor en plikt til å rapportere til NVE.

I brev av 31. januar 2019 skriver dere at systemansvarlig ikke ble informert fordi dere ikke var klar over at tiltaket utløste plikt om å informere systemansvarlig. Videre skriver dere at dere har oppdatert interne rutiner slik at systemansvarsforskriften § 14 vil bli fulgt ved fremtidige endringer i eksisterende eller idriftsettelse av nye anlegg.

Under behandlingen av denne saken mottok NVE 4. februar 2019 et nytt vedtak fra systemansvarlig der det kommer frem at ny elektronisk turbinregulator på aggregat 1 i Lakshola Kraftverk ble satt i drift uten vedtak fra systemansvarlig. Tiltaket ble gjennomført og idriftsatt 27. mars 2017, og systemansvarlig ble informert 27. juni 2018. NVE fortsetter behandlingen av disse som én sak.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

NVE har tidligere behandlet en sak hvor Siso Energi informerte systemansvarlig om endringer i Siso kraftstasjon kun kort tid før planlagt idriftsettelse av anlegget. I deres uttalelse til NVEs varsel om vedtak datert 8. juni 2016 skrev dere at dere skulle utbedret rutinene for informasjon til systemansvarlig i henhold til systemansvarsforskriften § 14. Tiltaket i Lakshola Kraftverk ble satt i drift etter at disse nye rutinene skulle vært tatt i bruk.

NVE sin vurdering av om det foreligger brudd på regelverket

Etter systemansvarsforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg i regional- og transmisjonsnett når andre konsesjonærer blir berørt av endringen. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke settes i drift uten vedtak fra systemansvarlig.

Konsesjonær bør informere systemansvarlig så tidlig som mulig slik at systemansvarlig har en reell mulighet til å stille ytterligere krav til anlegget. Det er dermed ikke tilstrekkelig å søke kun få uker før idriftsettelse. Systemansvarlig skal fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan settes i drift.

På bakgrunn av informasjon mottatt fra systemansvarlig og fra dere, legger vi til grunn at tiltaket berører andre konsesjonærer og at det ble satt i drift uten godkjenning av systemansvarlig. Dere har dermed ikke fulgt systemansvarsforskriften § 14 første ledd.

Konsekvenser av brudd på forskriften

Etter systemansvarsforskriften § 26a, kan det ilegges overtredelsesgebyr for brudd på § 14. Det foreligger ingen plikt til å ilegge slikt gebyr, dette avgjøres etter et skjønn. I vurderingen har vi lagt vekt på at dere ikke har hatt tidligere overtredelse av fos § 14. Vi har også lagt vekt på at dere har oppdatert rutinene deres for etterlevelse av systemansvarsforskriften § 14, men vi finner det skjerpene at dere tidligere har lovet utbedring av rutiner uten at dette har forhindret senere brudd på forskriften. Etter en helhetsvurdering har vi allikevel kommet til at det ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken.

Vi forutsetter at dere i fremtiden følger opp systemansvarsforskriften § 14 i samsvar med de nye rutinene, og sender informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. Som et minimum skal nye anlegg ikke settes i drift før systemansvarlig har godkjent tiltaket. Ved fremtidige overtredelser av systemansvarsforskriften § 14 vil vi vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr. NVE avslutter med dette saken.

Klageadgang

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen 3 uker. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no. Se nærmere om krav til klagen i forvaltningsloven [kapittel VI](#).

Ta gjerne direkte kontakt med vår saksbehandler dersom dere har spørsmål.



Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Håvard Hansen
avdelingsingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: