

Norges vassdrags- og energidirektorat  
Postboks 5091 Majorstuen

0301 OSLO

## Høringsuttalelse - Fjeldalselva kraftverk i Brønnøy kommune

Fylkesrådet har i møte den 07.11.2017 behandlet sak 347/2017 *Høring – Fjeldalselva kraftverk – Brønnøy kommune*. Følgende ble vedtatt:

1. Fylkesrådet fraråder NVE å gi konsesjon til bygging av Fjeldalselva kraftverk. Potensialet for konflikt med miljø- og arealbruksverdier er betydelig og kraftproduksjonen er liten. Dersom det gis konsesjon bes det om at NVE påser at:
  - a. Det installeres omløpsventil som hindrer stranding av fisk ved uforutsett utfall i kraftstasjonen.
  - b. Det slippes en tilstrekkelig minstevannføring som opprettholder verdien av bekkekløfta og sikrer at rødlistarten gubbeskjegg ikke blir skadelidende.
  - c. Reinbeitedistriktet involveres i detaljplanleggingen slik at anleggsperioden kan tilpasses reinens bruk av område. Inngrep må ikke være til hinder for flyttlei.
  - d. Det etableres kunstige reirplasser for fossefall.
  - e. De fysiske tiltakene får en god landskapsmessig og estetisk tilpasning.
2. Dersom det blir gitt tillatelse til omsøkt tiltak ber fylkesrådet NVE påse at konsesjonsvilkårene er i tråd med forvaltningsprinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12, og med vannforskriften §12. Det bes om at følgende tas inn i konsesjonsvilkårene eller vurderes ved detaljplanlegging:
  - a. Tiltakshavers forslag til avbøtende tiltak, samt avbøtende tiltak foreslått i biologisk mangfold-rapport må følges opp.
  - b. Tiltakshaver har aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens §§ 3, 4 og 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonstruksjoner, må Kulturminner i Nordland varsles umiddelbart.
  - c. Ved detaljplanleggingen av tiltaket må fremtidige klimaendringer og mulige konsekvenser for kraftverket og tilknyttet infrastruktur vurderes.

Det vises til vedleggene for det fullstendige saksfremlegget.

Med vennlig hilsen

Ole-Martin Axelsen  
rådgiver

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.*

**Hovedmottakere:**

Norges vassdrags- og  
energidirektorat

Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO

**Vedlegg:**

Høring - Fjelldalselva kraftverk - Brønnøy kommune  
Sammenstillinger og vurderinger hentet fra konsesjonssøknaden

DokID  
919402  
924880