

Statkraft Energi AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OSLO

Vår dato: 06.04.2018
Vår ref.: 201702939-5
Arkiv: 641
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Håvard Hansen

Avslutning av saken - fos § 14 - Statkraft Energi AS

Vi ser det som positivt at dere har oppdatert rutinene deres for etterlevelse av fos § 14, og avslutter saken under forutsetning om at dere følger opp fos § 14 i fremtiden. Ved fremtidige overtredelser av fos § 14 vil vi vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr dersom vilkårene foreligger.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev fra Statkraft Energi AS (Statkraft) datert 21.07.2017 med begrunnelse for at systemansvarlig ikke ble informert før idriftsettelse av magnetiseringsutrustning i Aura kraftverk, jf. forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14.

Sakens bakgrunn

Vi mottok 11.05.2017 kopi av vedtak om idriftsettelse av magnetiseringsutstyr på generator 1, 2 og 3 i Aura kraftverk fra systemansvarlig. Det fremkommer av vedtaket at magnetiseringsutstyr i generator 1 og 2 allerede var satt i drift i henholdsvis 2011 og 2015, og systemansvarlig sendte derfor kopi av vedtaket til NVE, jf. fos § 14 fjerde ledd.

Vi sendte brev til dere 26.06.2017 med spørsmål om hvorfor systemansvarlig ikke ble informert på et tidligere tidspunkt og ba om en redegjørelse av deres rutiner for etterlevelse av fos § 14. Vi mottok svar fra dere 21.07.2017.

NVE mottok også kopi av vedtak om idriftsettelse fra systemansvarlig til Statkraft datert 08.09.2017 om idriftsettelse av magnetiseringsutstyr for aggregat i Jostedal kraftverk 24.11.2016 hvor systemansvarlig ble informert etter idriftsettelse.

Generelt

I henhold til fos § 14 første ledd skal konsesjonærer informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg tilknyttet regional- og sentralnett, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke idriftsettes uten etter vedtak fra systemansvarlig.

Statnett som systemansvarlig er å anse som konsesjonær og berørt av alle endringer i regional- og sentralnett som medfører endringer i anleggets funksjonalitet eller elektriske data for komponenten.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Systemansvarlig skal informeres så tidlig som mulig slik at det er en reell mulighet til å gjøre endringer i prosjektet dersom systemansvarlig har noe å påpeke i planene. Det er ikke tilstrekkelig å søke kun få uker før idriftsettelse.

Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til NVE dersom konsesjonærene ikke oppfyller sin plikt til å informere systemansvarlig i henhold til fos § 14.

Statkrafts svarbrev

I deres svarbrev skriver dere at systemansvarlig ikke ble informert fordi interne rutiner ikke har blitt fulgt, og at det tidligere er satt i drift flere anlegg der systemansvarlig ikke har blitt informert iht. fos § 14

Videre skriver dere at dere oppdaterer deres rutiner for etterlevelse av fos § 14 for å forhindre at dette gjentar seg, og skal ha ekstra fokus på informasjon til systemansvarlig i årlig gjennomgang av interne og eksterne krav.

NVEs vurdering

Vi legger til grunn at systemansvarlig ikke ble informert i henhold til fos § 14 fordi deres interne rutiner ikke var gode nok.

Vi ser det som positivt at dere nå har oppdatert deres rutiner for etterlevelse.

Dersom det er flere anlegg i drift i dag hvor systemansvarlig ikke har blitt informert og fattet vedtak om godkjenning iht. fos § 14 ønsker NVE over disse, og ber om at Statkraft informerer systemansvarlig om anleggene slik at de kan godkjennes med vedtak. NVE minner om at å ha anlegg i drift som ikke har mottatt vedtak om godkjenning er et brudd på fos § 14 første ledd. Beslutning om anlegg uten vedtak om godkjenning skal fortsette drift mens fos § 14-søknad behandles bør tas i samråd med systemansvarlig.

Etter vår vurdering har dere ved idriftsettelse av magnetiseringsutrustning for generator 1 og 2 i Aura kraftverk og for aggregat i Jostedal kraftverk har brutt fos § 14 første ledd som lyder:

«Konsesjonær skal informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller sentralnettet, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Systemansvarlig skal fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan idriftsettes.»

Avslutning av saken

Vi forutsetter at dere informerer systemansvarlig om anlegg i drift som ikke har fått vedtak om godkjenning iht. fos § 14, og i fremtiden følger opp fos § 14 i henhold til deres nye rutiner og sender informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. Ved fremtidige overtredelser av fos § 14 vil NVE vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr dersom vilkårene foreligger. NVE avslutter med dette saken om for sen informasjon til systemansvarlig i henhold til fos § 14.

Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Håvard Hansen
avdelingsingeniør



Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: