

Energiberedskap 2018

INNSATSPLANLEGGING

samarbeid og forventninger





Jan Robin Herregaarden branninspektør



*I tjeneste
for din sikkerhet*

Brannvesenets plikter

- Være innsatsstyrke ved brann og akutte ulykker.
- Gjennomføre brannforebyggende tilsyn
- Søke samarbeid med risikoobjekter for å utarbeide innsatsplaner.
- Brannmannskapene skal jevnlig øves for de oppgaver de kan forventes å bli stilt overfor.



*I tjeneste
for din sikkerhet*

Kraftstasjoner

- **4 kraftstasjoner**
 - Pikerfoss
 - Gamlebrofoss
 - Skollenborg
 - Vittingfoss (Ringerikskraft)



*I tjeneste
for din sikkerhet*

Tilsyn

- **Særskilt brannobjekt**
- **Jevnlig tilsyn**
 - byggteknisk
 - organisatorisk
 - eier og bruker



*I tjeneste
for din sikkerhet*

Rutiner og planer

- **Standard utrykningsrutiner**
- **Detaljerte rutiner på enkelte objekter**
- **Innsatsplaner / objektplaner**
 - være forberedt
 - starte riktig innsats tidligst mulig
 - sikkerhet for mannskapene
- **Nøkkel, tilgang til objektet**



*I tjeneste
for din sikkerhet*



Kongsberg brann og redning

Ajourført: 00.00.00 - JRH

Innsatsplan

Objektnavn:	Skollenborg kraftstasjon
Adresse:	Lågendalsveien 148

Funksjon	Kontaktperson	Privat	Arbeid	Mobil
Kontaktperson 1:	Driftssentral EB		31 01 40 01	
Kontaktperson 2:	Olav Svendsrud			489 94 851
Kontaktperson 3:	Ronny Jevne			902 05 653

Bæresystem:	Betong	Antall etasjer:	3 inne i fjellet
Bruk/virksomhet:	Kraftstasjon		



*I tjeneste
for din sikkerhet*

INNSATSPUNKTER	KOMMENTARER
<p>1. Viktig ved utkjøring:</p>	<p>Brannvesen kan uten problem gå inn for å sjekke ut en ABA. Bortsett fra høyspentområdene er kraftstasjonen ”ufarlig”. Høyspentområder er godt merket og fysisk avstengt. Brannvesen har ikke nøkkel til høyspentområder i nøkkelsafe.</p> <p>Dårlig nødnettdekning. Bruk sambandsradioene som står i kontrollrom i adm.bygg (rett frem, siste dør til høyre, innerst i rommet). Radioene tar noen sekunder før de slår seg på. Bruk kanal 2 (Numedal).</p> <p>Komplette tegninger over hele stasjonen er vedlagt innsatsplanen som pdf-fil i Locus og på iPad (side 3).</p>
<p>2. Brannalarmanlegg:</p>	<p>Nøkkelsafe til venstre ved hovedinngang adm.bygg. Hovedpanel i adm.bygg.</p>



*I tjeneste
for din sikkerhet*

3. Slukkeanlegg:	4 store trafoer ved nedkjøring til kraftstasjon er sprinklet. Hovedstengeventil sprinkler ved kjøreport til fjellet. Hvis kraftstasjonens vannforsyning stopper kan brannvesen kople vann inn på sprinkleranlegg via dobbeltinntak øverst ved nedkjøring.
4. Røykventilasjon:	Nei.
5. Alternativ vannforsyning:	Kummer (se skisse). Intern vannforsyning stopper ved lukefall.
6. Seksjonering /spredningsfare:	Liten spredningsfare.
7. Heiser (antall/maskinrom):	Ingen.
8. Brannfarlig / eksplosiv vare:	Inntil 15.000 liter olje i hver av de 4 trafoene ved nedkjøring.
9. Andre viktige forhold:	Er oppsamlingskum for evt lekkasje under trafoer.



*I tjeneste
for din sikkerhet*

Underlagt taushetsplikt etter energiloven § 9-3 jf bfe § 6-2. Unntatt fra innsyn etter offentleglova § 13.



*I tjeneste
for din sikkerhet*

Rutiner og planer

- **Øvelser**
 - Befaring / bli kjent
 - Innsatsøvelser
 - Samarbeid
 - Ledelse
 - Evaluere



*I tjeneste
for din sikkerhet*

Samband

”For å sikre radiokommunikasjon for rednings- og slokkemannskap, må det i byggverk uten tilfredsstillende innvendig radiodekning, og hvor det kan bli behov for redningsinnsats, tilrettelegges med teknisk installasjon slik at rednings- og slokkemannskap kan benytte eget samband.”

(byggteknisk forskrift)



*I tjeneste
for din sikkerhet*

Aktuelle hendelser

- Automatisk brannalarm
- Røykutvikling
- Branner
- Eksplosjoner
- Helseoppdrag
- Redningsdykking



*I tjeneste
for din sikkerhet*

Samarbeid ved hendelser



Kjentmann

Alfa og omega
Kort responstid
Kunnskap om tekn.installasjoner
Kunnskap om bygget
Kunne bli med inn, "røykdykker"



Eier

Bistå innsatsledelsen
Ha beslutningsmyndighet
Strategi, valg, konsekvenser
Planverk og tegninger
Intern oppfølging



*I tjeneste
for din sikkerhet*

Vær forberedt.
Gå i dialog.
Ha forventninger.
Still krav.

jan.robin.herregaarden@kongsberg.kommune.no
tlf 481 66 568



*I tjeneste
for din sikkerhet*