

BKK NETT AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Vår dato: 20.12.2017
Vår ref.: 201707187-4
Arkiv: 641
Deres dato: 30.11.2017
Deres ref.:

Saksbehandler:
Håvard Hansen

Avslutning av sak - fos § 14 - idriftsettelse av Samnanger transformatorstasjon

Vi avslutter saken under forutsetning om at dere følger opp fos § 14 i fremtiden. Ved fremtidig overtredelse av fos § 14 vil NVE vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr dersom vilkårene foreligger.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev fra BKK Nett AS datert 28.11.2017 (deres ref. AN8564, vår ref. 201707087-3) med begrunnelse for at systemansvarlig ikke ble informert i god tid før idriftsettelse av ny transformator på Samnanger transformatorstasjon, jf. forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 14.

Sakens bakgrunn

Vi mottok 02.10.2017 kopi av vedtak om idriftsettelse av ny 132/22 kV transformator i Samnanger transformatorstasjon. Det fremkommer av vedtaket at planlagt idriftsettelse av tiltaket var 04.10.2017, mens systemansvarlig mottok søknaden 14.09.2017, kun tre uker før planlagt idriftsettelse. Systemansvarlig anser dette som for lite tid og et brudd på fos § 14 første ledd, og oversendte derfor kopi av vedtaket til NVE, jf. fos § 14 fjerde ledd.

Vi sendte brev til dere 10.11.2017 med spørsmål om hvorfor systemansvarlig ikke ble informert på et tidligere tidspunkt og ba om en redegjørelse av deres rutiner for etterlevelse av fos § 14. Vi mottok svar fra dere 28.11.2017.

Generelt

I henhold til fos § 14 første ledd skal konsesjonærer informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg tilknyttet regional- og sentralnett, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke idriftsettes uten etter vedtak fra systemansvarlig.

Statnett som systemansvarlig er å anse som konsesjonær og berørt av alle endringer i regional- og sentralnett som medfører endringer i anleggets funksjonalitet eller elektriske data for komponenten. Systemansvarlig skal informeres så tidlig som mulig slik at det er en reell mulighet for å gjøre endringer

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

i prosjektet dersom systemansvarlig har noe å påpeke i planene. Det er ikke tilstrekkelig å søke kun få uker før idriftsettelse.

Systemansvarlig skal skriftlig rapportere til NVE dersom konsesjonærene ikke oppfyller sin plikt til å informere systemansvarlig i henhold til fos § 14.

BKK Netts svar

I deres svarbrev oppgir dere at informasjon til systemansvarlig ble sendt sent på grunn av en delvis omorganisering av prosjektet.

Videre beskriver dere at rutinene for å oppfylle fos § 14 er en sjekklister for gjennomføring av prosjekter der informasjon til systemansvarlig i henhold til fos § 14 er et eget punkt, som skal være utført før prosjektet kan starte.

NVEs vurdering

Vi legger til grunn at informasjon til systemansvarlig ikke ble sendt i god tid fordi deres interne rutiner ikke ble fulgt.

Etter vår vurdering har BKK Nett AS brutt fos § 14 første ledd som lyder:

«Konsesjonær skal informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endring av egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller sentralnett, når andre konsesjonærer blir berørt av dette. Systemansvarlig skal fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan idriftsettes.»

Avslutning av saken

Vi forutsetter at dere i fremtiden følger opp fos § 14 i henhold til egne rutiner og sender informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. Ved fremtidige overtredelser av fos § 14 vil NVE vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr dersom vilkårene foreligger. NVE avslutter med dette saken om for sen informasjon til systemansvarlig i henhold til fos § 14.

Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Håvard Hansen
avdelingsingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Kopi til:

BKK NETT AS v/Margrethe Volden Slinde

