

TRØNDERENERGI KRAFT AS  
Postboks 9481 Torgarden  
7496 TRONDHEIM

Vår dato: 23.09.2019  
Vår ref.: 201800620-9  
Arkiv: 641  
Deres dato:  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Ragnhild Aker Nordeng  
22959845/rakn@nve.no

## Vedtak: Overtredelse av systemansvarforskriften § 14

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fatter vedtak om at TrønderEnergi Kraft AS har brutt forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (systemansvarforskriften) § 14 ved å idriftsette anlegg uten godkjenning fra systemansvarlig. Etter en helhetsvurdering har vi kommet frem til at det ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken.

### Vedtak

I henhold til forskrift av 7. mai 2002 nr. 448 om systemansvaret i kraftsystemet §§ 14 og 26a fatter NVE følgende vedtak:

1. TrønderEnergi Kraft AS har i forbindelse med idriftsettelse av Håen kraftverk og Mørre kraftverk etter endringer i anleggene ikke fulgt systemansvarforskriften § 14 første ledd.
2. Det ilegges ikke overtredelsesgebyr.

### Tilbakemelding på varsel om vedtak

Den 23. august 2019 sendte vi varsel om vedtak til dere. Frist for tilbakemelding på varselet var 13. september 2019. Vi har ikke mottatt noen kommentarer til varselet.

### Sakens bakgrunn

I løpet av våren 2018 satte TrønderEnergi Kraft i drift Håen kraftverk og Mørre kraftverk etter endringer i anleggene.

Håen kraftverk ble satt i drift 20. november 2017. Systemansvarlig ble informert om tiltaket 2. februar 2018 og fattet vedtak om godkjenning 10. februar 2018, det vil si etter TrønderEnergi Kraft idriftsatte anlegget.

Den 21. februar 2018 mottok vi en uttalelse fra TrønderEnergi Kraft om idriftsettelsen av Håen kraftverk. I uttalelsen forklarer TrønderEnergi Kraft at de ikke hadde gode nok rutiner for eksisterende anlegg i forbindelse med oppfølgingen av § 14 på daværende tidspunkt, og at disse var justert. I uttalelsen står det også at prosjektlederne i TrønderEnergi Kraft er kjent med de nye rutineene slik at utskifting av utstyr ikke skal starte før man har mottatt godkjenning fra systemansvarlig.

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no)

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

**Hovedkontor**  
Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

**Region Midt-Norge**  
Abels gate 9  
7030 TRONDHEIM

**Region Nord**  
Kongens gate 52-54  
Capitolgården  
8514 NARVIK

**Region Sør**  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**  
Naustdalsvegen. 1B  
6800 FØRDE

**Region Øst**  
Vangsvæien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR

For Mørre kraftverk sendte TrønderEnergi Kraft søknad om godkjenning til systemansvarlig 13. desember 2017. Systemansvarlig fattet vedtak om godkjenning 25 april 2018. Anlegget ble spenningssatt 1. mars 2018, det vil si før man mottok vedtak om godkjenning.

I brev til NVE av 24. januar 2019 skriver TrønderEnergi Kraft at de spenningssatte Mørre kraftverk for systemansvarlig fattet vedtak om godkjenning for å opprettholde strømforsyningen til Åfjord innen 1. april 2018. Videre skrev de at «ombyggingen og spenningssetting var så innlysende at det ble gjennomført før vedtak fra systemansvarlig var mottatt». I uttalelsen blir det i tillegg nevnt at søknad om godkjenning ble sendt omtrent ti uker før anlegget ble spenningssatt. TrønderEnergi Kraft kommenterer at forskriften ikke presiserer hva som menes med god tid, og at ti uker burde være tilstrekkelig.

### **Vår vurdering av om det foreligger brudd på regelverket**

Etter systemansvarsforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg i regional- og transmisjonsnett når andre konsesjonærer blir berørt av endringen. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke settes i drift uten vedtak fra systemansvarlig.

For Håen kraftverk forklarer TrønderEnergi Kraft at de ikke hadde gode nok rutiner for oppfølging av konsesjonærens plikter etter systemansvarsforskriften § 14.

Før idriftsettelsen av Mørre kraftverk var TrønderEnergi Kraft informert om regelverket, men valgte likevel å idriftsette anlegget uten vedtak. TrønderEnergi Kraft begrunner dette med at anlegget måtte idriftsettes for å opprettholde forsyningen til Åfjord.

Vi vil presisere at konsesjonær bør informere systemansvarlig så tidlig som mulig om nye eller endringer i eksisterende anlegg slik at systemansvarlig har en reell mulighet til å stille ytterligere krav til anlegget. Man har ikke anledning til å idriftsette anlegg uten godkjenning fra systemansvarlig. Dette gjelder uavhengig av om man selv mener man har søkt i god tid eller ikke. Forskriften er tydelig på at systemansvarlig skal fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan settes i drift. I tilfeller der det haster å motta vedtak om godkjenning, forutsetter vi at dette avklares og løses i dialog med systemansvarlig før spenningssetting, slik at anlegget ikke idriftsettes uten vedtak om godkjenning.

I sin uttalelse til saken kommenterer TrønderEnergi Kraft at forskriften ikke presiseres hva som menes med å informere systemansvarlig innen god tid før idriftsettelse, og at ti uker burde være tilstrekkelig. Vi vil påpeke at ti uker ikke nødvendigvis er tilstrekkelig for systemansvarlig til både å vurdere søknaden og eventuelt pålegge endringer tidnok til at endringene skal implementeres uten store merkostnader og forsinkelser for prosjektet.

På bakgrunn av informasjon mottatt fra systemansvarlig og fra dere, legger vi til grunn at begge anleggene ble idriftsatt uten godkjenning. Dere har dermed ikke fulgt systemansvarsforskriften § 14 første ledd ved idriftsettelsen av anleggene.

### **Konsekvenser av brudd på forskriften**

Etter systemansvarsforskriften § 26a, kan det ilegges overtredelsesgebyr for brudd på § 14. Det foreligger ingen plikt til å ilegge slikt gebyr, dette avgjøres etter et skjønn.

Etter overtredelsen med Håen kraftverk har dere oppdatert rutinen deres for etterlevelse av systemansvarsforskriften § 14 og informert prosjektlederne om tiltaket. I tilfellet med Mørre kraftverk ble anlegget idriftsatt uten godkjenning fra systemansvarlig, selv om de nye rutinen for etterlevelse av bestemmelsen var endret. I vurderingen av overtredelsesgebyr har vi blant annet lagt vekt på at dette er

TrønderEnergi Krafts første overtredelser av § 14 og at idriftsettelsen av anleggene skjedde i nær tid til hverandre, og kommet frem til at vi ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken. Vi ser imidlertid alvorlig på at TrønderEnergi Kraft valgte å idriftsette Mørre kraftverk, selv om de på dette tidspunktet var klar over regelverket.

Vi forutsetter at dere i fremtiden følger opp systemansvarsforskriften § 14, og sender informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg skal ikke settes i drift før systemansvarlig har godkjent tiltaket. Ved fremtidige overtredelser av systemansvarsforskriften § 14 vil vi vurdere illeggelse av overtredelsesgebyr. NVE avslutter med dette saken.

### **Klageadgang**

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen 3 uker. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no). Se nærmere om krav til klagen i forvaltningsloven [kapittel VI](#).

Ta gjerne direkte kontakt med vår saksbehandler dersom dere har spørsmål.

Med hilsen

Torfinn Jonassen  
seksjonssjef

Ragnhild Aker Nordeng  
avdelingsingeniør

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

Vedlegg:

Kopi til:

Statnett SF