



NVE

Reguleringsmyndigheten
for energi – RME

BKK PRODUKSJON AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Vår dato: 08.11.2019
Vår ref.: 201802136-7
Arkiv: 641
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Ragnhild Aker Nordeng
22959845/rakn@nve.no

Vedtak: Overtredelse av systemansvarsforskriften § 14 - BKK Produksjon AS

Reguleringsmyndigheten for energi (RME)¹ fatter vedtak om at BKK Produksjon AS har brutt forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (systemansvarsforskriften) § 14 ved å idriftsette anlegg uten godkjenning fra systemansvarlig. Etter en helhetsvurdering har vi kommet til at det ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken.

Vedtak

I henhold til forskrift av 7. mai 2002 nr. 448 om systemansvaret i kraftsystemet §§ 14 og 26a fatter NVE følgende vedtak:

1. BKK Produksjon AS har i forbindelse med endringer av Matre kraftstasjon i 2016 ikke fulgt systemansvarsforskriften § 14 første ledd.
2. Det ilegges ikke overtredelsesgebyr.

Klageadgang

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Energiklagenemnda innen 3 uker. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energiklagenemnda og sendes til RME. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse rme@nve.no. Se nærmere om krav til klagen i forvaltningsloven [kapittel VI](#).

Ta gjerne direkte kontakt med vår saksbehandler dersom dere har spørsmål.

¹ RME er fra 1. november 2019 utpekt av OED som reguleringsmyndighet i medhold av energiloven § 2-3 og naturgassloven § 4, og skal utføre oppgavene som uavhengig reguleringsmyndighet. RMEs oppgave er fortsatt å sørge for at aktørene overholder regelverket som sikrer like konkurransevilkår i kraftmarkedet og et effektivt drevet strømmnett.

Adresse

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

E-post: rme@nve.no, Telefon: 22 95 95 95, Internett: <http://reguleringsmyndigheten.no/>
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



Kommentarer til forhåndsvarselet

Det har ikke kommet noen kommentarer til forhåndsvarselet som ble sendt 8. oktober 2019.

Sakens bakgrunn

Den 12. februar 2018 mottok vi en kopi av vedtak om idriftsettelse av Matre kraftstasjon etter utskifting av elektronikk for turbinregulator og magnetiseringsutstyr fra Statnett som systemansvarlig. I vedtaket kommer det frem at anlegget ble idriftsatt uten godkjenning av systemansvarlig. Utskiftningen ble utført og idriftsatt 13. mai 2016, mens søknaden ble sendt til systemansvarlig 28. november 2017.

Systemansvarlig mener dette er et brudd på systemansvarsforskriften § 14 første ledd og har derfor en plikt til å rapportere dette til RME.

I brev av 27. september 2018 skriver dere at systemansvarlig ikke ble informert fordi dere oppfattet at utskiftningen som ble gjennomført i 2016 ikke var søknadspliktig i henhold til systemansvarsforskriften § 14. Videre skriver dere erkjenner å ikke ha informert i henhold til systemansvarlig sin tolkning av forskriften, men mener at denne tolkningen er strengere enn forskriftens krav.

I brevet skriver dere i tillegg at dere har en prosjektfasemodell, som inneholder prosedyrer for § 14-søknad til systemansvarlig.

RME sin vurdering av om det foreligger brudd på regelverket

Etter systemansvarsforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg i regional- og transmisjonsnett når andre konsesjonærer blir berørt av endringen. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke settes i drift uten vedtak fra systemansvarlig.

I brev av 27. september 2018 skriver dere at systemansvarlig ikke ble informert fordi dere oppfattet at utskiftningen ikke berørte andre konsesjonærer negativt. Videre i brevet er dere uenige om at utskiftningen skulle informeres om og godkjennes av systemansvarlig i henhold til § 14 i systemansvarsforskriften.

RME vil presisere at systemansvarlig er å anse som konsesjonær og er berørt av alle endringer i regional- og transmisjonsnettet som medfører endringer i anleggets funksjonalitet eller elektrisk data for komponentene. Dette ble også beskrevet informasjonsskrivet som NVE sendte til bransjen 24. januar 2014. Dette brevet ble sendt til BKK Produksjon AS.

Formålet med bestemmelsen er å sørge for at kraftsystemet bygges ut på en samfunnsmessige rasjonell måte. For å bidra til dette mener RME at systemansvarlig skal ha mulighet til å fatte vedtak knyttet til funksjonaliteten til anleggene, dersom systemansvarlig vurderer det som nødvendig. Dette er også presisert i forslag til endring av systemansvarsforskriften i 2002:

Intensjonen med bestemmelsen er at kraftsystemet bygges ut på en samfunnsmessig rasjonell måte. Dette betyr at systemansvarlig må samordne funksjonaliteten på deler av anleggene i regional- og sentralnettet. Vedtakene kan blant annet omfatte anleggsdeler i produksjonsanlegg, nettanlegg, vern og reléplaner, feilskriverutstyr, målinger, fjernstyring, sambandssystemer etc.

Konsesjonær bør informere systemansvarlig så tidlig som mulig ved endringer slik at systemansvarlig har en reell mulighet til å stille ytterligere krav til anlegget.

På bakgrunn av informasjon mottatt fra systemansvarlig og fra dere, legger vi til grunn at anlegget berører andre konsesjonærer og at tiltaket utløste krav om godkjenning i henhold til § 14. Ved å



idriftsette anlegget uten vedtak om godkjenning fra systemansvarlig har dere dermed brutt systemansvarsforskriften § 14 første ledd.

Konsekvenser av brudd på forskriften

Etter systemansvarsforskriften § 26a, kan det ilegges overtredelsesgebyr for brudd på § 14. Det foreligger ingen plikt til å ilegge slikt gebyr, dette avgjøres etter et skjønn. I vurderingen har vi blant annet lagt vekt på at dette er første overtredelse og at overtredelsen var ubevisst. Vi har kommet til at det ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken.

Vi forutsetter at dere i fremtiden følger opp systemansvarsforskriften § 14, og sender informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. Som et minimum skal nye anlegg ikke settes i drift før systemansvarlig har godkjent tiltaket. Ved fremtidige overtredelser av systemansvarsforskriften § 14 vil vi vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr. RME avslutter med dette saken.

Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Ragnhild Aker Nordeng
overingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Kopi til:

Statnett SF