

From: Helland, Åshild <aashild.Helland@lyse.no>
Sent: 19. oktober 2018 19:20
To: NVE
Subject: NVE referanse 201835963

Hei!

Det vises til høringsdokument 8/2018 og 9/2018, som omhandler forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet – KILE for husholdninger.

Lyse Elnett AS tiltrer Energi Norge sitt høringssvar.

KILE-satsene er en viktig del av inntektsreguleringen, og det er etter vårt syn viktig at KILE-satsene gjenspeiler de faktiske samfunnsøkonomiske kostnadene ved strømbrydd. Det er derfor av stor betydning at KILE-satsene settes riktig.

Lyse Elnett stiller spørsmålsteget ved nivået på økningen som foreslås. Spesielt gjelder dette økningen knyttet til kortvarige uvarslede avbrudd. Den foreslåtte økningen virker etter vår vurdering uforholdsmessig høy i forhold til den samfunnsøkonomiske verdien vi mener dette representerer for kundene. Eksempelvis vil en tordenfeil i overliggende nett med hurtig innkobling, kunne medføre en KILE-økning på flere hundre prosent. Det er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge seg ut av denne problemstillingen, da dette betyr mye mer kabling. Større grad av kabling i nettet, vil til slutt treffe kundene gjennom økt nettleie.

Lyse Elnett ber NVE gjøre en grundig vurdering relatert til om den store økningen i KILE-satser for kortvarige uvarslede avbrudd virkelig er samfunnsøkonomisk korrekt.

Med vennlig hilsen

Åshild Helland
Avdelingsleder måling og rammevilkår

Lyse Elnett AS
tlf 51 90 87 39 | mob 934 88 739
aashild.helland@lyse.no
www.lysenett.no