



**Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)  
v/ seksjon for nettkonsesjon  
postboks 5091 Majorstua**

**0301 OSLO**

Deres ref	Vår ref SH	Arkiv	Dato 10.05.2019
-----------	---------------	-------	--------------------

**Boltåsen transformatorstasjon – endringssøknad for GIS anlegg istedenfor AIS samt søknad om midlertidig tilknytning til eksisterende 132 kV Kvandal - Kanstadbotn**

Hålogaland Kraft Nett AS søkte 2.7.2018 om konsesjon for ny 132 kV transformatorstasjon i Boltåsen i Skånland kommune. Boltåsen transformatorstasjon skal knyttes til Statnetts omsøkte nye 132 kV Kvandal – Kanstadbotn. Begge konsesjonssøknadene er for tiden til behandling hos NVE.

**Endringssøknad Boltåsen transformatorstasjon**

For Boltåsen søkte HLK Nett om etablering av et utendørs 132 kV koblingsanlegg (AIS) med fem felt. Etter nærmere vurderinger ser HLK Nett at det mer hensiktsmessig å etablere et innendørs 132 kV GIS-anlegg. På denne bakgrunnen søkes det istedenfor å etablere Boltåsen transformatorstasjon som et GIS-anlegg. Dette er nærmere beskrevet i den vedlagte endringssøknaden.

HLK Nett ønsker ikke å bygge et utendørs 132 kV koblingsanlegg og trekker derfor det alternative.

**Tilleggssøknad midlertidig tilknytning Boltåsen transformatorstasjon**

HLK Nett vil bygge Boltåsen transformatorstasjon og ha den klar til våren / sommeren 2021. Dette for å sikre strømforsyningen til forsvarets flybase på Evenes. Den er nå under bygging og den skal være operativ høsten 2021. Statnetts sin fremdriftsplan tilsier at den nye kraftledningen er tidligst ferdig rundt 2023-2024, For å sikre strømforsyningen mot Evenes i perioden frem til ny kraftledning er klar, ønsker HLK Nett å ha en provisorisk/midlertidig tilknytning til dagens 132 kV Kvandal – Kanstadbotn.

På denne bakgrunnen sendes det inn en tilleggssøknad for denne tilknytningen, jfr vedlagt søknad.

For begge søknadene søkes det om følgende tillatelser:

- Etter lov av 29 juni 1990 om produksjon, omforming, omsetning og fordeling av energi (Energiloven) om anleggskonsesjon etter §3-1 til bygging og drift av elektriske anlegg som beskrevet i kapittel 2-1.



## Hålogaland Kraft | Nett

- Etter lov om overføring av fast eiendom av 23 oktober 1959 (Overføringslova) §2 punkt 19 om ekspropriasjonstillatelse til nødvendig grunn for gjennomføring av tiltaket slik prosjektet er beskrevet i medfølgende dokument og i den grad det ikke oppnås å inngå minnelige avtaler med grunneier om erverv eller leie av grunn, samt etter samme lov §25 om tillatelse til å ta i bruk areal og retter før skjønn er holdt eller avtale inngått med grunneiere eller rettighetshavere (forhåndstillatelse)

Med vennlig hilsen

Sture Hellesvik  
Daglig Leder HLK Nett AS

Knut Fagerheim  
Prosjektleder