

Sarpsfoss Limited
Postboks 162
1701 SARPSBORG

Vår dato: 29.01.2019
Vår ref.: 201840690-8
Arkiv: 641
Deres dato: 14.01.2019
Deres ref.:

Saksbehandler:
Jørgen Tjersland
48862609/jotj@nve.no

Vedtak: Overtredelse av systemansvarsforskriften § 14 – Sarpsfoss Limited AS

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fatter vedtak om at Sarpsfoss Limited AS har brutt forskrift om systemansvar i kraftsystemet (systemansvarsforskriften) § 14 ved å idriftsette anlegg uten godkjenning fra systemansvarlig. Etter en helhetsvurdering har vi kommet til at det ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken.

Vedtak

I henhold til forskrift av 7. mai 2002 nr 448 om systemansvaret i kraftsystemet §§ 14 og 26a fatter NVE følgende vedtak:

1. Sarpsfoss Limited AS har i forbindelse med idriftsettelse av Borregård kraftverk G13 etter endringer i anlegget den 14. oktober 2015 ikke fulgt systemansvarsforskriften § 14 første ledd.
2. Det ilegges ikke overtredelsesgebyr.

Sakens bakgrunn

Den 22. oktober 2018 mottok vi en kopi av vedtak om idriftsettelse av Borregaard kraftverk G13 etter skifte av stator, magnetisering, vern og kontrollanlegg fra Statnett som systemansvarlig. I vedtaket kommer det frem at anlegget ble idriftsatt uten godkjenning av systemansvarlig. Søknaden om godkjenning ble sendt 22. juni 2018, nesten tre år etter idriftsettelse. Systemansvarlig mener dette er et brudd på systemansvarsforskriften § 14 første ledd og har dermed en plikt til rapportere dette til NVE. I brev datert 12. desember 2018 skriver systemansvarlig at de ikke ville stilt andre systemkrav hvis søknaden hadde kommet inn i tide, men det ville vært satt en del vilkår om innsendelse av prøver og dokumentasjon som har konsekvens for modellering. De oppfatter konsekvensen i denne saken som liten.

I brev av 14. januar 2019 skriver dere at systemansvarlig ikke ble informert fordi dere ikke trodde tiltaket krevde vedtak fra systemansvarlig før idriftsettelse. Netteier Borregaard AS var involvert i prosjektet og dermed godt informert om tiltakets omfang. Videre skriver dere at dere har oppdatert interne rutiner slik at systemansvarsforskriften § 14 vil bli fulgt ved fremtidige endringer i eksisterende eller idriftsettelse av nye anlegg.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

NVE sin vurdering av om det foreligger brudd på regelverket

Etter systemansvarsforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg i eller tilknyttet regional- og transmisjonsnett når andre konsesjonærer blir berørt av endringen. Nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg kan ikke settes i drift uten vedtak fra systemansvarlig.

Konsesjonær bør informere systemansvarlig så tidlig som mulig slik at systemansvarlig har en reell mulighet til å stille ytterligere krav til anlegget. Det er dermed ikke tilstrekkelig å søke kun få uker før idriftsettelse. Konsesjonær må utsette idriftsettelse av anlegg til systemansvarlig har fattet vedtak om godkjenning.

På bakgrunn av informasjon mottatt fra systemansvarlig og fra dere, legger vi til grunn at anlegget berører andre konsesjonærer og at det ble satt i drift uten godkjenning av systemansvarlig. Dere har dermed ikke fulgt systemansvarsforskriften § 14 første ledd.

Konsekvenser av brudd på forskriften

Etter systemansvarsforskriften § 26a, kan det ilegges overtredelsesgebyr for brudd på § 14. Det foreligger ingen plikt til å ilegge slikt gebyr, dette avgjøres etter skjønn. I vurderingen har vi lagt vekt på at dette er første overtredelse, konsekvensene av overtredelsen er små og at anleggets størrelse er lite.

I forbindelse med Fosweb-rapportering fant dere ut at det for anlegg med merkeytelse på 10 MVA må søkes om vedtak fra systemansvarlig, og dere gjorde dermed dette i ettertid. Systemansvarlig opplyser at de ikke ville ha stilt ytterligere krav om de hadde fått anledning. Vi har også lagt vekt på at dere har oppdatert rutinene deres for etterlevelse av systemansvarsforskriften § 14. Vi har derfor kommet til at det ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken.

Vi forutsetter at dere i fremtiden følger opp systemansvarsforskriften § 14 i samsvar med de nye rutinene, og sender informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. Som et minimum skal nye anlegg ikke settes i drift før systemansvarlig har godkjent tiltaket. Ved fremtidige overtredelser av systemansvarsforskriften § 14 vil vi vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr. NVE avslutter med dette saken.

Klageadgang

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen 3 uker. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no. Se nærmere om krav til klagen i forvaltningsloven [kapittel VI](#).

Ta gjerne direkte kontakt med vår saksbehandler dersom dere har spørsmål.

Med hilsen

Torfinn Stulen Jonassen
seksjonssjef

Jørgen Tjersland
avdelingsingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



Vedlegg:

Kopi til:

Statnett SF