



NVE

Reguleringsmyndigheten
for energi – RME

VOSS ENERGI PRODUKSJON AS
Postboks 205
5702 VOSS

Vår dato: 20.01.2020
Vår ref.: 201842655-6
Arkiv: 641
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Ragnhild Aker Nordeng
22959845/rakn@nve.no

Vedtak: Overtredelse av systemansvarsforskriften § 14

Reguleringsmyndigheten for energi (RME)¹ fatter vedtak om at Voss Energi Produksjon AS har brutt forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (systemansvarsforskriften) § 14 ved å idriftsette anlegg uten godkjenning fra systemansvarlig. Etter en helhetsvurdering har vi kommet til at det ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken.

Vedtak

I henhold til forskrift av 17. mai 2002 nr. 448 om systemansvaret i kraftsystemet §§ 14 og 26a fatter RME følgende vedtak:

1. Voss Energi Produksjon AS har i forbindelse med idriftsettelse av Hodnaberg kraftverk A1 etter endringer i anlegget ikke fulgt systemansvarsforskriften § 14 første ledd.
2. Det ilegges ikke overtredelsesgebyr.

Kommentarer til varsel om vedtak

Vi har ikke mottatt noen innspill til varsel om vedtak av 10. desember 2019.

Sakens bakgrunn

Den 13. desember 2018 mottok vi en kopi av vedtak om godkjenning av endringer i Hodnaberg kraftverk fra Statnett som systemansvarlig. I vedtaket kommer det frem at anlegget ble satt i drift uten godkjenning fra systemansvarlig. Aggregat 1 i kraftverket ble satt i drift 3. oktober 2017, mens systemansvarlig fikk søknad om godkjenning 18. juni 2018. Voss Energi Produksjon fikk vedtak om godkjenning for aggregatet 13. desember 2018. Systemansvarlig mener dette er et brudd på

¹ RME er fra 1. november 2019 utpekt av OED som reguleringsmyndighet i medhold av energiloven § 2-3. RME er fortsatt en del av NVE, og skal utføre oppgavene som uavhengig reguleringsmyndighet. Der hvor vi tidligere har vist til NVE som mottaker eller avsender av dokumenter, blir det nå vist til RME. Den praktiske betydningen for dere er at en eventuell klage på vedtak fra RME vil bli behandlet av Energiklagenemnda.

Adresse

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

E-post: rme@nve.no, Telefon: 22 95 95 95, Internett: <http://reguleringsmyndigheten.no/>
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



systemansvarsforskriften § 14 første ledd og har derfor en plikt til å informere RME. Tiltaket gjelder bytte av styringsenhet for magnetiseringsutstyr.

Systemansvarlig ble informert om endringene i aggregat 2 før denne delen av anlegget var sett i drift. Aggregat 2 ble ikke satt i drift før Voss Energi Produksjon fikk vedtak om godkjenning.

I brev av 6. februar 2019 skriver dere at systemansvarlig ikke ble informert om endringene i aggregat 1 fordi tiltaket ikke hadde vesentlige endringer av funksjonalitet eller elektrisk data for komponenten. I tillegg skriver dere at slik dere har tolket forskriften gjelder § 14 søknad til systemansvarlig for godkjenning av planer om nye anlegg eller planer om endringer i eksisterende anlegg. Dere kommenterer at utgangspunktet for reparasjonen var verken planer om nye anlegg eller planer om endring. Tiltaket ble i tillegg vurdert til å ikke inneholde vesentlige endringer av funksjon eller ytelse, og at det dermed ikke hadde vesentlig betydning for driften.

I brev av 7. februar 2019 skriver systemansvarlig at en søknad i tide ikke ville ført til at det hadde blitt stilt ytterligere krav enn kravene i FIKS². I tillegg skriver de at ved tiltak som omhandler magnetiseringsutstyr og spenningsregulator stilles det vilkår om prøver og dokumentasjon av prøver, som skal leveres innen fire uker etter fullført idriftsettelse. Systemansvarlig krever innmelding av prøver for å verifisere funksjonalitet i anlegget og for modellering av produksjonsenhetene. Når endringer ikke blir meldt inn, har ikke systemansvarlig mulighet til å gjennomføre denne typen verifisering.

RME sin vurdering av om det foreligger brudd på regelverket

Etter systemansvarsforskriften § 14 første ledd skal konsesjonær informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg i regional- og transmisjonsnett når andre konsesjonærer blir berørt av endringen.

I uttalelsen til saken forklarer dere at utskiftingen ikke var planlagt, og at tiltaket dermed ikke krevde godkjenning fra systemansvarlig. Vi vil presisere at forskriften er tydelig på at systemansvarlig skal fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse settes i drift. I tilfeller hvor det haster å motta vedtak om godkjenning, forutsetter vi at dette avklares og løses i dialog med systemansvarlig før spenningssetting. Dette gjelder også anlegg som endres som følge av reparasjoner, selv om planleggingsfasen i disse tilfellene vil være kortere enn ved vanlige prosjekter.

Dere kommenterer i tillegg at dere vurderte at tiltaket ikke var søknadspliktig fordi endringen ikke innebar noen vesentlige endringer av funksjon eller ytelse. Vi vil presisere at systemansvarlig er å anse som konsesjonær og er berørt av alle endringer i regional- og transmisjonsnettet som medfører endringer i anleggets funksjonalitet eller elektrisk data for komponenter. Dette ble også beskrevet i informasjonsskrivet som vi sendte til bransjen 24. januar 2014. Dette brevet ble sendt til Voss Energi AS.

På Statnett sine hjemmesider³ er det lagt ut en oversikt over typen endringer i nettet der systemansvarlig skal informeres om tiltaket. Skifte av magnetiseringsutstyr eller hovedkomponenter i dette er nevnt som en av tiltakene hvor det skal informeres. Dette er begrunnet med at tiltaket har potensial for å påvirke spenningsreguleringsevnen.

² FIKS – [Veileder for funksjonskrav i kraftsystemet](#)

³ Link til veileder: <https://www.statnett.no/contentassets/58b9643b54c1460093c44fec3ceb82b9/veileder-for-nar-det-skal-sokes-iht-fos-14.pdf>



På bakgrunn av informasjon mottatt fra systemansvarlig og fra dere, legger vi til grunn at systemansvarlig skulle vært informert om tiltaket og at det ble satt i drift uten godkjenning av systemansvarlig. Dere har dermed ikke fulgt systemansvarsforskriften § 14 første ledd.

Konsekvenser av brudd på forskriften

Etter systemansvarsforskriften § 26a, kan RME ilegges overtredelsesgebyr for brudd på § 14. Det foreligger ingen plikt til å ilegge slikt gebyr, dette avgjøres etter et skjønn. I vurderingen har vi blant annet lagt vekt på konsekvensene av overtredelsen, at systemansvarlig ikke ville stilt ytterligere krav om de hadde fått anledning, at overtredelsen ikke var forsettlig og at dette er første brudd. Vi har derfor kommet til at det ikke skal ilegges overtredelsesgebyr i denne saken.

Vi forutsetter at dere i fremtiden følger opp systemansvarsforskriften § 14 og sender informasjon om nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg til systemansvarlig i god tid før idriftsettelse. Som et minimum skal nye anlegg ikke settes i drift før systemansvarlig har godkjent tiltaket. Ved fremtidige overtredelser av systemansvarsforskriften § 14 vil vi vurdere ileggelse av overtredelsesgebyr. RME avslutter med dette saken.

Klageadgang

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Energiklagenemda innen 3 uker. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energiklagenemda og sendes til RME. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse rme@nve.no. Se nærmere om krav til klagen i forvaltningsloven [kapittel VI](#).

Ta gjerne direkte kontakt med vår saksbehandler dersom dere har spørsmål.

Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Ragnhild Aker Nordeng
overingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Kopi til:

Statnett SF