

ÅL KOMMUNE TEKNISK SEKTOR
Torget 1
3570 ÅL

Vår dato: 28.05.2019
Vår ref.: 201905278-1
Arkiv: 437
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Kjeang Amdahl

Oversending av rapport etter møte angående damsikkerhet, Ål kommune teknisk sektor

Vi viser til møte angående damsikkerhet med Ål kommune teknisk sektor og oversender rapporten. Hensikten var å gjennomføre en revisjon, men ettersom dammene til kommunen ikke har gyldig vedtak om klassifisering, men skjønnsmessig plasserte dammer i konsekvensklasse 0, gjennomførte NVE kun en forenklet revisjon i form av et møte.

NVE vedtar 2 avvik etter møtet, Dere må sende dokumentasjon/bekreftelse på at avvikene er lukket innen de tidsfristene som er gitt. Dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfristene som er gitt, varsler NVE om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting.

Dere kan uttale dere til denne rapportene innen 1.7.2019. Det er særlig viktig at dere korrigerer/supplerer faktiske opplysninger som gjelder saken. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger vi har i saken.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
direktør

Lars Grøttå
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Rapport etter forenklet revisjon

Revidert enhet:	Ål kommune teknisk sektor / Org.nr.: 974639807
Revisjonsdato:	10.5.2019
Sted:	Ål kommune, Tingstugu
Medvirkende fra revidert enhet:	Svein Furuhaug Øystein Tårneby
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Lars Amdahl Medrevisor, Kjell Mølkersrød
Seksjon	Seksjonssjef for damsikkerhet, seksjonssjef Lars Grøttå

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere om Ål kommune teknisk sektor oppfyller kravene i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) og forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag).

1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- Forskrift av 28.10.2011 nr. 1058 om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
- Forskrift av 18.12.2009 nr. 1600 om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften, dsf.)

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Organisering og kvalifikasjoner (dsf. kap. 2 og 3)
- Overvåking (dsf. § 7-2)

1.4 Avvik

2 avvik

Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

1.5 Generelle kommentarer

Ål kommune teknisk sektor har fem dammer registrert i NVEs damdatabase SIV. Tidligere har disse vært plassert skjønnsmessig i konsekvensklasse 0. NVE har informert om krav til damsikkerhet og spesielt krav til klassifisering av vassdragsanlegg og gjennomført en befaringsavtale av samtlige vassdragsanlegg sammen med Øystein Tårneby i kommunen.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 4-1 <i>Klassifisering</i>
Avviket	<i>Vassdragsanleggene til kommunen er ikke klassifisert i henhold til damsikkerhetsforskriften.</i>
Dokumentasjon	Damdatabasen SIV
Hvordan lukke	Forslag til klassifisering sendes NVE innen angitt frist. Veileder for klassifisering av vassdragsanlegg er tilgjengelig på våre nettsider: www.nve.no – Damsikkerhet og kraftforsyningsberedskap – Damsikkerhet – Regelverk
Frist for lukking	1.9.2019

Avvik 2	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-6 <i>Sikringstiltak av hensyn til allmennheten</i>
Avviket	<i>Det er ikke utført analyse av ferdsel og bruksmønster for å avdekke og lokalisere farepotensialer eller gjort tiltak for sikringstiltak av hensyn til allmennheten.</i>
Dokumentasjon	Møte 10.5.2019
Hvordan lukke	Bekreftelse på at analyse for sikringstiltak av hensyn til allmennheten er utført, samt eventuelle tiltak etablert sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1.9.2019