

Grunneiere/rettighetshavere

Vår dato: 06.08.2019

Vår ref.: 201905375-4, 201905376-4

Arkiv: 611

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Anine Mølmen Andresen

22959846/aman@nve.no

Oppgradering av to ledninger i Kongsberg kommune – Høring av søknader og invitasjon til møte

NVE har mottatt to søknader fra Glitre Energi Nett, om oppgradering av kraftledningene Gomsrud–Skollenborg og Bevergrenda–Stengelsrud–Glabak i Kongsberg kommune i Buskerud.

Søknadene er nå på høring og du kan uttale deg innen 4. oktober 2019.

Invitasjon til offentlig møte 29. august i kantina på Kongsberg rådhus

NVE holder offentlig møte om søknadene torsdag 29. august 2019 klokken 19.00. Møtet finner sted i kantina på Kongsberg rådhus. NVE vil orientere om behandlingen av søknaden og Glitre Energi Nett vil være til stede og orientere om sine planer. Møtet er åpent for alle.

Om de omsøkte tiltakene

Nord for Kongsberg sentrum søker Glitre Energi Nett om oppgradering av den eksisterende 66 kV kraftledningen Bevergrenda-Glabak. Ledningen er ca. 6 km lang. Den skal bygges for spenningsnivå 132 kV, men foreløpig driftes på 66 kV. Glitre Energi Nett søker primært om å bygge ledningen etter alternativ N1, som er i eksisterende trasé. Denne går fra Bevergrenda og vestover til Stengelsrud transformatorstasjon, før den går østover igjen på samme masterekke tilbake til Bevergrenda. Deretter går ledningen sørover til Glabak transformatorstasjon. Sekundært søker de om å bygge alternativ N5. I dette alternativet vil ledningen gå fra Bevergrenda til Stengelsrud, og deretter sørøstover på vestsiden av Lågen frem til nedlagte Skavanger flyplass. Derfra følger ledningen samme trasé som alternativ N1 inn til Glabak transformatorstasjon. Den eksisterende ledningen skal rives.

Sør for Kongsberg sentrum søker Glitre Energi Nett om oppgradering av den eksisterende 66 kV ledningen Gomsrud–Skollenborg. Ledningen er ca. 4,4 km lang. Den skal bygges for spenningsnivå 132 kV, men foreløpig driftes på 66 kV. Glitre Energi Nett søker om å bygge ledningen i eksisterende trasé, og dagens ledning skal rives.

Bakgrunnen for søknadene er at dagens ledninger ikke gir tilstrekkelig forsyningsikkerhet til Kongsberg sentrum. Det er også behov for å øke kapasiteten for å møte en forventet økning i forbruket.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord

Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst

Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Glitre Energi Nett søker om konsesjon i medhold av energiloven. Glitre Energi Nett søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo.

Søknaden med konsekvensutredning er tilgjengelig på NVEs nettsider www.nve.no/kraftledninger.

Høringsuttalelser

Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker vi å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger.

Alle som har meninger om saken kan sende uttalelse via skjema for uttalelser, som dere finner på våre nettsider www.nve.no/kraftledninger. Dere kan også sende uttalelse som e-post til nve@nve.no eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO.

Fristen for å sende uttalelser til NVE er **4. oktober 2019**.

Med hilsen

Lisa Vedeld Hammer
seksjonssjef

Anine Mølmen Andresen
rådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.