



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Statnett

Organisasjonsnummer: 962 986 633

Dato: 19.12.2025

Varighet: 08.08.2053

Referanse: NVE 202511259-9

Kommune: Hammerfest

Fylke: Finnmark



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 5. februar 2021 og 21. mai 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Statnett tillatelse til tiltak ved Skaidi transformatorstasjon.

Vedlagte brev (NVE-ref. 202511259-8) gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

Skaidi transformatorstasjon i Hammerfest kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- Kabelinnføring og kabelbro over Guorrajohka for 132 kV jordkabel
- Et inngjerdet stasjonsområde på 89 000 m² som angitt på kart
- En bygning med grunnflate omtrent 2 785 m² og mønehøyde omtrent 16,5 meter
- En bygning med grunnflate omtrent 720 m² og mønehøyde omtrent 10 meter
- En bygning med grunnflate omtrent 120 m² og mønehøyde omtrent 8 meter
- En bygning med grunnflate omtrent 300 m² og mønehøyde omtrent 6 meter
- Transformatorer med øvre spenning 420 kV eller lavere
- Innendørs gassisolert koblingsanlegg med spenning 420 kV eller lavere
- Reaktivt kompenseringsanlegg med spenning 420 kV
- Nødvendig høyspenningsanlegg
- En ca. 150 meter lang permanent adkomstvei på nordsiden av stasjonen. Veibredde skal være omtrent 6 meter.

Anleggene skal i all vesentlighet bygges slik det fremgår av kart i vedlegg 1 til denne konsesjonen, datert 28.02.25. Vedlegget er unntatt offentlighet etter energiloven § 9-3 jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2 jf. offentlighetslova § 13 første ledd.

Anleggskonsesjonen er nærmere spesifisert i vedlegg 2 til denne konsesjonen. Vedlegget er unntatt offentlighet etter energiloven § 9-3 jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2 jf. offentlighetslova § 13 første ledd.

Punkt 2 om Skaidi transformatorstasjon i anleggskonsesjon gitt Statnett SF den 8. august 2023 (NVE-ref. 200702890-650), bortfaller når anleggene nevnt over settes i drift.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder til 08.08.2053.

2. Fornyelse

Konsesjonæren kan søke NVE om å fornye konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen går ut. Hvis konsesjonæren ikke ønsker å fornye konsesjonen, må konsesjonær gi beskjed om dette innen samme frist.

3. Bygging og idriftsettelse

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og satt i drift innen fem år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Hvis konsesjonær ønsker å fjerne anlegget i løpet av konsesjonens varighet, må det søkes NVE om dette. Anlegget kan ikke fjernes før NVE har gitt nødvendige tillatelser.

6. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

7. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

8. Byggtekniske krav

Innenfor denne konsesjonen kan konsesjonær oppføre ny bygningsmasse med en samlet grunnflate på inntil 50 m² innenfor det inngjerdede stasjonsområdet. Ny bygningsmasse kan være frittstående



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

bygning eller tilbygg. Totalhøyden på den nye bygningsmassen må ikke være høyere enn eksisterende bygning(er) på stasjonsområdet. Ny bygningsmasse som overstiger 50 m² regnes som en konsesjonspliktig endring.

Konsesjonær skal etablere transformatorbygget i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

9. Detaljplan for bygging og riving

Dette er et felles vilkår for 420 kV Skaidi-Hammerfest (NVE-ref. 200702890-662), Skaidi transformatorstasjon (NVE-ref. 202511259-9) og Hyggevatn transformatorstasjon (NVE-ref. 202511259-10).

Konsesjonær skal utarbeide en detaljplan for bygging og riving av anlegget/anleggene. I detaljplanen skal konsesjonær beskrive alle arealinngrepene og hvordan landskap og miljø skal ivaretas i anleggs- og driftsfasen. Anlegget/anleggene skal rives, bygges og drives i henhold til denne planen.

Planen skal utarbeides i samsvar med [NVEs veileder for detaljplan for energianlegg](#). Konsesjonær skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere.

Detaljplanen skal sendes til NVE, og anleggsarbeidet kan ikke starte før planen er godkjent av NVE.

Ut over det som står i veilederen skal planen spesielt beskrive tiltak for å redusere støy og synlighet for fritidsboliger ved Skaidi transformatorstasjon i anleggs- og driftsfasen.

10. Naturmangfold

Dette er et felles vilkår for 420 kV Skaidi-Hammerfest (NVE-ref. 200702890-662), Skaidi transformatorstasjon (NVE-ref. 202511259-9) og Hyggevatn transformatorstasjon (NVE-ref. 202511259-10).

Det skal gjennomføres ny undersøkelse om hekkende rovfugl, og rapport fra denne skal sendes til og godkjennes av NVE. NVE kan med bakgrunn i rapporten sette krav om merking av ledningene av hensyn til rovfugl.

Før oppstart av anleggsarbeid skal det undersøkes om det forekommer syngende lappsangerhanner ved Skaidi transformatorstasjon. Dersom dette blir avdekket skal anleggsperioden tilpasses lappsangerens hekkeperiode.

Området rundt Hyggevatn transformatorstasjon skal undersøkes for forekomst av dvergsyre. Dersom slike forekomster avdekkes skal disse merkes under anleggsarbeidet og Statnett skal så langt det lar seg gjøre unngå skade på disse.

Det skal vurderes og eventuell gjennomføres avbøtende tiltak for å redusere risikoen for fuglekollisjoner i områder med rikt eller sårbart fugleliv, og spesielt i følgende områder:

- Ved kryssing av Kvalsundet.
- På strekningen fra øst for der ledningen krysser Repparfjordelva og til ledningen møter fjorden ved Ariselv.

For å redusere risikoen for fuglekollisjoner skal også linene så langt som mulig henge i samme plan som linene til de eksisterende 132 kV-ledningene der ledningen krysser Kvalsundet.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

11. Reindrift

Dette er et felles vilkår for 420 kV Skaidi-Hammerfest (NVE-ref. 200702890-662), Skaidi transformatorstasjon (NVE-ref. 202511259-9) og Hyggevatn transformatorstasjon (NVE-ref. 202511259-10).

Detaljplanen skal beskrive særskilte behov og muligheter for å tilpasse anleggsvirksomheten til reindriftens bruk av arealene, særlig knyttet til kalving og flytting av rein, og andre aktuelle tiltak for å avbøte ulemper for reindriften. Dette gjelder spesielt:

- Kalvings- og flyttområdene til distrikt 22 og brunstområdet til distrikt 20 mellom Fæg fjord og Kvalsundet
- Kalvings- og flyttområdene til distrikt 20 øst for Kvalsundet og fra Kvalsundet til Tyven på Kvaløya
- Distrikt 20s oppsamlings- og gjerdeanlegg ved trekk- og flyttleiene ved Nuorevarri.
- Området rundt Skaidi transformatorstasjon

Tiltakshaver skal involvere berørte reinbeitedistrikt i arbeidet med miljø-, transport- og anleggsplanen og i detaljprosjekteringen av kraftledningen i viktige funksjonsområder for reindriften. Dette gjelder spesielt følgende områder:

- Miilletmuotki/Hyggevatn
- Oppstigningen fra Mollstrand til fjellet
- Nuorevarri
- Kvalsunddalen
- Mellom Fæg fjord og Aresjogat

Videre skal Statnett bidra til et forskningsprosjekt som undersøker virkninger av en ny ledning ved trekkleien ved Fæg fjord. En forutsetning for dette er at reindriften er positivt innstilt til et slikt prosjekt.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen innen 23. januar 2026 eller 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Fristen er forlenget på grunn av juleferien.

En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Ingrid Myrtveit
seksjonsleder

Tor Carlsen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner