

NVE
Småkraft AS

Deres ref.

Deres dato

Vår ref.
293541-v1

Dato
18.02.2022

Bekreftelse på reservert nettkapasitet for småkraftverk i Etne

Fagne bekrefter herved at følgende planlagte kraftverk tilhørende Rullestad & Skromme Energi AS (Kunden) har fått reservert nettkapasitet for nettilknytning ved Rullestad i Etne kommune under gitte forutsetninger:

- Bordalen kraftverk, 20 (9,9) MW
- Kvernhuselva kraftverk, 3,6 MW
- Skromme kraftverk, 3,9 MW

Følgende forutsetninger gjelder for den foreløpige reservasjonen:


- Det forutsettes at kraften eksporteres via Opstveit transformatorstasjon i Matre i Kvinnherad kommune. Kraftverkene må derfor tilknyttes 22 kV nettet i Fjæra (Nettstasjon ved Mowi settefisk).
- Kunden må dekke kostnadene med tilførselsledninger fra kraftverkene til Fjæra (ca. 6 km). Alternativt kan Kunden inngå avtale med Sunnhordland Kraftlag om bruk av rettigheter for mating mot Odda for noe av kraftproduksjonen, noe som kan redusere behovet for tilførselsledninger noe.
- Kunden har videre akseptert tilknytning med vilkår om produksjonstilpasning i perioder med begrenset transformorkapasitet i Blåfalli Vik i Matre, dette i samsvar med vedlagt utkast til nettavtale.
- Reservasjonen er basert på akseptert foreløpig grovestimat for Kundens forholdsmessige andel av forventet tariff/anleggsbidrag.
- Det forutsettes videre at Kunden, sammen med de andre Kundene inngår avtale om

koordinert nettutvikling og avtale om tariff/anleggsbidrag for den samlede nettløsningen når nettløsningene er prosjektert på et senere tidspunkt. Kostnadene for konseptet er uforpliktende anslått til å ligge i området 130 – 170 MNOK. Kundespesifikke kostnader kommer i tillegg.

Det planlegges nytt 132/22 kV nett, med tilknytning mot Opstveit transformatorstasjon i Matre i Kvinnherad kommune. Det forutsettes videre at Fagne får konsesjon for det planlagte anlegget.

Med vennlig hilsen

Fagne AS



Karl Næs

karl.naes@fagne.no

Kopi: SKL, Kambo Kraft