



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Tydal Data Center AS

Organisasjonsnummer: 927 050 188

Dato: 28.05.2026

Varighet: 28.03.2055

Referanse: NVE 202607345-3

Kommune: Tydal

Fylke: Trøndelag



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 20. februar 2026. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Tydal Data Center AS tillatelse til nye elektriske anlegg ved Tydal Data Center. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg ved Tydal Data Center i Tydal kommune:

132 kV kraftledning Nea transformatorstasjon — Tydal Data Center i Tydal kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- Ett om lag 200 meter langt sett jordkabler med nominell spenning 170 kV, tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende XLPE 3 x 1 x 1600 mm².

I Tydal Data Center i Tydal kommune:

- To koblingsbygg, hver med grunnflate omtrent 250 m² og høyde omtrent 5 meter
- To koblingshaller for 22 kV, hver med grunnflate 100 m² og høyde omtrent 5 meter
- Fire koblingshaller for kritisk lag, hver med grunnflate 50 m²
- To bygg for kondensatorbatterier, hver med grunnflate 100 m²
- To koblingshaller for 22 kV batterisystemer, hver med grunnflate 120 m²
- To koblingshaller for 22 kV batterisystemer, hver med grunnflate 225 m²
- To stk. frittstående transformatorceller, hver med grunnflate omtrent 225 m² og høyde omtrent 14 meter
- To stk. transformatorer med omsetning 132/22 kV og ytelse 100 MVA
- Innendørs luftisolert koblingsanlegg med 5 stk. bryterfelt med spenning 132 kV
- 4 stk. kondensatorbatterier, hver med spenning 22 kV og ytelse 10 MVA

Bygge, eie og drive følgende anlegg innenfor angitt område som vist i vedlegg 1:

- Elektriske anlegg med spenningsnivå til og med 22 kV til eget bruk.

Anleggene skal bygges innenfor avgrensningene på kartet vedlagt denne konsesjonen.

Anleggskonsesjon meddelt Tydal Data Center AS 28. mars 2025, NVE-ref. 202406238-10, bortfaller herved.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

2. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

3. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

4. Byggetekniske krav

Konsesjonær skal etablere bygg i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

5. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 1 Kart over Kirkvollen industriområde



*Figur 1: Hvit prikkete strek angir områdebegrensningen for fleksibel anleggskonsesjon for anlegg til og med 22 kV.
Kilde: Reguleringsplan for Kirkvollen industriområde.*