

Se mottakertabell

Saksbeh./tlf.nr.: Kristin Melander Vie/99298480
Deres ref./Deres dato: 202115667-3/ 14.12.2022
Vår ref.: 22/01209-2
Vår dato: 03.02.2023

Høring - Søknad om å få bygge Døsjagrovi kraftverk i Luster kommune

Statnett viser til brev datert 14.12.22 vedrørende søknad etter vassressurslova om å få bygge Døsjagrovi kraftverk.

Statnetts merknad til konsesjonssøknad

Statnett har ingen merknader til søknaden utover at vi tidligere har vurdert om det er driftsmessig forsvarlig å knytte til Døsjagrovi kraftverk i transmisjonsnettet.

Det er driftsmessig forsvarlig å knytte til Døsjagrovi på 5 MW etter at Statnett har gjennomført tiltak i transmisjonsnettet. Vi har vurdert temperaturoppgradering av 300 kV-ledningen Sogndal-Leirdøla-Fortun sammen med systemvern for produksjonsfrakopling. Disse to tiltakene gir tilstrekkelig kapasitet. Vi har derfor reservert kapasitet under forutsetning av at Døsjagrovi starter byggearbeidene. Frister er utsatt da Statnetts temperaturoppgradering har tatt lengre tid enn forutsatt.

Les mer om nettilknytning på våre [nettsider](#)¹

Er det spørsmål knyttet til Statnetts høringsuttalelse eller andre forhold det ønskes informasjon om kan saksbehandler Kristin Melander Vie kontaktes på tlf.: 99298480 eller epost: kristin.vie@statnett.no

Med vennlig hilsen

Harris Utne
Direktør regionale planer sør og vest

Kristin Melander Vie
Planansvarlig vest

¹<https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nettkapasitet-til-produksjon-og-forbruk/>

Mottaker	Kontaktperson	Adresse	Post
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT NVE		Postboks 5091 Majorstua	0301 OSLO
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT NVE	Uttalelse NVE	Postboks 5091 Majorstua	0301 OSLO