



NVE

Postboks 5091, Majorstua  
0301 Oslo  
Hjemmeside: <https://www.nve.no>

## Midlertidig tillatelse vannkraft

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer 876944642	Foretaksnavn EVINY FORNYBAR AS
Foretakets telefonnummer 55 57 00 00	Foretakets e-postadresse fornybar@eviny.no
Kontaktperson PER VIDAR HALSNES	
Telefon 90768435	E-post per-vidar.halsnes@eviny.no
Er kontaktperson tilknyttet et <b>annet</b> foretak, legg inn organisasjonsnummer.	
Organisasjonsnummer kontaktperson	Foretaksnavn kontaktperson

Kraftverk
Velg kraftverk som er nærmest tiltaket <input type="checkbox"/> Velg et kraftverk <input checked="" type="checkbox"/> Vemundsbotn

Detaljer om kraftverket
Informasjonen her er hentet ut fra NVEs konsesjonsdatabase. Se over at informasjonen stemmer.
Kraftverksnavn Vemundsbotn
Fylke Vestland
Kommune Masfjorden
Nedborsfelt Haugsdalsvassdraget
Maksimal kraftverksytelse (MW) 45,0000

Tidspunkt for tiltaket	
Her skal du definere tidsperioden for tiltaket ditt. Av og til er det nødvendig at et tiltak gjennomføres over flere tidsperioder. Dersom dette er tilfelle, kan du legge til mer enn én tidsperiode <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
1. Tidspunkt	
Fra dato 01.06.2026	Til dato 30.06.2026
1. Begrunn valg for tidspunkt Tiltaket må gjøres på tilnærmet isfritt magasin	

### Type fravik

Velg type fravik det søkes om

- Tapping under LRV
- Fylling over HRV
- Fravik fra minstevannføring
- Annet

### Vedlegg

Hoved vedlegg(Pdf)

Soknad om midlertidig fravik for Meinshemdevatn og Smalavatn\_ Masfjorden.pdf

For andre vedlegg

Manøvreringsreglement for Haugdalsvassdraget (1980).pdf

### Beskriv tiltaket

Kort sammendrag av tiltaket

Eviny søker med dette om midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Haugdalsvassdraget i perioden 01.06.2026, for senkning av magasin vannstanden under LRV for å kunne montere av vannstandsmåleutstyr i Meinshemdevatn og Smalevatn. Magasinene har i dag manuell avlesning av magasin vannstanden, men Eviny er nå pålagt å etablere automatisk registrering av magasin vannstand med timeopløsning for innrapportering til NVE.