Deres ref. 202614405

Reguleringsmyndigheten for energi
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo
rme@nve.no

06.11.2026

Høringsinnspill på forslag om endring i KILE ved beredskapsøvelser på separatdrift og svartstart

Lede viser til Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sin høring på forslag om endring i KILE ved beredskapsøvelser på separatdrift og svartstart, og vi takker for muligheten til å gi innspill.

Lede **støtter** RMEs forslag om at avbruddskostnader som følger av beredskapsøvelser på separatdrift og svartstart, ikke skal inngå i KILE-ordningen.

For å styrke beredskapsnivået i den norske kraftforsyningen er det viktig med øvelser på separatdrift og svartstart, men den økonomiske risikoen som slike øvelser medfører på grunn av dagens KILE-ordning, gjør det krevende å øve på separatdrift og svartstart. Vi er derfor positive til at avbruddskostnader som følger av slike beredskapsøvelser, ikke skal inngå i KILE-ordningen.

Den foreslåtte tilnærmingen der nettselskapene selv rapporterer hvilke avbrudd som skyldes beredskapsøvelser på separatdrift og svartstart ved bruk av etablerte systemer og rapporteringsrutiner, virker hensiktsmessig. Det er positivt at det ikke blir nødvendig å søke samt vente på vedtak.

Lede **støtter ikke** at det etableres kriterier i inntektsreguleringen som utløser krav om involvering av systemansvarlig (jf. kriterieforslagene: «*Koordinering med systemansvarlig*» og «*Retningslinjer eller veiledning fra systemansvarlig*»).

Systemansvarliges rolle og oppgaver reguleres av forskrift om systemansvaret. Å definere hva systemansvarlig skal involveres i og gjøre, ligger utenfor området som inntektsreguleringen skal håndtere.

Systemansvarlig har etter dagens regelverk et særlig ansvar for systemdriften i regional- og transmisjonsnett. Samtidig arbeides det med mer desentraliserte tilnærminger som kan gi nettselskapene økt ansvar for eget nett, bl.a. fordi bruk av lokalkunnskap og egnede aktive driftstiltak kan bedre systemdriften. Ansvar for eget nett er et sentralt prinsipp i europeisk regelverksutvikling. Det var også visjonen til ekspertgruppen som i 2020 skrev «*Fra brettet til det smarte nettet. Ansvar for driftskoordinering i kraftsystemet*»[1].

[1] https://www.nve.no/media/9901/fra-brettet-til-det-smarte-nettet.pdf

I dag kan egnede kraftverk benyttes ved separatdrift og svartstart. I fremtiden kan distribuerte energiressurser skape nye muligheter for separatdrift og svartstart, bl.a. distribusjonsnettet.

Ved beredskapsøvelser på separatdrift og svartstart bør alle relevante aktører involveres. Hvem som er relevante, vil avhenge av lokasjonen og hvordan nettet påvirkes. Involvering bør bygge på den faktiske situasjonen og reelle behov. Det bør ikke bygge på kriterier i inntektsreguleringen.

***

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Med vennlig hilsen
Lede AS

Eivind Grønne
Rammevilkår