



Norges vassdrags- og energidirektorat
v/ uttalelse@nve.no

Deres referanse

202104377-6

Vår referanse

421087_v1C

Saksbehandler

Børre Dybesland

Deres dato

10.11.2021

Vår dato

20.12.2021

Uttalelse til høring av søknad om fornyet kraftforsyning til Titania AS

Viser til brev fra NVE, ref. 202104377-6, vedrørende høring av søknad om fornyet kraftforsyning til Titania AS. Lnett gir med dette sin uttalelse til høringen.

Lnett er positive til Titanias planer om å legge til rette for 132 kV. Det omsøkte tiltaket samsvarer med det Titania har meldt til forrige versjon av Kraftsystemutredning for Sør-Rogaland (2020). Det passer også godt med nettutviklingsplanen 2021 til Statnett, der det blant annet står: «Vi planlegger et fremtidig transmisjonsnett på 420 kV som grenser til et regionalnett på 132 kV. Dette vil forenkle grensesnitt og gjøre det enklere med standardiserte løsninger. For å hindre dyre mellomløsninger, er det viktig at regionalnettseiere gjør nødvendige investeringer. Utviklingen vil skje i dialog og tett koordinert med de berørte partene – gjennom områdeplaner.» Lnett er ikke kjent med at områdeplan for området er igangsatt.

Lnett har en kommentar til søknadens kapittel 2.1 om Hommedal stasjon, trinn 3. Her skrives det at det settes av plass til ett ekstra 132 kV felt, for å sikre tosidig forsyning. Fremtidig nettstruktur er uklar, og Lnett tenker det her kan det være aktuelt med to ekstra felt; ett for å sikre tosidig forsyning, fra Åna-Sira (f.eks. via Tellenes vindkraftverk) og ett felt for Enida, for videre forsyning av deres nett. Dette underbygger søknadens omtalte mulige behov for fremtidig utvidelse av stasjonen

Vennlig hilsen

Lnett AS

Aleksander Klungland
Kraftsystemutvikler

Børre Dybesland
Myndighetskontakt

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

