

09.01.2023

Olje- og Energidepartementet
P.O.Box 8148 - Dep.

0033 OSLO

Avdeling:

Oversendt pr epost til nve@nve.no

NVEs ref: 202209463-7

Klage på avslag av søknad om anleggskonsesjon – utvidelse av strømforsyning fra Firma Albert Collett til MOWI Salsbruket Settefiskanlegg

Firma Albert Collett (FAC) mottok i brev datert 21.12.2022 avslag på søknad om utvidelse av eksisterende strømforsyning til MOWI sitt settefiskanlegg på Salsbruket.

FAC klager på avslaget, og ber om at den tidligere oversende søknaden innvilges slik som omsøkt.

Denne klagen oversendes OED via NVE innenfor den angitte klagefristen på 3 uker.

NVE's begrunnelse for å avslå omsøkt anleggskonsesjon synes basert på generelle betraktninger om at «slike tilknytninger skal bygges, eies og drives av områdekonsesjonær», og at «dette gir en samfunnsmessig rasjonell utvikling av nettet».

NVE's brev av 21.12.22 gir ikke inntrykk av en konkret vurdering av lokale forhold. På forespørsel svarer faktisk Tensio N «at de ikke ser at det er noe i veien for at MOWI tilknyttes FAC,s nett», men at «Tensio N kunne også etablert forsyningen, med omtrent samme nettløsning».

Vår primære begrunnelse for å klage på avslaget om søknad om anleggskonsesjon er at vi som næringsutvikler på store deler av eksisterende industriområde på Salsbruket ønsker å ha kontroll med alle kabelføringer over området. Det være seg legging, vedlikehold og eventuell senere flytting av kabler.

Settefiskanlegget mottar pr i dag elektrisk kraft som 22 kV via trafostasjonen til Salsbruket Kraftstasjon som eies og driftes av FAC. Avstanden fra trafostasjonen til nettstasjonen ved settefiskanlegget er ca 220 meter ved legging av jordkabel.

Det meste av kabeltraseen går over eksisterende industriområde hvor FAC har drevet virksomhet siden 1871, og hvor selskapet fortsatt er engasjert i næringsutvikling via etablering av nye industrilokaler samt også eierskap i lokale bedrifter.

Subsidiært vil vi påpeke at direkte strømforsyning fra lokal kraftproduksjon gjør det mulig å tilby lokale industrivirksomheter gunstige økonomiske betingelser ved kraftlevering. Vi unngår da kostnadene i regionalnettet hvor Statnett tidvis beregner et marginaltap ved innmating på mer enn 15 %.

Rimelig el-kraft til lokale bedrifter har vært viktig for å få ny virksomhet til Salsbruket etter avviklingen av Salsbruket Tresliperi.

Atter subsidiært vil vi anføre at omsøkt anleggskonsesjon, slik vi ser det, fremstår som en samfunnsmessig god løsning.

Svært kort forsyningsvei av elektrisitet fra lokal kraftstasjon til sluttbruker bidrar til å minimere strømtapet i nettet.

Slik vi kjenner den lokale geografien tror vi at vårt forslag til oppgradert strømforsyning til MOWI vil innebære den laveste ressursbruken. Det er kanskje ikke tilfeldig at MOWI har forespurt FAC om levering av økt effekt, - eller at Tensio N ikke har motforestillinger mot en slik løsning.


FAC har driftspersonell på stedet som vil kunne bistå med retting av eventuelle feil i strømforsyningen.

Avslutningsvis vil vi gjerne få poengtere at vi opplever å ha et veldig godt samarbeid med Tensio N.

Vi forstår det slik at Tensio N har fokus på å videreutvikle regionalnettet i vårt område for å redusere tapet i nettet og for å legge til rette for økt uttak av effekt. Eksisterende begrensning på 1 MW for et «ubetinget» effektuttak skaper store utfordringer hva gjelder utvikling av lokalt næringsliv.

Så får vi håpe at et godt samarbeid mot Statnett og rask saksbehandling i NVE vil skape et godt handlingsrom for Tensio N til videre gode investeringer i regionalnettet.

Med vennlig hilsen


Trygve Ebbing