



NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT
(NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon
Ine Cecilie Jordalen Norum, 61 26 60 74

Høringsuttalelse - midlertidig prøvereglement for Harpefossen kraftverk - Hafslund Kraft AS - Sør-Fron kommune

Vi viser til mottatt brev fra NVE 23.04.2026 vedrørende høring av søknad om midlertidig prøvereglement for Harpefossen kraftverk i Sør-Fron kommune.

Bakgrunn

Bakgrunnen for søknaden er et krav fra Gudbrandsdal Sportsfiskeforening om omgjøring av konsesjonen for Harpefossen kraftverk i Gudbrandsdalslågen. Kravet er knyttet til storørretens gyte- og oppvekstområder, behovet for minstevannføring, biologiske undersøkelser og standard naturforvaltningsvilkår.

På vegne av Opplandskraft DA søker Hafslund om endring av gjeldende konsesjon, framfor å igangsette en prosess om omgjøring. De mener samtidig at en permanent løsning for minstevannslipp bør ses i sammenheng med den planlagte rehabiliteringen av Harpefossen dam. Hafslund viser også til behovet for nye undersøkelser for å øke kunnskapen om rekrutteringen av ørret nedstrøms dammen. Ny dam er under prosjektering og forventes ferdigstilt innen 2032.

Det søkes derfor om å fravike manøvreringsreglementet i en periode på fem år. Det foreslås et prøvereglement med minstevannføring på 1 m³/s hele året og lokkeflommer på 50 m³/s dersom naturlige vannføringstopper uteblir. For å følge opp effektene av prøvereglementet foreslås et undersøkelsesprogram med elfiske (håndholdt og båt), habitatkartlegging og dronefilming. Programmet skal gi bedre kunnskap om ørretrekruttering, gyteforhold og effektene av lokkeflommer

Statsforvalterens vurdering

Vi ser det som positivt at det foreslås et kontinuerlig minstevannslipp på 1 m³/s i den midlertidige perioden mens ny dam prosjekteres og ferdigstilles. Dette bidrar til at det blir et fungerende økosystem på strekningen mellom dammen og kraftverksutløpet inntil en permanent løsning er på plass. Videre er det positivt at prøvereglementet kombineres med et undersøkelsesprogram som kan styrke kunnskapsgrunnlaget for strekningen nedstrøms dammen. Gjennom fem år med prøvereglement og oppfølging med elfiske, habitatkartlegging og dronefilming vil det kunne opparbeides verdifull kunnskap om ørretrekruttering, gyteforhold og effektene av lokkeflommer.



Denne kunnskapen vil være viktig både for vurderingen av den permanente løsningen, og for eventuell videre forvaltning av strekningen.

Konklusjon

Vi vurderer det som hensiktsmessig å se en permanent løsning for minstevannslipp i sammenheng med den planlagte rehabiliteringen av dammen. Samtidig mener vi at NVE bør følge opp framdriften i prosjektet for å unngå ytterligere utsettelse. Vi vil også understreke at endelig fastsettelse av vannføringen bør vurderes når det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget er på plass.

Statsforvalteren har ingen merknader utover dette.

Med hilsen

Tore Pedersen (e.f.)
avdelingsdirektør

Ine Cecilie Jordalen Norum
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Innlandet fylkeskommune
Sør-Fron kommune

Pb. 4404
Kommunevegen 1

2325
2647

HAMAR
SØR-FRON