



Innsendt: 04.03.2025 14:33

Ref.nr: LDKLPX

NVE

Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo
Hjemmeside: <https://www.nve.no>

Midlertidig tillatelse vannkraft

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer 987059729	Foretaksnavn STATKRAFT ENERGI AS
Foretakets telefonnummer 24 06 70 00	Foretakets e-postadresse info@statkraft.no
Kontaktperson MARI LANGEHAUG	
Telefon 90511721	E-post mari.langehaug@statkraft.com
Er kontaktperson tilknyttet et annet foretak, legg inn organisasjonsnummer.	
Organisasjonsnummer kontaktperson	Foretaksnavn kontaktperson

Kraftverk
Velg kraftverk som er nærmest tiltaket ☐ Velg et kraftverk ☒ Nedalsfoss

Detaljer om kraftverket
Informasjonen her er hentet ut fra NVEs konsesjonsdatabase. Se over at informasjonen stemmer.
Kraftverksnavn Nedalsfoss
Fylke Trøndelag
Kommune Tydal
Nedborsfelt Nidelvassdraget
Maksimal kraftverksytelse (MW) 25,0000

Tidspunkt for tiltaket	
Her skal du definere tidsperioden for tiltaket ditt. Av og til er det nødvendig at et tiltak gjennomføres over flere tidsperioder. Dersom dette er tilfelle, kan du legge til mer enn én tidsperiode ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3	
1. Tidspunkt	
Fra dato 09.06.2025	Til dato 29.06.2025
1. Begrunn valg for tidspunkt Tidspunkt er valgt av hensyn til reinbeite - hvor reinen i juni mnd har tilhold lenger nord.	

Type fravik

Velg type fravik det søkes om

- ☒ Tapping under LRV
☐ Fylling over HRV
☐ Fravik fra minstevannføring
☐ Annet

Vedlegg

Hoved vedlegg(Pdf)

201400563-88 Falksjoen dam - Soknad om a fravike manovreringsreglement.pdf

For andre vedlegg

Beskriv tiltaket

Kort sammendrag av tiltaket

Reguleringen av Falksjøen er omfavnet av konsesjonen for regulering av Øvre Nea av 23.08.1968. Det ble ikke fastsatt eget manøvreringsreglement for Falksjøen, men i forbindelse med skjønnssak etter reguleringen ble det pålagt regulanten (Trondheim energiverk/TEV – nå Statkraft Energi, at vannstanden i Falksjøen skulle holdes mest mulig stabil nær opptil HRV, og kun variere innenfor 0,5 m ned fra denne ($825.00 \leq \text{vannstand} \leq 824.50$ moh).

Statkraft Energi ber om å kunne fravike reguleringsgrensen for Falksjøen i Tydal kommune, vassdragsnummer 123.Z, reguleringsområde Øvre Nea, for en periode på to uker i perioden 7.juni til 29. juni 2025, ifm utvidet tilstandskontroll av reguleringsdammen, og senke magasinet til kote 814.50 m.o.h. (bunnkote tappeløp).

Tidspunkt er valgt av hensyn til reinbeite - hvor reinen i juni mnd har tilhold lenger nord.