

**Fra:** "Hilde Stangeland" <hilde.stangeland@linja.no>  
**Sendt:** tirsdag 5. mai 2026 07:58:59  
**Til:** "NVE Postmottak" <nve@nve.no>  
**Kopi:** "Kim Robert Grønbeck" <kim.robert.gronbeck@nvn.no>  
**Emne:** Høyringsfråsegn 201307468 - Urdelva kraftverk

Høyringsfråsegn på vegne av Linja AS, Org. nr.: 912 631 532

### **Høyring av søknad om Urdelva kraftverk i Vestnes kommune i Møre og Romsdal fylke**

Linja mottok 10. november 2025 søknad om kapasitet på 4,5 MW til Urdelva kraftverk i Vestnes kommune, knytt til Kjelbotn transformatorstasjon.

Linja vurderer at det er tilstrekkeleg kapasitet til Urdelva kraftverk i Kjelbotn transformatorstasjon og i 132 kV-nettet.

Vi stadfestar at det er driftsmessig forsvarleg i regionalnettet å knyte til Urdelva kraftverk.

Nordvest Nett er tilknyttande nettselskap, og dei må stadveste modenheit for prosjektet og kapasitet i distribusjonsnettet.

Helsing

### **Hilde Stangeland**

Fagleiar Nettutviklingsplan

M: +47 91771882 | [hilde.stangeland@linja.no](mailto:hilde.stangeland@linja.no)

LINJA AS | [linja.no](http://linja.no)

[facebook.com/linja](https://facebook.com/linja)

[linkedin.com/company/linja](https://linkedin.com/company/linja)

The logo for Linja, featuring the word "Linja" in a bold, dark green, sans-serif font. The letter "i" has a horizontal bar extending to the left, creating a stylized graphic element.