

NVE

Innsendt dato: 14.09.2022

Referansenummer: QKXRNE

Meldingsskjema for vurdering av konsesjonsplikt

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer	990353425
Foretaksnavn	HAZEL HILL FARM LIV HATLELI GILPIN
Adresse	Hovsvegen 183
Postnummer	6896
Poststed	FRESVIK
Foretakets telefonnummer	41696913
Foretakets e-postadresse	Ikke angitt
Fornavn	LIV
Mellomnavn	Ikke angitt
Etternavn	GILPIN
Telefon	41696913
E-post	liv@njos.no
Organisasjonsnummer	Ikke angitt
Foretaksnavn	Ikke angitt

9 kontrollspørsmål	
1. Ligger tiltaket i verna vassdrag?	Nei
2. Planlegges tiltaket med reguleringsmagasin?	Nei
3. Kan tiltaket påvirke vannstanden i innsjø/tjern oppstrøms inntak?	Nei
4. Planlegges vannuttak uten slipp av minstevannføring tilsvarende minimum alminnelig lavvannføring?	Nei
5. Er det registrert naturtyper med tilknytning til vassdraget som blir berørt?	Nei
6. Er det registret rødlistearter med tilknytning til vassdraget som blir berørt?	Nei
7. Berører prosjektet anadrom strekning i nasjonale laksevassdrag?	Nei
8. Planlegges kraftverk med installert effekt over 1 MW?	Nei
9. Berører tiltaket andre allmenne interesser i vesentlig grad?	Nei

Rettighetshavere	
Grunneiernavn	Liv Gilpin
Gårdsnr	148
Bruksnr	1
Fylke	Vestland
Kommune	Vik
Berørte grunneiere	
Grunneiernavn	Geoffrey Gilpin
Gårdsnr	148
Bruksnr	1
Fylke	Vestland
Kommune	Vik

Tiltakets navn og formål	
Navn på tiltaket	Hazel Hill Farm Kraftverk
Vassdragsnavn	Storelvi
Vassdragsnummer	071.2A
Velg antall dammer	0
Velg antall trykkrør (trykkrør er kun vannveier for kraftverk)	1
Velg type tiltak	Kraftverk

Informasjon om kraftverket	
Installert effekt, største tillatte installasjon	0
Utbygningspris	1,5
Årlig middelproduksjon	0,08

Vedlegg til melding om kraftverk	
Melding (.odt .doc .docx eller .pdf)	Melding-om-kraftverk Hazel Hill Farm_FinalVer.pdf
Elektronisk kart (.shp)	Point.shp
Hydrologiskjema (.odt .doc .docx eller .pdf)	Hydrologi_Nevinarapport.pdf
Annet (.odt .doc .docx eller .pdf)	Vedlegg.pdf

Tekniske data - vannvei	
Type vannvei	Trykkrør
Rørfundament	Grøft i løsmasser
Matrialtype	Polyetylen
Maksimal trykk-høyde (meter vannsøyle)	14
Lengde trykkrør (m)	260
Minimum diameter (m)	0,4
Maksimal diameter (m)	0,4
De innlagte verdier gir automatisk konsekvensklasse 0 for valgt trykkrør.	Ja
Bruddvannføring totalt rørbrudd (m ³ /s)	0,64
Kastevidde totalt rørbrudd (m)	2
Kastevidde mindre sprekk/hull i røret (m)	7

Tilleggsinformasjon	
Tilleggsopplysninger	Ikke angitt